

WATERVERGUNNING

Z-23-107265/D-24-112964



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 9 april 2024
Datum aanvraag: 13 december 2023
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: ja, met 42 dagen omdat niet alle gegevens compleet waren
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage
Gemachtigde: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Binckhorstlaan 135, 2516BA 's-Gravenhage
Aanvraagnaam: Binckhorstlaan 135 Kasteeltuin fase 2
Referentiecode: 7008087

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag wil de Kasteeltuin ter plaatse van de Binckhorstlaan 135 opnieuw inrichten. Hiervoor zal het watersysteem op deze locatie worden aangepast en zal een tweetal bruggen worden gerealiseerd. Tevens zullen in de watergang waterlelies worden aangebracht.

Daarnaast wordt er een tijdelijke boothelling gerealiseerd om onderhoudsmaterieel in het water te laten om de watergangen varend te kunnen onderhouden. Bij de inrichting van het terrein heeft de gemeente er bewust voor gekozen dat de watergangen varend onderhouden moeten kunnen worden.

Doordat de watergangen deels op een nieuw locatie worden gerealiseerd is ook een aanpassing noodzakelijk van de uitstroomvoorziening. Ook zal er een de duiker worden ingekort welke loopt richting de Binckhorstlaan.

Samengevat worden de volgende werkzaamheden aangevraagd:

- Het graven van 408 m² aan secundair boezemwater;
- Het dempen van 316 m² aan secundair boezemwater;
- Het realiseren en hebben van een boothelling binnen de beschermingszone van een secundaire boezemwatergang;
- Het aanleggen en hebben van een tweetal bruggen boven secundair boezemwater;
- Het inkorten van een bestaande duikerverbinding en het aanpassen en hebben van een uitstroomopening voor een duiker aan de kant van de Binckhorstlaan;
- Het realiseren en hebben van groene elementen (waterlelies) in de secundaire boezemwatergang.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aangevraagde handelingen zijn vergunningplichtig omdat:

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregel Werken in het profiel van wateren (2009, wijziging 2023);
- Beleidsregel Kunstwerken in wateren (2009, wijziging 2010).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

De werkzaamheden vinden plaats in boezemland en in de directe omgeving van de locatie zijn geen waterkeringen aanwezig die door de werkzaamheden worden beïnvloed. De activiteiten hebben dan ook geen invloed op de waterveiligheid.

Dempen en graven

Door het opnieuw inrichten van de Kasteeltuin vinden er zowel dempingen van bestaande watergangen als het graven van nieuwe watergangen plaats. Hiervoor wordt in totaal 316 m² aan oppervlaktewater gedempt en in totaal 408 m² aan oppervlaktewater gegraven in hetzelfde peilgebied als waar de demping plaatsvindt. Hierdoor wordt er 92 m² aan secundair oppervlaktewater extra gegraven. Dit heeft een positief effect op het waterbergend vermogen binnen het gebied. De situatie wordt robuuster, wat gezien de ontwikkelingen rondom de locatie positief is. Naast het waterbergend vermogen is ook de doorstroming gegarandeerd. De demping betreft een versmalling. In de nieuwe situatie is het eiland (de Kasteeltuin) volledig omringd met water. De versmalling van de watergang is voldoende breed om het afvoerend vermogen te kunnen garanderen. Dit betekent dat de demping geen belemmering van de doorstroming met zich meebrengt.

De nieuw te graven wateren zijn met het oog op aan- en afvoercapaciteit en de onderhoudsmogelijkheden (varend) voldoende gedimensioneerd.

Voordat met het graven en dempen zal worden gestart, zal het aanwezige slib in de bestaande watergangen worden verwijderd. Uit onderzoek is gebleken dat in het slib slechts lichte verontreinigingen met diverse componenten zijn aangetroffen. Hierdoor kan het baggeren zonder aanvullende maatregelen worden uitgevoerd en is er geen kans op het verspreiden van ernstige verontreinigingen.

Uit bodemonderzoek in de omgeving is gebleken dat de vaste grond ook tot ten hoogste licht is verontreinigd, evenals het grondwater. Het gaat hierbij om gehalte boven de streefwaarde en verder onderzoek is dan ook niet noodzakelijk geacht. De te graven watergangen komen hiermee in een gebied te liggen waarbij geen bodemverontreinigingen aanwezig zijn die de waterkwaliteit kunnen aantasten of op andere wijze verontreiniging in het oppervlaktewater kunnen veroorzaken.

Waterlelies

De gemeente Den Haag heeft aangegeven op diverse plekken waterlelies te gaan plaatsen. Deze waterlelies worden in de vaste waterbodem (dus nadat de sliblaag is verwijderd) geplant en de gemeente Den Haag heeft aangegeven er zorg voor te dragen dat de waterlelies niet gaan woekeren of dusdanig in omvang en aantal toenemen dat de doorstroming en de waterkwaliteit door schaduwwerking wordt belemmerd. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag aangegeven het te accepteren dat de waterlelies beschadigd kunnen raken tijdens buitengewoon onderhoud uitgevoerd door Hoogheemraadschap van Delfland. Hierbij draagt de gemeente Den Haag zelf zorg voor

het herstel of vervanging van de waterlellies na dit buitengewoon onderhoud en kan Delfland niet hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Bruggen

De bruggen overspannen de gehele waterbreedte. Dit betekent dat er geen demping plaatsvindt en er geen extra verval wordt veroorzaakt. De doorstroming en het waterbergend vermogen zijn hiermee gewaarborgd.

De bruggen zijn bovendien zo gedimensioneerd dat varend onderhoud mogelijk blijft.

Boothelling

Wel wordt er een boothelling gerealiseerd om met het onderhoudsmaterieel eenvoudig bij de watergang te kunnen komen. Deze boothelling is steiler en kleiner dan idealiter het geval zou zijn. Echter, gezien het ruimtegebrek is er momenteel geen andere oplossing. Daarnaast is de boothelling tijdelijk en zal een nieuwe boothelling aan de westzijde van het perceel worden gerealiseerd wanneer dit deel rondom Kasteel Binckhorst wordt ingericht. Tot die tijd is de tijdelijke boothelling voldoende om de toegankelijkheid naar de watergangen te waarborgen om het onderhoud te kunnen uitvoeren.

Inkorten duiker

De uitstroomvoorziening van de duiker ligt in het water dat gedempt gaat worden. De duiker zal ingekort worden en zijn uitstroomvoorziening hebben in het nieuw te graven water. Hierbij zal de uitstroomvoorziening en de inspectieput dusdanig moeten worden gerealiseerd dat uitspoeling van de waterbodem niet mogelijk is en onderhoud van de duikerverbinding mogelijk blijft. Hiervoor zijn ook voorschriften opgenomen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze voorschriften richten zich met name op de uitvoering en vormgeving van de vergunde werkzaamheden en werken.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. De werkzaamheden moeten dusdanig worden gefaseerd, zodat de doorstroming ten alle tijden is gewaarborgd.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergangen Kasteeltuin

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------|--|
| Breedte op de oeverlijn | <p>Conform de tekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Binckhorstlaan Kasteeltuin, Beplantingsplan, Definitief ontwerp, datum: 04-12-23, Documentnummer: 95024036-BNCKKT-LAN-DO-001, blad 5/6; Binckhorstlaan Kasteeltuin, Dwarsprofielen, Vergunningaanvraag, Datum 18-03-24, Documentnummer: 95024036-BNCKKT-CUL-VG-004. <p>Minimale breedte 3,5 m in verband met varend onderhoud</p> |
| Lengte | <p>Conform de tekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Binckhorstlaan Kasteeltuin, Beplantingsplan, Definitief ontwerp, datum: 04-12-23, Documentnummer: 95024036-BNCKKT-LAN-DO-001, blad 5/6; Binckhorstlaan Kasteeltuin, Dwarsprofielen, Vergunningaanvraag, Datum 18-03-24, Documentnummer: 95024036-BNCKKT-CUL-VG-004. |
| Bodembreedte | Binckhorstlaan Kasteeltuin, Dwarsprofielen, Vergunningaanvraag, Datum 18-03-24, Documentnummer: 95024036-BNCKKT-CUL-VG-004. |
| Leggerdiepte | 1,0 m in verband met varend onderhoud |
| Taluds | 1 : 1 of flauwer |
| Schouwpeil | NAP -0,43 m (boezemland) |

- Er moet ten minste 408 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 316 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het verlengen/verleggen van afvoeren van hemelwaterafvoeren en drainage.

4.2.3 Uitstroomvoorziening

- Ter plaatse van de uitstroomvoorziening mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
- Voor de uitstroomvoorziening moet een inspectieput worden geplaatst. De inspectieput moet van een mangat zijn voorzien en een zandvang hebben van

25 cm. Daarnaast moet deze waterdicht aansluiten op de bestaande constructie. De inspectieput dient te worden afgesloten met een afneembaar deksel, met een mangat rond 0,6 meter, op maaiveldhoogte.

4.2.4 Opstelplaats (boothelling)

1. De opstelplaats voor het onderhoudsmaterieel moet voldoen aan de volgende afmetingen:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|---------------------------|---|
| Breedte langs oeverlijn | 4,0 m |
| Lengte haaks op oeverlijn | 2,8 m |
| Maximale hellingshoek | 1:3 |
| Type verharding | Grasbetontegels met stootband ter plaatse insteek watergang |

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. De boothelling moet dusdanig zijn geconstrueerd dat deze geschikt is voor het gewicht van onderhoudsmaterieel en niet wijkt richting de watergang.
4. De boothelling betreft een tijdelijke constructie. Op het moment dat de werkzaamheden aan de noord-west zijde van Kasteel Binckhorst gaan plaatsvinden moet hier de permanente boothelling worden gerealiseerd. De locatie van de huidige, tijdelijke, boothelling moet dan in aansluiting met de omgeving worden gebracht.

4.2.5 Bruggen

1. De bruggen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Brug 1386:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|---------------------------------|----------------------------|
| Doorstroomdiepte | Minimaal 1,0 m |
| Doorstroombreedte | Minimaal 3,5 m |
| Doorvaarthoogte (in het midden) | Minimaal 1,0 m |
| Doorvaartbreedte | Minimaal 3,1 m |
| Hoogst geldend waterpeil | NAP -0,43 m |

Brug 1385:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|---------------------------------|----------------------------|
| Doorstroomdiepte | Minimaal 1,0 m |
| Doorstroombreedte | Minimaal 4,5 m |
| Doorvaarthoogte (in het midden) | Minimaal 1,0 m |
| Doorvaartbreedte | Minimaal 3,1 m |
| Hoogst geldend waterpeil | NAP -0,43 m |

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 5,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.

5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.
6. Er mogen geen materialen worden toegepast welke uitloggen naar het oppervlaktewater.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage, voor:
 - Het graven van 408 m2 aan secundair boezemwater;
 - Het dempen van 316 m2 aan secundair boezemwater;
 - Het realiseren en hebben van een boothelling binnen de beschermingszone van een secundaire boezemwatergang;
 - Het aanleggen en hebben van een tweetal bruggen boven secundair boezemwater;
 - Het aanpassen en hebben van een uitstroomopening voor een duiker aan de kant van de Binckhorstlaan;
 - Het realiseren en hebben van groene elementen (waterlelies) in de secundaire boezemwatergang.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: Kasteeltuin Bruggen DEFINITIEF ONTWERP brug 1385, documentnummer: 7008087-CON-DO-001, datum: 07-11-2023;
 - Tekening: Kasteeltuin Bruggen DEFINITIEF ONTWERP brug 1386, documentnummer: 7008087-CON-DO-00, datum: 07-11-2023;
 - Tekening: BINCKHORSTLAAN KASTEELTUIN Watervergunning fase 2 Vergunningaanvraag, documentnummer: 95024036-BNCKKT-CUL-VG-003, datum: 16-11-2023;
 - Tekening: BINCKHORSTLAAN KASTEELTUIN Beplantingsplan Definitief ontwerp, documentnummer: 95024036-BNCKKT-LAN-DO-001, datum 04-12-23, blad: 5/6;
 - Tekening: BINCKHORSTLAAN KASTEELTUIN Dwarsprofielen Vergunningaanvraag, documentnummer: 95024036-BNCKKT-CUL-VG-004, datum: 18-02-24.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.