

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-24-111809/D-24-114615



### 1 Procedure

Datum vergunning: 26 april 2024  
Datum aanvraag: 27 maart 2024  
Verzoeknummer: [2024032700604]  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure opgeschort: Nee  
Aanvrager: Evides N.V., Schaardijk 150, 3063NH Rotterdam  
Locatie activiteit: Commandeurskade 36, 3155 AD Maasland  
Projectnaam: PR000799-0804 N468 Verlegging agv Dijkversterking NIEUW  
Referentiecode: PR000799-0804 N468 Verlegging agv Dijkversterking

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Ten behoeve van de reconstructie van de N468 en de daaronder vallende dijkversterking dient het bestaande kabels en leidingentracé aangepast te worden. Voor het aanpassen van dit kabel en leidingentracé is een kleikist in de regionale waterkering benodigd. De laatstgenoemde kleikist maakt onderdeel uit van de werken zoals opgenomen in de vergunning van 7 februari 2024 met kenmerk Z-23-099681.

Door middel van deze aanvraag worden de werkzaamheden voor het waterleidingtracé voor deeltraject 1, de Molenweg, aangevraagd. Dit besluit behandelt het verwijderen en aanleggen van delen van het leidingentracé in open ontgraving. Het te realiseren tracé is deels parallel gelegen in de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering. Daarnaast behandelt dit besluit het uitvoeren en hebben van vier gestuurde boringen in zowel de beschermingszone als de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering.

Binnen de aanvraag is ook een boogzinker opgenomen. De locatie van de boogzinker ligt buiten de zoneringen van de waterkering. De boogzinker loopt onder een secundaire watergang door. Gezien de uitvoeringsmethode en omdat het een kruising van een secundaire watergang betreft voldoen de werkzaamheden aan de algemene regels. De aangevraagde boogzinker wordt in deze vergunning buiten beschouwing gelaten.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Waterschapsverordening Delfland.

**Overwegingen algemeen**

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld.

Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

**Beperkingengebiedsactiviteit**

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

**3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten bestaan uit het parallel aanleggen van een waterleiding in de zonering van de waterkering en het kruisen van de waterkering doormiddel van meerdere gestuurde boringen. De aangevraagde activiteiten zijn in lijn met het beleid en hebben een minimaal negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

**Parallelligging.**

Een groot gedeelte van de aanpassingen in het leidingtracé worden uitgevoerd door middel van een open ontgraving. Middels de open ontgraving worden bestaande leidingen verwijderd en nieuwe delen parallel in de waterkering aangelegd.

In het eerste gedeelte ten noorden van Maasland wordt een deel van de waterleiding gerood. Door de afwezigheid van de leiding hoeft bij toekomstige werkzaamheden aan de waterkering geen rekening gehouden te worden met de leiding. Dit maakt eventuele werkzaamheden makkelijker uitvoerbaar.

Vanaf de Dijkmolen tot aan de kruising met de Westgaag wordt een nieuwe waterleiding gelegd.

De open ontgraving wordt uitgevoerd op minstens zes meter vanaf de kruinlijn. Gezien het talud van het leggerprofiel (1:3,5), de diepte van de ontgraving (één m) en de afstand tot de kruinlijn wordt het leggerprofiel niet doorsneden. Tevens wordt er gewerkt in dagproductie wat inhoudt dat aan het eind van elke werkdag de gegraven sleuf gedicht dient te zijn. Hierdoor is de kans op faalmechanisme van de waterkering minimaal.

**Gestuurde boringen.**

Binnen de aanpassing van het leidingtracé vindt een viertal gestuurde boringen plaats. Deze zijn nodig om woningen aan de Oostzijde van de Gaag te voorzien van een aansluiting. Gezien de beperkte ruimte en omdat er rekening gehouden dient te worden met particuliere eigendommen is er een alternatieve studie uitgevoerd waarbij de meest werkbare situatie voor alle partijen is gekozen. Zo is met het ontwerp wat binnen deze vergunning is aangevraagd het aantal uit te voeren boringen geminimaliseerd, waardoor werkzaamheden die in de waterkering uitgevoerd moeten worden minimaal zijn. Iedere boring wordt met drillgrout uitgevoerd om een eventuele kwelstroom langs de leiding te voorkomen.

Voor twee van de vier boringen zijn het in- en uittredepunt gelegen buiten de zoneringen van de regionale waterkering.

De boringen hebben geen diepte van minimaal tien meter ten opzichte van de geldende kruinhoogte en voldoen hiermee niet aan paragraaf 9.2 van de beleidsregel medegebruik waterkeringen. In deze paragraaf wordt een uitzondering vermeld op basis waarvan de boring kan plaatsvinden. De uitzondering schrijft voor dat conform de NEN 3650-serie van de minimale 10 meter gronddekking kan worden afgeweken. Volgens de sterkte berekeningen welke aangeleverd zijn middels het boorplan, volstaan de boringen en worden ze conform de NEN 3650-serie uitgevoerd waardoor er wordt voldaan aan het beleid.

Bij de overige twee boringen ligt een van de punten binnen de zone waterstaatstwerk. Het uittredepunt van de boringen komt te liggen in de kleikist gelegen naast de nieuw te plaatsen damwand die daarvoor bestemd is. De boring is pas toegestaan nadat de damwanden in het buitentalud van de regionale waterkering geplaatst zijn. Het uittredepunt bevindt zich weliswaar in het buitentalud van de regionale waterkering, maar áchter de geplaatste damwand waardoor de kans op afschuiving verwaarloosbaar is.

Aan de hand van bovenstaande punten kan worden geconcludeerd dat de werkzaamheden voldoen aan de artikelen 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening van Delfland. Mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning.

### **3.3 Onderhoud**

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

### **3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

### **3.5 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.6 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **4 Voorschriften**

### **4.1 Algemene voorschriften**

#### **4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### **4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### **4.2 Waterkeringen**

#### **4.2.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

### **4.3 Werken**

#### **4.3.1 Kabels en leidingen**

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De leiding moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
3. De te graven sleuf:
  - mag geen grotere breedte krijgen dan noodzakelijk en niet dieper worden gemaakt dan één meter;
  - moet direct na het leggen van de leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
  - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
4. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van iedere werkdag gedicht zijn.
5. In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van 1,0 x 1,0 m worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles bevat in een kleikist van minimaal 2,0 m lang en 2,0 m rondom de buis.
6. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
7. Leidingen mogen alleen in de daarvoor bestemde kleikisten, aan beide zijden van het wegtalud, worden aangelegd.

8. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
9. Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
10. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
11. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
12. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan ten gevolg van de werkzaamheden.
13. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.
14. Materiaal benodigd voor het uitvoeren van de gestuurde boringen moet ten minste vijf meter uit de beschoeiing van de boezemwatergang met leggercode NL15\_BOEZEM0728 worden geplaatst.
15. Alvorens met de werkzaamheden gestart mag worden moeten eerst de eerste ophoogslagen vermeld in vergunning Z-23-099681 zijn uitgevoerd.


**5 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Evides N.V. Schaardijk 150, 3063NH Rotterdam, voor het:
  - Verwijderen, realiseren en hebben van een waterleiding parallel gelegen in de regionale waterkering (via open ontgraving),
  - Het realiseren en hebben van vier gestuurde boringen welke gelegen zijn in de zone waterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone van de regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening: Verleggingen t.b.v. N468, Overzichtsblad deeltraject 1, blad 0 tot en met 6 van 6, tekeningnummer: P05406-EVI-RTB-44075-01-VG, Wijz: 1.0, datum:8-11-2023,
  - Memo: CEP04406-EVI-DO-RAP-004-DT1- Uitgangspunten leidingberekening conform NEN3651, datum 21-12-2023,
  - Boorplan: BAMSchipluidenN468-Fase1, HDD3, versie: 2.0, Datum: 20-12-2023,
  - Boorplan: BAMSchipluidenN468-Fase1, HDD6, versie: 2.0, Datum: 20-12-2023,
  - Boorplan: BAMSchipluidenN468-Fase1, HDD2, versie 2.0, Datum: 20-12-2023,
  - Tekening: Boogboring 8, Document Nummer: 07092023, versie: 3, Datum: 14-03-2024,
  - N468-Deeltraject-1 voor-nadelen boringen en alternatieven, ongedateerd ontvangen op: 03-04-2023.

**6 Ondertekening**

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke



besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.