

Omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ons kenmerk: Z2023-00000941
Olo registratienummer: 8012721
Datum besluit: 9 januari 2024
Datum verzending: 9 januari 2024

Gegevens van de aanvrager/aanvraag

Naam: Smallsteps
Adres: Sportlaan 1
Postcode: 4131 NN
Woonplaats: VIANEN

Datum aanvraag: 24 augustus 2023
Datum ontvangst: 24 augustus 2023

Omschrijving aanvraag: brandveilig gebruiken KDV De Poppenpaal

Gegevens van het perceel waarop de aanvraag is gericht

Plaatselijk bekend: Kerkweg 109, 1606AP Venhuizen

Besluit

Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, behoudens rechten van derden, te verlenen voor de activiteiten:

- o brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1, onder d Wabo)

De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij deze beschikking behorende gewaarmerkte stukken, voorwaarden en voorschriften.

Procedure

Aan deze beschikking zijn de volgende overwegingen verbonden.

Op de voorbereiding van deze beschikking is op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de uitgebreide procedure van toepassing.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is in behandeling genomen omdat deze voldoet aan de indieningsvereisten van de ministeriële Regeling omgevingsrecht.

Tijdens de ter inzage legging van de ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken zijn geen zienswijze ingediend.

Brandveilig gebruik gebouwen (artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo)

Bouwbesluit

De aanvraag is door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en er is voldoende aannemelijk gemaakt dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorschriften.

Voorschriften en Voorwaarden

U moet zich aan de volgende voorschriften en voorwaarden houden.

1. De complete omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik moet altijd in het bouwwerk aanwezig zijn. Op verzoek moet de toezichthouder van de gemeente de vergunning kunnen inzien. Dit mag zowel digitaal als analoog. De indeling van het bouwwerk zoals is aangegeven op de bij de omgevingsvergunning behorende documenten moet gehandhaafd worden. De aangegeven voorzieningen moeten aanwezig en operationeel zijn.
2. In de inrichting mogen niet meer dan 66 personen gelijktijdig verblijven, overeenkomstig de aanvraag.
3. Doorlopend toezicht:
 - Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de gebruiksvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
 - Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toegezien, dat voor zover van toepassing:
 - vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
 - vluchtwegen en het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein, met de daarbij behorende deuren en (nood-)uitgangen, niet versperd
 - zijn door obstakels;
 - de kunstverlichting goed functioneert;
 - de vloeren stroef zijn;
 - vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
 - telefoons goed bereikbaar zijn;
 - blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
 - elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
 - vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs;Mocht een gebrek worden geconstateerd dan dient deze direct te worden hersteld.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden en maken deel uit van dit besluit:

1. Aanvraagdocument – 24 augustus 2023
2. Plattegronden – 6 oktober 2023

Ondertekening

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,



Medewerker Vergunningen, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Inwerkingtreding

(Op grond van artikel 6.1 lid 2 onder a van de Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift (zie beroepsclausule) mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.)

Beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit of u heeft vragen, belt u dan eerst de behandelend ambtenaar of de secretaris. Mogelijk kan een formeel beroep achterwege blijven omdat er extra uitleg kan worden gegeven. Bent u het daarna nog niet eens met de beslissing dan kunt u een beroepschrift indienen.

Beroepschrift indienen

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via www.rechtspraak.nl. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

In het beroepschrift schrijft u in ieder geval:

- a. Uw naam en adres
- b. De datum van de dag waarop u de brief schrijft
- c. Een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
- d. De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
- e. Uw handtekening

Voorlopige voorziening

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen beroep is ingesteld. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Dit verzoek kunt u alleen doen als u ook beroep heeft ingesteld. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.