

# Wijziging besluit m.e.r. beoordeling

Ons kenmerk: 0539196005

DSO/OLO nummer: 20240409 01364 000

Indieningsdatum: 15 maart 2024

Gemachtigde: Fugro NL land B.V. te Leidschendam

## Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 15 maart 2024 een wijziging aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling ontvangen in verband met het onttrekken en lozen van grondwater voor de aanleg gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie A, nummer 3690.

Het is een aanmeldnotitie als bedoeld in:

- de Omgevingswet;
- de Wet milieubeheer;
- het Besluit milieueffectrapportage;
- de Waterschapverordening Waterschap de Dommel 2024.

## Aanvraag

Voorafgaand aan de aan te vragen omgevingsvergunning voor grondwateronttrekkingen, dient het dagelijks bestuur te beoordelen of er voor de voorgenomen activiteit een m.e.r. moet worden opgesteld vanwege mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvraag m.e.r.-beoordeling, bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen.

## Besluit

Uit de m.e.r.-beoordeling naar aanleiding van de aanmeld notitie, blijkt dat de activiteit naar verwachting niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft daarom besloten dat voorafgaand aan het onttrekken en lozen van grondwater voor de aanleg gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven, geen m.e.r.-procedure nodig is hoeft op te stellen.

Dossiernummer 0539196005

Mer beoordeling besluit met nummer 0539167982 van 29 januari 2024 in te trekken;

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 8 mei 2024 digitaal ondertekend door:



*procesmanager Vergunningen*

### **Project omschrijving**

Voor het aanleggen van gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven, moet een droge bouwkuip worden gemaakt waarbij een grondwateronttrekking noodzakelijk is.

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren, wordt gedurende totaal 46 weken, ongeveer 368.000 m<sup>3</sup> grondwater onttrokken.

### **Toetsing**

Het onttrekken van grondwater met meer dan 50.000 m<sup>3</sup> per maand en/of langer dan 6 maanden, is volgens artikel 5.40 van de Waterschapverordening Waterschap de Dommel 2024 vergunning plichtig.

### **Wettelijk kader**

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) maakt onderscheid in m.e.r.-plichtige activiteiten (onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r.) en m.e.r.-beoordeling plichtige activiteiten (onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r.).

De aanmeldnotitie heeft betrekking op onderdeel D15.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. Hierdoor zijn de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de Wet milieubeheer van toepassing. De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met artikel 7.17 van de Wet milieubeheer.

Op basis van artikel 7.2, lid 1 onder b van de Wet milieubeheer en onder artikel 2, lid 2 van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag beoordelen of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu bestaan en er in dat geval een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Door deze wijziging is het bevoegd gezag op grond van artikel 2 lid 5 sub b van het Besluit m.e.r. verplicht om ook voor activiteiten onder de drempelwaarden uit de D-lijst een oordeel te vormen, of er al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden.

Op grond van bijlage D, onderdeel D15.2, is dat noodzakelijk wanneer er sprake is van een besluit op basis van artikel 6.4 of 6.5, sub c van de Waterwet dan wel een besluit tot vergunningverlening als bedoeld in de keur van het waterschap.

Het bevoegd gezag dient binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.

Voor het realiseren van de geplande activiteit is een watervergunning noodzakelijk, volgens artikel 5.40 van de Waterschapverordening Waterschap de Dommel 2024. Bij de aanvraag voor deze watervergunning dient het m.e.r.-beoordelingsbesluit te worden toegevoegd.

### ***Inhoudelijke overwegingen:***

Het verzoek bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 7.16, lid 2 van de Wet milieubeheer. Voor de droge bouwkuip wordt gedurende 46 weken, ongeveer 368.000 m<sup>3</sup> grondwater onttrokken.

De hoeveelheid te onttrekken grondwater is onder de drempelwaarde van onderdeel D15.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. Voor deze activiteit is een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.

### ***Boordeling van de aanmeldnotitie m.e.r. "ASML Industrial HUB, M.e.r. beoordeling bemaling"***

De aanmeldnotitie en bijbehorend bemalingsadvies zijn getoetst aan de criteria zoals opgenomen in bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofdcriteria, aangevuld met sub criteria te weten:

1. kenmerken van de projecten;
2. plaats van de projecten;
3. kenmerken van de potentiële effecten en geplande maatregelen in samenhang met de criteria 1 en 2.

De aanvrager heeft bij de meldnotitie een bemalingsadvies toegevoegd waarin de invloedssfeer van de bemaling is bepaald. Hierin wordt het waterbezwaar vastgesteld en de effecten ten aanzien van de omgeving (natuur, verontreinigingen, bodem, landbouw, bebouwing, andere grondwater onttrekkingen, archeologische waarden bodem) onderzocht.

De grondwateronttrekking voor de aanleg van gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven, heeft een invloedssfeer waarbinnen een grondwaterstandsverlaging van 0,05 meter kan optreden van 900 meter.

Deze grondwateronttrekking ligt niet binnen Attentiegebied / Beschermd gebied Keur.

Binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking bevinden zich, bebouwing en infrastructuur, archeologische waarden, landbouwgronden, natuurwaarden, mogelijke verontreinigingen, waardevolle groenvoorzieningen, of andere grondwateronttrekkingen.

Bij het onttrekken,- en terug brengen van het onttrokken grondwater voor het aanleggen van gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven, is binnen een straal van 900 meter geen schade te verwachten.

De totale hoeveelheid grondwateronttrekking zal gedurende 46 weken 368.000 m<sup>3</sup> bedragen.

Tijdens de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de grondwateronttrekking, zullen bovenstaande omgevingsfactoren volgens het vergunningenbeleid worden afgewogen.

In het verzoek is voldoende ingegaan op de criteria uit bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling.

Bij de beoordeling van de meldnotitie en bijbehorend bemalingsadvies, is vast komen te staan dat er ten gevolge van de activiteiten geen belangrijke nadelige milieueffecten zijn te verwachten.

Er is getoetst aan art 7.20a Wet Milieubeheer (Wmb) en er zijn dus geen geplande maatregelen nodig om het effect te mitigeren.

Indien noodzakelijk zullen er in de watervergunning voor de grondwateronttrekking, aanvullende voorschriften worden opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

**Conclusie:**

Er is voldoende aangetoond dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen die de activiteiten voor het milieu kunnen hebben. Er is daarom geen aanleiding om een milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen.

## **Bijlage bij besluit m.e.r beoordeling**

### **Bezwaar / Rechtsmiddelen**

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. U kunt uw zienswijzen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure die wordt gevolgd naar aanleiding van de aanvraag om een Omgevingsvergunning voor de grondwateronttrekking.

### **Inzage**

Het m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken kunt u gedurende 6 weken na deze bekendmaking tijdens kantooruren op werkdagen inzien bij Waterschap De Dommel te 5283 WB Boxtel aan de Bosscheweg 56.

### **Contact**

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met telefoonnummer (0411) 618618.