

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-112742/D-24-116014



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 13 mei 2024
Datum aanvraag: 22 april 2024
Verzoeknummer: [2024042201400]
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: BPD Ontwikkeling B.V., Poortweg 2, 2612 PA Delft
Gemachtigde: Waalpartners civil engineering, Zuidweg 75, 2671 MP Naaldwijk
Locatie activiteit: Kweektuin 1, 2678 XE De Lier
Projectnaam: Schoollocatie Woonrijp maken

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het plangebied Havenbuurt is onderdeel van het deelgebied Molensloot-Oost. Het voornemen is om in het plangebied woningbouw te realiseren. In het kader van de woonrijpfase voor de nieuwbouw van een basisschool (Prins Willem-Alexanderschool) en appartementencomplex (SchoolLier) wordt een aantal activiteiten uitgevoerd.

Vervangen tijdelijke duiker

In het kader van de bouwrijpfase is secundair polderwater (OWV11700365) gegraven. Voor de aan- en afvoerroute van (bouw)materialen en materieel is in dit gegraven secundair polderwater een tijdelijke dam met twee naast elkaar gelegen duikerbuizen (Ø 800 mm) aangelegd. Voor het graven van het water en tijdelijk hebben van een dam en duikers is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 27 mei 2021 een watervergunning (met zaaknummer 2021-000779) verleend. Het voornemen is om deze tijdelijke dam en duiker te vervangen voor een definitieve (kortere) duiker (Ø 800 mm) met inspectieput, waarbij aan weerszijden een uitstroombak wordt voorzien. Daarnaast wordt het secundair polderwater tussen de nieuwe duiker en de aansluiting met het primair polderwater (POL11702560) met 148 m² gelijkmatig verbreed en wordt aan de andere zijde van de te vervangen duiker het secundair polderwater uitgebreid met 18 m².

Natuurlijk ingerichte oever

Langs het primair polderwater (POL11702560), ook bekend als de Wyde Molensloot, is op de zuidelijke oeverlijn tussen de brug (11700322) en Vreeburchlaan een natuurlijk ingerichte oever gerealiseerd. In het kader van deze aanleg is onder meer het primair polderwater plaatselijk aangepast. Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden heeft voor deze aanpassingen op 7 april 2020 een watervergunning (met zaaknummer 2020-003432) verleend. De aanvrager is voornemens deze natuurlijk ingerichte oever verder door te trekken richting het oosten tot aan de bestaande oeverbescherming nabij de Oostelijke Randweg. Daarnaast wordt een vergelijkbare natuurlijk ingerichte oever langs de noordelijk oeverlijn voorzien. Voor de aanleg van deze natuur ingerichte oever worden beperkte aanpassingen gedaan langs de zuidelijke oeverlijn, waarbij water wordt gegraven (1 m²) en gedempt (4 m²). Daarnaast wordt voor de stabiliteit een onderwaterbeschoeiing binnen de oeverlijnen aangelegd.

Dempen van water

In het kader van de aanleg van de Oostelijke Randweg is voor de fasering in de bouwfase een klein deel van het bestaande secundair polderwater (POL11702680) verbreed om het primair polderwater (POL11704790) tijdelijk om te leiden. Voor het aanpassen van dit secundair polderwater is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 8 juni 2018 een watervergunning (met zaaknummer 2018-005942)

verleend. Na het verlenen van de watervergunning op 28 oktober 2019 (met zaaknummer 2019-021552) voor onder meer het aanleggen en hebben van de duiker (11704095) onder de Oostelijke Randweg, verviel de functie van de omleiding. Op 27 mei 2021 is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden een watervergunning (met zaaknummer 2021-000779) verleend voor het dempen van het secundair polderwater (POL11702680) tot aan het aangepaste deel ten behoeve van de omleiding van het primair polderwater.

Het resterend stukje secundair polderwater voor de omleiding is tussen april/mei 2021 en maart 2022 alsnog gedempt. Voor zover bekend is voor deze demping geen watervergunning verleend. Daarom is -met terugwerkende kracht- deze demping van circa 44 m² alsnog aangevraagd.

Aanleggen uitstroomvoorzieningen

Langs het primair polderwater (POL11704790) wordt de bestaande uitstroombak voor het hemelwater van de Oostelijke Randweg verplaatst en wordt een nieuw uitstroombak aangelegd op de zuidelijke oeverlijn. Deze voorzieningen worden gerealiseerd in de beschermingszone van het primair polderwater.

2.2 Beperkingengebiedactiviteiten

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- Dempen van 48 m² polderwater;
- Graven van 167 m² polderwater;
- Vervangen tijdelijke duikers voor een definitieve duiker met inspectieput in secundair polderwater;
- Aanleggen en hebben van een onderwaterbeschoeiing binnen de oeverlijnen van primair polderwater;
- Aanleggen van uitstroomvoorzieningen in de beschermingszone van primair polderwater.

De voorgenomen werkzaamheden betreffen aanpassingen van waterstaatwerken en/of werken in de bijbehorende beschermingszone die op basis van de Waterschapsverordening Delfland zijn aangewezen als beperkingengebiedactiviteiten. Voor deze activiteiten is een omgevingsvergunning wateractiviteit noodzakelijk.

Oeverbescherming op de oeverlijn

De aanleg en hebben van een oeverbescherming op de oeverlijn is als aangewezen beperkingengebiedactiviteit vrijgesteld voor een omgevingsvergunningsplicht, zolang wordt voldaan aan de eisen in § 4.2.4 van de Waterschapsverordening Delfland.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Dempen en graven

- Er is op basis van de waterbalans sprake van een positief saldo van 119 m², waarmee het bergend vermogen van het peilgebied 1 van de Oude Lierpolder (GPG2023OLP) aantoonbaar wordt verbeterd. Het positief saldo draagt bij aan de benodigde watercompensatie op basis van de ruimtelijke ontwikkeling en invulling van de klimaatadaptieve maatregelen in het plangebied Liermolen (minimaal 6,5% wateroppervlak in het plangebied¹ daar waar in de eindbalans 10,22% aan water is gerealiseerd).
- Voor de demping wordt gebruik gemaakt van gebiedseigen grond. Op basis van voorgaand bodemonderzoek² voldoet de vrijkomende grond in het plangebied op basis van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit overwegend aan de kwaliteitsklasse 'Wonen'. Dit verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (lokale maximale waarden Wonen) op basis van de ligging van het plangebied op de bodemkwaliteitskaart³ van de gemeente Westland. Zowel het toepassen van gebiedseigen grond als het graven van nieuw water heeft daarom geen aantoonbare invloed op de ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit van het poldersysteem.

¹ Rapport 'waterhuishoudingsplan Liermolen/Molensloot', opgesteld door Van Hoof Project & Watermanagement B.V., zonder kenmerk, versie 6 van 19 september 2018

² Rapport 'historisch bodemonderzoek Liermolen – Molensloot', opgesteld door Antea Group met kenmerk 410064, versie 1 van 13 april 2017

³ Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door TAUW B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

- Voor het graven van het water wordt aangesloten op de bestaande leggerdiepte van 1,0 m met een gelijkmatig verdeelde verbreding over de gehele lengte. Hiermee wordt aangesloten op de eisen bij verbreding van een watergang. Op de nieuwe oeverlijnen wordt een oeverbescherming aangelegd. Hiermee wordt afkalving van de oever en/of uitspoeling van grond voorkomen.

Duiker

- De bestaande tijdelijke duikers worden verwijderd. De nieuwe (betonnen) duiker heeft een diameter van Ø 0,8 m en een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -2,4 m. Gezien het schouwpeil van NAP -1,85 m bedraagt de watervoerende inhoud van de duikerbuis 0,55 m. Hiermee wordt aangesloten op de voorgeschreven verhouding water/lucht (2/3 en 1/3) in een duikerbuis.
- De lengte van de duiker is 25 m. Er wordt daarom een inspectieput voorzien in het hart van de weg. Deze inspectieput wordt aangelegd ten behoeve van beheer en onderhoud. Idealiter ziet Delfland dat deze inspectieput halverwege de duiker wordt aangelegd. Mede door de ligging van een kabel- en leidingtracé langs de weg, is er voldoende motivatie voor de positie in het hart van de weg. Voor de dimensionering van de inspectieput is aangesloten op de voorgeschreven eisen uit het beleid.

Natuurlijk ingerichte oevers

Het profiel van de natuurlijk ingerichte oevers voldoet niet aan de ontwerpeisen voor een natte ecologische zone. Doordat al een deel van deze natuurlijk ingerichte oevers op de oeverlijn is gerealiseerd, is overeengekomen dat deze verlenging niet als waterstaatswerk wordt aangemerkt.

De onderwaterbeschoeiing functioneert als een grondkerende voorziening voor de stabiliteit van de natuurlijk ingerichte oever. Doordat bovenzijde constructie wordt voorzien op 5 cm onder het schouwpeil (NAP -1,85 m), blijft het water aan weerszijden van de constructie bijdragen aan het bergend vermogen van het peilgebied 1 van de Oude Lierpolder. Het hebben van deze onderwaterbeschoeiing binnen de oeverlijnen van het primair polderwater heeft daarom geen aantoonbare impact op de aan- en afvoer van water.

Uitstroomvoorzieningen hemelwaterriolering

Langs de oeverlijn van het primair polderwater worden twee uitstroombakken aangelegd, waarvan één uitstroombak een verplaatsing betreft. Het Hoogheemraadschap van Delfland is onderhoudsplichtige voor het (buiten)gewoon onderhoud van primair polderwater. De posities van deze objecten langs de oeverlijn dragen niet bij aan een beperking in het uitvoeren van dit onderhoud.

Vanwege afwezigheid van waterkeringen is het thema waterveiligheid buiten beschouwing gelaten.

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten.

3.3 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

Op basis van artikel 1.5, lid 3 uit de Legger Delfland is de vergunninghouder tijdelijk onderhoudsplichtige van het gewoon en buitengewoon onderhoud van de aangelegde duiker met inspectieput en onderwaterbeschoeiing totdat het aangelegde waterstaatswerk is vastgelegd op de Leggerkaart is opgenomen.

De onderwaterbeschoeiing wordt (gedeeltelijk) aangelegd op percelen van derden. De gemeente Westland heeft op 21 maart 2024 (14:25u) aangegeven dat deze onderwaterbeschoeiing als grondkerende voorziening voor de natuurlijk ingerichte oever functioneert en heeft daarom als aanliggend eigenaar bevestigd constructief onderhoudsplichtige te zijn voor de onderwaterbeschoeiing. De gemeente Westland zal daarom op basis van artikel 3.4, lid 4 uit de Legger Delfland door een leggerbesluit op de leggerkaart worden aangewezen als onderhoudsplichtige voor het constructief onderhoud van de onderwaterbeschoeiing in primair polderwater.

De gemeente Westland wordt op basis van artikel 5.9, lid 1 als eigenaar tevens onderhoudsplichtige voor het constructief onderhoud en de doorstroming van het water in de duiker op basis van artikel 5.9, lid 2b.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhddelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Er moet ten minste 167 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 48 m² oppervlaktewater worden gedempt.
3. Eventueel vrijkomende baggerspecie ten behoeve van de aanleg van de dam en duiker mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
4. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
5. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
6. Er mag geen grond worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen aantoonbaar kunnen verontreinigen.
7. Het secundair oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden aangepast.

Secundair polderwater (OWV11700365)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening W24-11585-VER-029, versie 2 van 24 april 2024
Lengte	
Bodem Breedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -2,85 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,85 m

8. Langs het secundair oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

9. Het primair oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden aangepast.

Primair polderwater (POL11704790)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening W24-11585-VER-029, versie 2 van 24 april 2024
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,6 m (NAP -2,45 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,85 m

10. Langs het primair oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Dam (met duiker)

- De dam moet zijn opgebouwd uit grond die op basis van artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur.
- De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 25 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8 m
Hoogte binnenonderkant	NAP 2,4 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -1,85 m
Inspectieput	1

- De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Werken

4.3.1 Uitstroomvoorziening

- De uitstroomvoorziening moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
- Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.

4.3.2 Onderwaterbeschoeiingen

1. Voor de aanleg van de oeverbescherming mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
2. Bovenzijde onderwaterbeschoeiing moet aangelegd worden op minimaal NAP -1,9 m of lager (minimaal 5 cm onder het schouwpeil).
3. De onderwaterbeschoeiing moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
4. De ruimte tussen de oeverlijn en de onderwaterbeschoeiing moet tot ten minste NAP -1,9 m geheel worden aangevuld.
5. De onderwaterbeschoeiing moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan BPD Ontwikkeling B.V. Poortweg 2, 2612PA Delft, voor het:
 - dempen van maximaal 48 m² polderwater;
 - graven van minimaal 167 m² polderwater;
 - vervangen tijdelijke duikers voor een definitieve duiker met inspectieput in secundair polderwater;
 - aanleggen en hebben van een onderwaterbeschoeiing binnen de oeverlijnen van primair polderwater;
 - aanleggen van uitstroomvoorzieningen in de beschermingszone van primair polderwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'omgevingsvergunning wateractiviteit', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W24-11585-VER-029, versie 2 van 24 april 2024;
 - Tekening 'status water o.b.v. bestemmingsplan', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-11585-PO-151, versie 1 van 16 april 2024;
 - E-mail bevestiging onderhoudsplichtige onderwaterbeschoeiing, e-mail van de gemeente Westland, verstuurd op 21 maart 2024 (14:25u).

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.