

Spuimarkt Den Haag 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240517 00538 000 (ingediend op 17-05-2024)

Project

Naam van dit project


Spuimarkt Den Haag

Projectomschrijving

Regenereren koude bron WKO-systeem

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Spuimarkt Den Haag 1

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

67393721

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

De Ruiters Service en Onderhoud B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

856965492

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Emrikweg 5

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Emrikweg'.

Huisnummer

5

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2031BT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Haarlem

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water?

Overig gebruik

Geef aan wat het overig gebruik is.

Warmte- en koudeopslag

Geef het aantal onttrekkingsputten.

1

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

Voldersgracht t.h.v nr. 40

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

55 - 25 m-mv

54,25 - 24,25 m-NAP

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

30 meter

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

110 m³/h

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

110 m³/h

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere put.

2.640 m³

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

81.840 m³

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

780.000 m³

Geef de verwachte startdatum en starttijd.

2 september (concept)

Geef de verwachte stopdatum.

20 september (concept)

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Geen documenten.