

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539193697
DSO-nummer:	2024040200753
Indieningsdatum:	2 april 2024
Gemachtigde:	ja, Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. te Someren

Aanvraag: in het kort

Op 2 april 2024 heeft Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen te Someren, namens Enexis Netbeheer B.V., bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels zonder overlengte over twee duikers met nummers BZ143-KDU2 en BZ144-KDU9. Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon (HGL04), sectie G, nummers 1796 en 1968.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Wekkerstraat 25 te Eindhoven. De vergunning gaat over het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels zonder overlengte over duikers met nummers BZ143-KDU2 en BZ144-KDU9. Dit is gelegen op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon (HGL04), sectie G, nummers 1796 en 1968.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Na uitvoering van het werk moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
6. De kabels worden aangelegd over de duikers met nummers BZ143-KDU2 en BZ144-KDU9. Dit moet met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen de duiker en de kabel.
7. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

Aanvraag

De aanvrager is van plan om bundels met middenspanningskabels middels een open ontgraving zonder overlengte over twee duikers aan te leggen. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De

doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Algemene regels

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Het aanleggen van kabels in een a-water zonder profiel van vrije ruimte, in de beschermingszone van een a-water en in een b-water is vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in afdeling 2.9 kabels en leidingen van de Waterschapsverordening. Dit geldt bij:

1. het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water, als de kabel of leiding:
 - a. op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd; en
 - b. op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.
2. het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:
 - a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
 - b. 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
 - c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
 - d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
 - e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
 - f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.
3. het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water.
4. het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water, als:
 - a. de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam; of
 - b. de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.
5. het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water.

In de aanvraag staat aangegeven dat de middenspanningskabels ook andere duikers kruisen. Deze andere werkzaamheden voldoen wel aan de algemene regels. Wel gelden in deze gevallen voorschriften, die zijn te vinden in de artikelen 2.47 tot en met artikel 2.52 van de Waterschapsverordening.

Beleid

Voor de aangevraagde activiteit, het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels zonder overlengte over twee duikers met nummers BZ143-KDU2 en BZ144-KDU9, is een watervergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 7 van de Beleidsregels Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Door middel van open ontgravingen worden er bundels van middenspanningskabels geplaatst. Deze middenspanningskabels zijn nodig in het kader van de energietransitie. Deze kabels kruisen a-water BZ143 en a-water BZ144 op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon (HGL04), sectie G, nummers 1796 en 1968.

De kabels worden middels open ontgravingen over twee duikers met nummers BZ143-KDU2 en BZ144-KDU9 aangelegd en kruisen daarbij de a-watergangen BZ143 en BZ144. Kabels welke boven a-wateren, of in de daarbij behorende beschermingszone, worden aangelegd, moeten volgens de regelgeving een overlengte van 1 meter of meer hebben in de vorm van een lus. In dit specifieke geval is dat niet mogelijk omdat de bundels middenspanningskabels een zodanige dikke doorsnede hebben, waardoor het maken van een lus niet mogelijk is.

Voor duiker BZ143-KDU2 geldt dat de hoogte van het maaiveld op het punt van de persing 30,62 m + N.A.P. is. De duiker ligt op 28,80 m + N.A.P. (binnenonderkant bovenstrooms) en heeft een opening van 0,7 m. Dit geeft voldoende ruimte voor een persing waarbij er zowel een goede dekking is voor de kabels als een veilige afstand tot de duiker kan worden behouden.

Voor duiker BZ144-KDU9 geldt dat de hoogte van het maaiveld 29,51 m + N.A.P. is. De duiker ligt op 26,98 m + N.A.P. (binnenonderkant bovenstrooms) en heeft een opening van 1,0 m. De kabels komen hier op een diepte van 0,8 m. te liggen. Ook hier wordt de duiker op een veilige afstand gekruist.

Het is gebleken dat er geen goed alternatief is voor dit kabeltracé. Daarnaast kunnen de duikers op een veilige manier worden gekruist en ook is het voor het beheer en onderhoud van het watersysteem geen belemmering dat de kabels de duikers bovenlangs kruisen. Als de kabels worden aangelegd zoals aangegeven in de voorschriften, dan vormen deze geen probleem voor de a-watergangen.

Hiermee wordt voldaan aan 'beleidsregel 7 kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen' en kan de vergunning worden verleend onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 22 mei 2024 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

