



Situatie - bestaand



Situatie - nieuw

Bluswater/brandputten

Bluswatervoorziening aanwezig op Hekbergerweg 3a.

De benodigde verharding van de openbare weg naar de waterwinplaats en de opstelplaats voor het blusvoertuig dienen geschikt te zijn voor een osbelasting van 10 ton en een totaalgewicht van 18 ton (vrije breedte 5m, vrije hoogte 4,2m)



Situatie

Gemeente : Echt
 Sectie : AB
 Nummer : 292, 369
 Schaal : 1:1000

▶ Aanduiding voorgevel

Benaming:
 Situatie bestaand-nieuw (1:1000)
 Omgevingsvergunning: activiteit bouwen

www.dlvadvies.nl

Schaal: 1:1000
 Formaat: A2



Opdrachtgever:
 Rode Beek BV
 Op Koye 3
 6114 AZ Susteren
 Telefoon:

DLV Advies
 Postbus 511
 5400 AM Uden
 Telefoon:
 E-mail:

0413-336800
 info.bmt@dlvadvies.nl

Bouwlocatie:
 Hekbergerweg 7
 6102 RR Echt

Projectleider:
 Telefoon:
 E-mail:

Datum:
 30-05-2023
 Wijzigingen:
 A 13-06-2023 C
 B D

Klantnummer:	Werknummer:	Blad:
322106	B230397-21	B12