

Nummer: 775781

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 5 maart 2024, ingekomen op 5 maart 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652742931.

Van: Voetbalvereniging SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN te Oud Gastel

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met registratienummer 27914.
2. Deze vergunning is verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening.
3. De vergunning wordt gebruikt voor het beregenen van de voetbalvelden.
4. Het verzoek betreft het verplaatsen van de locatie van de grondwateronttrekkingsput.

Revisievergunning

5. De provincie Noord-Brabant was voorheen bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen voor beregening. De provincie heeft destijds vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening. Sinds het van kracht worden van de Waterwet in 2009 is het waterschap hiervoor het bevoegde gezag.
6. Het waterschap heeft besloten om op de aanvraag het middel van een revisievergunning toe te passen, zoals dit artikel 5.43 van de Omgevingswet is vermeld.
7. Een revisievergunning is een instrument wat gebruikt wordt om bestaande vergunningen weer overzichtelijk en actueel te maken.
8. Een revisievergunning is nodig omdat de vergunning verleend is op basis van oude wetgeving en omdat de vergunningen die de provincie heeft verleend, niet bestaan uit één document per vergunninghouder, maar uit een oude 'basisvergunning', met daarbij latere wijzigingen.
9. Door het verlenen van een revisievergunning ontstaat duidelijkheid voor de vergunninghouder, voor het waterschap en voor derden over de inhoud van de vergunning en is de vergunning tevens aangepast aan het huidige beleid.

Participatie

10. De aanvrager heeft niet aangegeven of het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving.

Wetgeving

11. Volgens artikel 5.2, lid 1 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

12. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer
13. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

14. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
15. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
16. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
17. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
18. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
19. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

20. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
 21. In het algemeen geldt dat de nadruk hier ligt op alternatieven gebruiken boven grondwater. Als het gebruik van grondwater toch onvermijdelijk is dan dient dit zo zuinig mogelijk te gebeuren en dient het gebruik van grondwater ter plaatse te worden gecompenseerd.
 22. De nieuwe put is niet gelegen in beschermd gebied, invloedsgebied Natura 2000 of een attentiegebied.
 23. De nieuwe put ligt op een locatie die bedrijfsmatig praktischer is dan de locatie waar de bestaande put gepositioneerd is.
 24. De put zal circa 60 meter verplaatst worden ten opzicht van de bestaande locatie.
 25. De nieuwe put mag niet dieper zijn dan 97 meter minus maaiveld.
 26. De maximale pompcapaciteit blijft ongewijzigd, namelijk 12m³ per uur.
- Meten onttrokken hoeveelheden
27. Conform artikel 5.8 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta moet degene die grondwater onttrekt, de onttrokken hoeveelheid grondwater meten met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
 28. Om met een nauwkeurigheid van ten minste 95% te kunnen meten moet een debietmeter gebruikt worden. In de voorschriften in deze vergunning is opgenomen dat de hoeveelheid onttrokken water gemeten moet worden met een debietmeter.

Algemeen

29. Tegen het verlenen van de revisievergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

- I. De vergunning met registratienummer 27914 verleend aan Voetbalvereniging SC Gastel in Oud Gastel in te trekken.
- II. Aan Voetbalvereniging SC Gastel, Schoolstraat 1, 4751 CN te Oud Gastel en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod gesteld in 5.2, lid 1 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening van de sportvelden van Voetbalvereniging SC Gastel, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

Voorschriften

1. Bijlagen

- 1.1 Bij deze vergunning hoort de tekening met nummer 24-742931-A.

2. Beregening

- 2.1 Het grondwater mag onttrokken worden uit 1 put op locatie die aan te geven is met coördinaten X 90296, Y 400386, zoals ook aangegeven op bijgevoegde tekening.
- 2.2 De pompcapaciteit mag maximaal 12m³ per uur bedragen.
- 2.3 De hoeveelheid onttrokken grondwater moet met een debietmeter gemeten worden.
- 2.4 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan noodzakelijk.

- 2.5 Bestaande putten mogen vervangen worden binnen 50 meter van de huidige ingemeten locatie. Daarbij mag de nieuwe put niet dieper zijn dan:
- noodzakelijk;
 - de te vervangen put;
 - 97 meter minus maaiveld.
- 2.6 Een put die niet langer gebruikt wordt of mag worden, of niet langer geschikt is voor het beoogde gebruik moet worden verwijderd.
- 2.7 Voor alle boringen en afdichtingen van putten waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is geldt:
- a. De booractiviteit moet minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij het waterschap.
 - b. Door de houder van de onttrekkingsinrichting moet binnen 4 weken na uitvoering van de boring de beschrijving van het veldwerk zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
 - c. Bij afdichting van een put moet door de houder van de onttrekkingsinrichting binnen 4 weken na uitvoering, het veldwerkverslag zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
 - d. De melding en het veldwerkverslag kunnen per e-mail worden verstuurd naar handhavingkeur@brabantsedelta.nl of per post naar waterschap Brabantse Delta, team toezicht en handhaving, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Breda, 3 juni 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de

exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Dit register is online te raadplegen via de volgende website: Erkenningen zoeken (rijkswaterstaat.nl) (<https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken/>).

Bij "Naam instelling (verplicht)" vult u 3 sterretjes in (***)

Bij "Nummer normdocument" vult u 2021 in.

Hierna krijgt u als zoekresultaat alle bedrijven die grondwateronttrekkingsputten mogen boren en afdichten.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: Boren en afdichten grondwaterput | Waterschap Brabantse Delta (<https://www.brabantsedelta.nl/boren-en-afdichten-grondwaterput>).

Meten en registreren onttrokken hoeveelheid

Op basis van artikel 5.8 van de Waterschapsverordening dient degene die grondwater onttrekt de onttrokken hoeveelheid grondwater te meten en registreren met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en uiterlijk op 31 januari van elk jaar de onttrokken hoeveelheid van het voorgaande kalenderjaar op te geven.