

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539199993
DSO-nummer:	2024042600443000
Indieningsdatum:	26 april 2024

Aanvraag: in het kort

Op 26 april 2024 is namens Windpark De Pals B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Windpark De Pals B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- Het tijdelijk aanleggen van een dam duiker in b-water BERE-0093_HO1;
- Het leggen van kabels nabij de a-wateren BZ1 en BZ10.

Dit is op en nabij de percelen, kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon, sectie G, nummers 208, 240, 249, 778 en 1726 en sectie B nummer 2288. Deze zijn gelegen in de buurt van de A67 en Troprijt te Bladel.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Windpark De Pals B.V, Opaalstraat 1 te Schoonhoven.

De vergunning gaat over:

- Het tijdelijk aanleggen van een dam duiker in de BERE-0093_HO1 tot 31 december 2027;
- het leggen van kabels nabij de a-wateren BZ1 en BZ10.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Overeenkomstig de aanvraag wordt de tijdelijke duiker in de BERE-0093_HO1 voor een bepaalde tijd verleend, te weten tot 31 december 2027

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. De dam met duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: 0,3 meter;
 - hoogte binnenonderkant buis: gelijk met de waterbodem;
 - lengte: 60 meter.
6. De kopeinden van het damlichaam van de dam met duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
7. Het onderhoud van de doorstroomprofiel van de dam met duiker berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering door Waterschap de Dommel. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Het onderhoud ter instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
9. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de dam met duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan dan wel aan te sluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
10. De afstand tussen twee dammen met duiker bedraagt tenminste 8 meter.
11. De duiker moet uiterlijk op 31 december 2027 worden verwijderd.

Verwijderen dam met duiker

12. Op de plaats waar de dam met duiker wordt verwijderd, moet het profiel van de watergang worden hersteld/doorgetrokken.
13. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.
14. Vergunninghouder is vanaf het moment van verwijdering tot 12 maanden na goedkeuring van de verwijdering van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud voor het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

15. Het definitieve boorplan moet tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaats vindt, aan het waterschap worden overlegd.
16. Na uitvoering van het werk moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
17. Het in- en uittredepunt van de boring moet buiten het profiel van vrije ruimte liggen.
18. De kabels en leidingen moeten als volgt liggen:
 - minimaal 1 meter onder de waterbodem, of
 - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
 - minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
 - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk, en
 - minimaal 1 meter onder het profiel van vrije ruimte.
19. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

Aanvraag

Windpark De Pals is van plan om ten behoeve van het windturbinepark kabels aan te leggen naar het verdeelstation in Hapert. Ook is er een tijdelijke duiker nodig tijdens de aanleg van het windturbinepark. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Het aanleggen van kabels en leidingen in en nabij a-wateren en b-wateren is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46 van de Waterschapsverordening. In dit verband gelden de volgende regels:

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.50 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 2.51 Gesteuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Artikel 2.52 Overlengte

De kabel heeft een overlengte van 1 meter of meer, in de vorm van een lus.

Beleid

Voor de wateractiviteiten die in de aanvraag staan, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Tijdens de aanleg van het windmolenpark is er een bouwweg nodig. Deze bouwweg gaat gedeeltelijk over het b-water BERE_0093_H01. Daarvoor is een tijdelijk dam met duiker nodig. De dam met duiker wordt 60 meter lang met diameter van 0,3 meter. De diameter van de duiker sluit aan op de duiker die al aanwezig is. De duiker zal onder voorwaarden en tot 31 december 2027 worden verleend.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Zoals op de tekeningen is aangegeven zullen de kabels middels boogzinkers worden aangelegd onder de BZ1 en BZ10. Volgens de beleidsregel dient de kabel tenminste 1 meter onder waterbodem, beschermingszone, taluds en het profiel van vrije worden aangelegd. Wanneer de werkzaamheden volgens de tekeningen worden uitgevoerd wordt voldaan aan de gestelde criteria zoals opgenomen in de beleidsregel.

Hiermee wordt voldaan aan de beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen en kan de vergunning worden op grond de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 10 juni 2024 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Figuur 2 Kabeltracé windpark de Pals



Figuur 5 Overzicht werkzaamheden in gebied

De gele lijn is een kabel, het grijze vlak is de toegangsweg en de rode lijn de tijdelijke duiker.