

118. IJzendijke 5.2

Regio: Zeeland
Werkzaamheden: Inpassing Fastned Laadstation
Formaat: Laadstation type 5.2

Verwijderen Fastned

- Belijning parkeervakken
- Kleine hoeveelheid asfalt tbv plaatsing laadeiland

Aanbrengen Fastned

- Kleine hoeveelheid straatwerk, tbv afwerking rondom laadeiland
- 2 x laadeiland, beton, met plaats voor 2 snelladers inclusief funderingspoer (4,5 x 1,5 meter)
- HWA vindt plaats zoals in huidige situatie; loopt weg via trottoirkolken aan overzijde van de weg
- 2-4 x snellader, Hypercharger 300kW
- Y-vorm signing op laadeiland, hout
- Mantelbuizen
- 1 x lantarenpaal
- Kleine bijkomende werken zoals verlichting en camera's als onderdeel van het laadstation

Aanbrengen RWS (taak wegbeheerder, uitgevoerd door Fastned, zoals afgesproken)

- 2 elektrisch-laden-verkeersborden
 - o 1 aan het begin van de verzorgingslocatie (met bedrijfslogo Fastned eronder, conform Kader Inrichting Verzorgingsplaatsen)
 - o 1 nabij het laadstation

Aanbrengen Netbeheerder

- Inkomende netaansluiting naar Transformator; 2000 kVA
- Transformator, inclusief behuizing (huurt Fastned van netbeheerder)