


Saneren niet op dit project boeken

○	Cu 15 Saneren	: 8
□	Cu 22 Over zetten	: 2
○	PVC 20 Over zetten	: 2
○	PVC 25 Over zetten	: 10
○	PVC 32 Over zetten	: 1
○	PVC 40 Over zetten	: 10
△	PE 25 Over zetten	: 13
○	Diversen Over zetten	: 2
<b>Totaal</b>		<b>: 48</b>



### Uitvoeringstekening

- 20m 110 PVC / 210m AC 125
- UIT TE NEMEN LEIDING: 25m 32 PVC / 230m 50 PVC
- BUITEN GEBRUIK TE STELLEN LEIDING: 20m 50 PVC / 20m 200 AC / 160m AC 125
- BUITEN GEBRUIK GESTELDE LEIDING
- BESTAANDE LEIDING
- GEPROJECTEERDE LEIDING - PROJECT NR.:
- TE LEGGEN LEIDING: 1,5m 63 PE / 1,5m 200 PE / 350m 160 PE
- TEL Gebied: 40m 200 PE Boor / 25m 160 PE Boor
- Locatie meten bij geveldoorvoer

Projectnummer	R01216	Combinatienummer	Hoofdstraat Waalwijk (Sprang-Capelle)
Datum	30-04-2024	Schaal	1:500
Gecontroleerd	Infra Ontwerp	Formaat	A 1
Soort document	Tekening	Tekening	74 Vernieuwen Distributieleidingen

ATTENTIE: De afzender van deze tekening aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender van deze tekening en aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender van deze tekening. Het is niet toegestaan deze tekening te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan deze tekening te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan deze tekening te kopiëren of te verspreiden.

