

Spuimarkt Den Haag publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afvalwater, afkomstig van een open bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240619 00008 000 (ingediend op 19-06-2024)

Project


Naam van dit project

Spuimarkt Den Haag

Projectomschrijving

Lozing bronwater regeneratie WKO-systeem

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.*Geen documenten.***Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

Document	Vertrouwelijk
Locatie rioolput Gedempte Gracht.jpeg	Nee

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Spuimarkt Den Haag

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

67393721

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

De Ruiter Service en Onderhoud B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

856965492

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Emrikweg 5

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Emrikweg'.

Huisnummer

5

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2031BT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Haarlem

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Afvalwater, afkomstig van een open bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Diverse vragen

Geef aan wat het maximale debiet (in kubieke meters per uur) is van het te lozen afvalwater.

110

Is er sprake van lozingen die niet-continu plaatsvinden? Geef dan aan met welke regelmaat de lozingen plaatsvinden.

Tijdelijke lozing i.v.m. regeneratie van de bron. Dit zal discontinu plaatsvinden.

Op welke datum verwacht u te gaan starten met het lozen?

25-09-2024

Op welk tijdstip verwacht u te gaan starten met het lozen?

07:00

Hoe lang verwacht u dat het lozen gaat duren?

In een periode van 2 à 3 weken.

Beschrijf hoe u de lozing wilt monitoren (meetfrequentie, meetmethode, meetvoorzieningen), registreren en hoe u daarover wilt rapporteren.

Lozing vindt plaats via de bestaande spuileiding waarin een watermeter is geplaatst. Begin en eindstand worden genoteerd.

Beschrijf de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om lozingen te voorkomen of te beperken.

Na het regenereren van de bron zal nog maar eenmaal per jaar de bron een half uur gespuid hoeven worden.

Is een andere lozingsroute dan naar het oppervlaktewater niet mogelijk? Geef dan de redenen aan waarom dit niet mogelijk is.

De bedoeling is te lozen op de rioolput in de gedempte gracht t.h. van nr. 671.

Lozen op het oppervlaktewater

Gaat u lozen op een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk?

Nee

Bijlagen

Afvalwater, afkomstig van een open bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Gehaltes stoffen in afvalwater

Document	Vertrouwelijk
Analyses Spuimarkt.pdf	Nee

Resultaten beoordeling waterbezwaarlijkheid

Document	Vertrouwelijk
Analyses Spuimarkt.pdf	Nee

Resultaten immissietoets te lozen stoffen

Document	Vertrouwelijk
Analyses Spuimarkt.pdf	Nee

Riolerings-tekening locaties lozingspunten

Document	Vertrouwelijk
Locatie rioolput Gedempte Gracht.jpeg	Nee

Samenstelling en oorzaak afvalwater

Document	Vertrouwelijk
Analyses Spuimarkt.pdf	Nee