

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7823949
Aanvraagnaam	MSK station TenneT WABO aanvraag
Uw referentiecode	-
Ingediend op	01-06-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Deze aanvraag maakt het bouwen en in bedrijf houden van een 380/110 kV hoogspanningsstation met bijbehorende verbindingen (inlussen) en opstijpunten mogelijk in de gemeente Westerwolde. Dit is nodig in het kader van de energietransitie.
Opmerking	Vooroverleg is gevoerd met o.a. Geert Metselaar en Stefan van Kampen
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Definitieve constructieberekeningen en tekeningen, geactualiseerd akoestisch rapport, overzicht koelinstallaties en indien nodig EED rapport.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Westerwolde
Bezoekadres:	Dorpsstraat 1 9551 AB Sellingen
Postadres:	Postbus 14 9550 AA Sellingen
Telefoonnummer:	0599320220
E-mailadres:	gemeente@westerwolde.nl
Website:	www.westerwolde.nl
Contactpersoon:	Gemeente Westerwolde

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Westerwolde

Kadastrale gemeente Vlagtwedde

Kadastrale sectie G

Kadastraal perceelnummer 7745

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie Vlagtwedde G7741, 7743, 7744, 7756, 8157, 8164, 8018
8059, 8075, 8085, 8009, 8018, 8091, 8206, 8204, 783.



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Zie bijlage 1.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1200

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3600

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

117000

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Terrein is in gebruik als agrarische gronden

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Een hoogspanningsstation, zie bijlage 1

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	3	1030	1030

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en zie bijlage 22
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

zie bijlage 1

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Hoogspanningsstation Musselkanaal
Wat is de aard van de inrichting?	Inrichting ten behoeve van het schakelen en transformeren van elektriciteit
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Elektriciteit
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Elektriciteit
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	zie bijlagen
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☐ Ja ☒ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie bijlagen

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	24 uur per dag, 7 dagen per week, gedurende het gehele jaar
---	---

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	☒ Ja ☐ Nee
---	--

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 385

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. zie begeleidend schrijven en bijlagen

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. zie begeleidend schrijven en bijlagen

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. Brand / explosie transformatoren

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? Lekbakken onder de transformatoren

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

8 Milieuzorg

- Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels
- Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☐ Ja
☒ Nee

9 Toekomstige Ontwikkelingen

- Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja
☒ Nee
- Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja
☒ Nee

10 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

11 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? reguliere brandbestrijdingsmiddelen zijn op het station aanwezig om een beginnende brand te bestrijden
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☒ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja
☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater? ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders
- Op welke andere wijze loost u afvalwater? lozing op oppervlaktewater, vergunning wordt los aangevraagd

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☐ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☐ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☒ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?

Hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening, hoeveelheid afhankelijk van

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?

- ☒ Continue lozing
- ☐ Discontinue lozing

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

2

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

26

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af? gevaarlijk afval (divers) en restafval

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja

☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☐ Ja

☒ Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja

☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☐ Ja

☒ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	150000
---	--------

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	0
--	---

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee

Geef aan of en aan welke
meerjarenafpraak uw inrichting
deelneemt.

☐ Meerjarenafpraak (MJA3)

☐ Meerjarenafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)

☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

Geef hier aan waarom u niet audit- -
plichtig bent

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja
☒ Nee

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 6
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 6
- Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 20
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja
☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☐ Ja
☒ Nee

21 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast? ☐ CFK
☐ HCFC
☒ HFK
☐ HCFC/HFK
☐ Ethaan
☐ Propaan
☐ Isobutaan
☐ Ammoniak
☐ CO2
☐ Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? ☒ Noodstroomaggregaat
☒ Batterij
☐ UPS-systeem
☐ Anders

Geef een korte omschrijving van het gebruik van batterijen als noodstroomvoorziening.

Tbv de directe capaciteitsbehoefte worden continu accu's op spanning gehouden. Deze verzorgen tijdens een storing de eerste behoefte waarna ook het noodstroomaggregaat er bij komt.

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? ☒ Ja
☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	riolering-, zie bijlage
Overig afvalwater	uit bodembeschermende voorziening afkomstig hemelwater	Oppervlaktewater	300	-	Nog niet bekend, zie begeleidend schrijven

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
100	Schatting	-	zie bijlage
760	Schatting	-	zie bijlage

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
zie bijlagen	Diesel	275	Automatisch	Ja

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B2_Besluit_Buiten_t-oepassing_RCR_pdf	B2 Besluit Buiten toepassing RCR.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B3_vormvrije_m_e_r_-_beoordeling_pdf	B3 vormvrije m.e.r. beoordeling.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
stekening_incl_begrenzing_inrichting_pdf	B4 Kadastrale overzichtstekening incl begrenzing inrichting.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
-_Terrein_TenneT_op_kadastrale_kaart_pdf	B4a 01204-10-00002 - Terrein TenneT op kadastrale kaart.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B6_stikstofonderzoek_pdf	B6 stikstofonderzoek.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B7a_Natuurtoets_pdf	B7a Natuurtoets.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B7b_ecologisch_soortenonderzoek_pdf	B7b ecologisch soortenonderzoek.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B7c_controlebezoek_-_buizerdnest_I_pdf	B7c controlebezoek buizerdnest I.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B7d_controlebezoek_-_buizerdnest_II_pdf	B7d controlebezoek buizerdnest II.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
risch_milieuhygiënisch_vooronderzoek_pdf	B8a Historisch milieuhygiënisch vooronderzoek.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
ieuhygiënisch_incl_-_asbest_onderzoek_pdf	B8b Verkennend milieuhygiënisch incl. asbest onderzoek.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
I_asbest_onderzoek_-_scopeuitbreiding_pdf	B8c Verkennend milieuhygiënisch incl. asbest onderzoek scopeuitbreiding.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B9a_Archeologisch_bureauonderzoek_pdf	B9a Archeologisch bureauonderzoek.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
verkennend_booronderzoek_archeologie_pdf	B9b verkennend booronderzoek archeologie.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
derzoek_archeologie_-_scopeuitbreiding_pdf	B9c Verkennend booronderzoek archeologie scopeuitbreiding.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B10a_OOO_onderzoek_pdf	B10a OOO onderzoek.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B10b_OOO_onderzoek_-_scopeuitbreiding_pdf	B10b OOO onderzoek scopeuitbreiding.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B11_Watertoets_pdf	B11 Watertoets.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B12_Landschappelijk-e_inpassing_pdf	B12 Landschappelijke inpassing.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
lag_overleg_TenneT_-RVO_dd_18-01-2023_pdf	B13 Verslag overleg TenneT RVO dd 18-01-2023.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
ttegrond_stationsterrein-en_gebouwen_pdf	B14 01204-03-00001 - Plattegrond stationsterrein en gebouwen.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
-03-38140_-_VO_constructie_CDG_380kV_pdf	B15 000000-03-38140 - VO constructie CDG 380kV.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
0kV_en_advies_bouwr-ijp_maken_terrein_pdf	B16 01204-03-00015 - Geotechnisch Advies 380kV en advies bouwrijp maken terrein.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
10kV_en_schakelveld-en_met_geo--advies_pdf	B17 01204-03-00005 - BO Constructie Rapport CDG110kV en schakelvelden met geo-advies.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
DG_110kV_-_indeling-en_ruimtegebruik_pdf	B19 01204-03-11002 - Plattegronden CDG 110kV - indeling en ruimtegebruik.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
_-Kelder_BG_dak_en-_E_W-installaties_pdf	B18 01204-03-38010--CDG - Plattegronden - Kelder BG dak en E W-installaties-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Overige gegevens veiligheid	01-06-2023	In behandeling
-CDG_-_Doorsneden_e-n_Gevelaanzichten_pdf	B20 01204-03-38011--CDG - Doorsneden en Gevelaanzichten-.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
_Doorsneden_en_Aanzichten_CDG_110_kV_pdf	B21 01204-03-11003 - Doorsneden en Aanzichten CDG 110 kV.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B27_geotechnisch_raapport_pdf	B27 geotechnisch rapport.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
8240_-_VO_constructie_veldhuis_380kV_pdf	B23 00000-03-38240 - VO constructie veldhuis 380kV.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
8340_-_VO_constructie_trafocel_380kV_pdf	B25 00000-03-38340 - VO constructie trafocel 380kV.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
0_Kleur-en_Materialenstaat_versie_H_pdf	B22 01204-03-00006 MSK380.110 Kleur-en Materialenstaat versie H.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
dak-_Doorsneden_e-n_Gevelaanzichten_pdf	B24 01204-03-38014--Veldhuis - Kelder beganegrond dak	Anders	01-06-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	- Doorsneden en Gevelaanzichten.pdf			
4-10-00003_-_Plattegrond_tekening_KL_pdf	B26 01204-10-00003 - Plattegrond tekening KL.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B28_01204-03-00004_-_Funderingsplan_pdf	B28 01204-03-00004 - Funderingsplan-.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
_-_Tekening_W-installaties_CDG_110kV_pdf	B29 01204-03-11007 - Tekening W-installaties CDG 110kV.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
_-_Plattegronden_-_Kelder_Beganegrond_pdf	B30 01204-03-38012-- Transformatorcel - Plattegronden - Kelder Beganegrond.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
rcel_-_Doorsneden_en_Gevelaanzichten_pdf	B31 01204-03-38013-- Transformatorcel - Doorsneden en Gevelaanzichten.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
biliteitsberekeningen_gebouwen_380kV_pdf	B32 01204-03-38018 - Gewichts- en stabiliteitsberekeningen gebouwen 380kV.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
ieutekening_met_gegevens_Componenten_pdf	B35 01204-010-0000-1 - Milieutekening met gegevens Componenten.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B39_01204-03-38016_-_OBAS_rapportage_pdf	B39 01204-03-38016 - OBAS rapportage.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
67_20_0968429_MSK110_Velden_23_tm_37_pdf	002.967.20 0968429 MSK110 Velden 23 tm 37.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
67_20_1067628_MSK110_Velden_01_tm_15_pdf	002.967.20 1067628 MSK110 Velden 01 tm 15.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
0_1070644_RNB_-_Hekwek_TenneT--TenSec_pdf	002.967.20 1070644 RNB - Hekwek TenneT-TenSec.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
20_1082447_MSK110_Kabelveld_01_en_03_pdf	002.967.20 1082447 MSK110 Kabelveld 01 en 03.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
20_1082448_MSK110_Kabelveld_13_en_15_pdf	002.967.20 1082448 MSK110 Kabelveld 13 en 15.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
20_1082449_MSK110_Koppeltrafoveld_05_pdf	002.967.20 1082449 MSK110 Koppeltrafoveld 05.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
20_1082450_MSK110_Koppeltrafoveld_10_pdf	002.967.20 1082450 MSK110 Koppeltrafoveld 10.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
20_1082451_MSK110_Koppeltrafoveld_14_pdf	002.967.20 1082451 MSK110 Koppeltrafoveld 14.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
7_20_1082452_MSK110_Koppelveld_07_08_pdf	002.967.20 1082452 MSK110 Koppelveld 07 08.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
0_1082453_MSK110_RNB-veld_2_4_6_9_11_pdf	002.967.20 1082453 MSK110 RNB-veld 2 4 6 9 11.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
2_967_20_1082454_MS-K110_Kabelveld_12_pdf	002.967.20 1082454 MSK110 Kabelveld 12.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
38204_-_MSK380_Trafoveld_dubbel_rail_pdf	00000-01-38204 - MSK380 Trafoveld_dubbel rail.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
00-01-38207_-_MSK380__Langskoppeling_pdf	00000-01-38207 - MSK380 Langskoppeling-.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
_-_MSK380_Koppelveld_KV1_dubbel_rail_pdf	00000-01-38208 - MSK380 Koppelveld KV1 dubbel rail.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
04-01-00100_-_Plattegrond_MSK380-110_pdf	01204-01-00100 - Plattegrond MSK380-110.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
aanzicht_380_kV_Lijnveld_dubbel_rail_pdf	01204-01-38011-_Bovenaanzicht en zijaanzicht 380 kV Lijnveld dubbel rail.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
en_bovenaanzicht_Lijnvelden_08_en_10_pdf	01204-01-38012 - MSK380 Zij- en bovenaanzicht Lijnvelden 08 en 10.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
t_MSK380_Hoofdrail_-_A1_en_B1_Sectie_1_pdf	01204-01-38013 Zij- en bovenaanzicht MSK380 Hoofdrail A1 en B1 Sectie 1.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
t_MSK380_Hoofdrail_-_A2_en_B2_Sectie_2_pdf	01204-01-38014 Zij- en bovenaanzicht MSK380 Hoofdrail A2 en B2 Sectie 2.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
_00_1039968_DO_mast_184_aanpassingen_pdf	600.200.00 1039968 DO mast 184 aanpassingen.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
499_DO1_Fundatie_rapportage_incl_184_pdf	600.200.00 1074499 DO1 Fundatie rapportage incl 184.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
00_1025092_HS1_1_Aanpassingen_Aanslu_pdf	600.200.00 1025092 HS1.1 Aanpassingen Aanslu.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
O1_OSP_rapportage_inclusief_fundatie_pdf	600.200.00 1074500 DO1 OSP rapportage inclusief fundatie.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
0387_DO1_Overzichtstekening_fundatie_pdf	600.200.00 1080387 DO1 Overzichtstekening fundatie.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
00_1141816_DO1_OSP_Mast_184_tekening_pdf	600.200.00 1141816 DO1 OSP Mast 184 tekening.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
00_0932616_Bemaling-sadvies_Station_M_pdf	600.200.00 0932616 Bemalingsadvies Station M.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
0_00_0923408_Verkennend_waterbodemon_pdf	600.200.00 0923408 Verkennend waterbodemon.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling
B5_Akoestisch_onderzoek_pdf	B5 Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	01-06-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B1_Begeleidend_schrijven_pdf	B1 Begeleidend schrijven.pdf	Anders	01-06-2023	In behandeling