

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539203687
DSO-nummer:	2024052701119
Indieningsdatum:	27 mei 2024
Gemachtigde:	Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. te Someren

Aanvraag: in het kort

Op 27 mei 2024 heeft Enexis Netbeheer B.V., Wekkerstraat 25 te Eindhoven, bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen en behouden van twee bundels middenspanningskabels en twee mantelbuizen voor glasvezelkabels middels een open ontgraving onder een a-water met kenmerk GA34. A-water GA34 stroomt ter plaatse door een duiker met nummer BODO-OS-11-KDU2. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Maarheeze (MHZ00), sectie E, nummer 705 aan de Ulkedonken te Maarheeze.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Wekkerstraat 25 te Eindhoven. De vergunning gaat over het aanleggen en behouden van twee bundels middenspanningskabels en twee mantelbuizen voor glasvezelkabels middels een open ontgraving onder a-water GA34 ter plaatse van duiker BODO-OS-11-KDU2. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Maarheeze (MHZ00), sectie E, nummer 705 aan de Ulkedonken te Maarheeze.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften en Bijlagen 1, 2 en 3.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Na uitvoering van het werk moet dit binnen 5 werkdagen worden gemeld aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
6. De kabels en mantelbuizen liggen minimaal 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk, zijnde duiker BODO-OS-11-KDU2.
7. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

Aanvraag

De aanvrager is van plan om middels een open ontgraving bundels met middenspanningskabels en mantelbuizen voor glasvezelkabels onder een a-watgang aan te leggen ter hoogte van een duiker.

Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de vergunning wel of niet wordt verleend.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 7 van de Beleidsregels Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watgang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Door middel van een open ontgraving worden er twee bundels van middenspanningskabels en twee mantelbuizen voor glasvezelkabels geplaatst. Deze middenspanningskabels zijn nodig in het kader van de energietransitie. De gebundelde kabels worden samen met twee mantelbuizen aangelegd waardoor glasvezelkabels worden getrokken. De kabels en de mantelbuizen kruisen a-water GA34 ter hoogte van duiker BODO-OS-11-KDU2 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Maarheeze (MHZ00), sectie E, nummer 705.

Volgens deze beleidsregel mag een oppervlaktewaterlichaam haaks en onder een ondersteunend kunstwerk door worden gekruist. Hierbij zijn de maten van de algemene regels van Afdeling 2.9 van de Waterschapsverordening 2024 van toepassing. Deze afdeling hanteert een maatvoering van een meter voor de aanleg van kabels en leidingen onder een ondersteunend kunstwerk door. In dit geval wordt daarvan afgeweken. In dit specifieke geval gaat het om een duiker van 1 meter doorsnede. Door een afstand van 50 cm tussen de duiker en de kabels en mantelbuizen aan te houden, liggen de kabels en mantelbuizen op een diepte van 1,8 meter. Op deze diepte is het nog net mogelijk om door middel van een bemaling voldoende droogte te creëren om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het is daarom niet mogelijk om de kabels en mantelbuizen dieper aan te brengen. Bij dit plan is rekening gehouden met het voorkomen van mogelijke schade en het borgen van voldoende veiligheid waarbij er zowel een goede dekking is voor de kabels als een veilige afstand tot de duiker kan worden behouden.

Het is gebleken dat er geen goed alternatief is voor dit kabeltracé. Ook kan de duiker op een veilige manier worden gekruist. Voor het beheer en onderhoud van het watersysteem is er ook geen belemmering. Als de kabels worden aangelegd zoals aangegeven in de voorschriften, dan vormen deze geen probleem voor de a-watergang.

Hiermee wordt voldaan aan 'beleidsregel 7 kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen' en kan de vergunning worden verleend onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 3 juli 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Bijlage 3: Tekening

