

Bijlage 3 Bodemrisico-inventarisatie

Nr	Activiteit/bedrijfsonderdeel	Categorie conform NRB 2012	Aanwezige voorzieningen	Aanwezige maatregelen	CVM
1.	Vullen ondergrondse dieseltank	2.1.2 Onderbelading en onderlossing	• kerende voorziening en; • overvulbeveiliging op het te vullen object en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling en; • los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; • faciliteiten en personeel.	I
2.	Opslag diesel in ondergrondse tank	1.1 Ondergrondse of ingeterpte tank	• enkelwandige tank en; • kathodische bescherming¹ en; • peilbuis grondwater .	• periodieke inspectie kathodische bescherming en • uitvoeren periodieke monitoring.	I
3.	Leidingtransport diesel uit tank naar pomp	2.2.1 Ondergrondse leiding	• enkelwandige leiding.	• leidinginspectie en; • onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie.	I
4.	Pompeiland	3.4 Overgieten, aftanken of afvullen	• vloeistofdichte voorziening en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; • visueel toezicht en; • algemene zorg.	III
5.	Opslag diverse producten in PGS15 voorzieningen in hal C en D.	3.3.2 Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	• lekbak en; • aandacht voor geschikte emballage.	• controle op vol raken lekbak en; • visueel toezicht.	II

Nr	Activiteit/bedrijfs onderdeel	Categorie conform NRB 2012	Aanwezige voorzieningen	Aanwezige maatregelen	CVM
6.	Overslag diverse producten op de crossdocks	3.3.2 Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	• kerende voorziening en; • aandacht voor geschikte emballage.	• visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	I
7.	Opslag olie in werkplaats	3.3.2 Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	• lekbak en; • aandacht voor geschikte emballage.	• controle op vol raken lekbak en; • visueel toezicht.	II
8.	Opslag (afgewerkte) olie in bovengrondse tank in smeerput	1.3 Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	• enkelwandige tank en; • lekbak.	• controle op vol raken lekbak en; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • faciliteiten en personeel.	II
9.	Transport afgewerkte olie vanaf de werkplaats via een leiding naar de opslagtank	2.2.2 Bovengrondse leiding	• enkelwandige leiding en; • aandacht voor appendages.	• leidinginspectie en; • onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie en; • visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	I
10.	Wasplaats	4.3.1 Open proces of bewerking met vloeistoffen	• vloeistofdichte voorziening en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en; • aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen.	• periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; • visueel toezicht en; • algemene zorg.	I

Nr	Activiteit/bedrijfsonderdeel	Categorie conform NRB 2012	Aanwezige voorzieningen	Aanwezige maatregelen	CVM
11.	Werkplaats/garage	5.3 Activiteiten in werkplaatsen	• kerende voorziening en; • aandacht voor gecontroleerde afvoer.	• visueel toezicht tijdens de werkzaamheden en; • algemene zorg en; • faciliteiten en personeel.	I
12.	Acculaadplaats hal B en C	4.1 Gesloten proces of bewerking	• kerende voorziening en; • aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• onderhoudsprogramma en; • systeem inspectie en; • algemene zorg.	II
13.	Opslag van accu's	3.3.2 Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	• lekbak en; • aandacht voor geschikte emballage.	• controle op vol raken lekbak en; • visueel toezicht.	II
14.	Opslag gevaarlijk afval in IBC	3.3.2 Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	• lekbak en; • aandacht voor geschikte emballage.	• controle op vol raken lekbak en; • visueel toezicht.	II
15.	Afvoer afvalwater door bedrijfsriolering	5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering	• aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten.	• onderhouds- en inspectieprogramma en; • algemene zorg.	II