



Groningen 9 juli 2024  
Zaaknummer Z/24/072645  
Contactpersoon Bo Buruma  
Uw aanvraag van 13 juni 2024  
Uw kenmerk 20240613 00277 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer of mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het aanleggen van twee duikers in primaire watergangen, een lange duiker die een secundaire watergang met een primaire verbindt, het aanleggen van een inlaatduiker en het aanleggen van een stuw nabij de Rijksweg A7 te Oostwold. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. We hebben uw aanvraag ontvangen op 13 juni 2024.

De aanvraag betreft het aanleggen van de Zonnewal. De vergunningplicht geldt slechts voor een deel van de uit te voeren werkzaamheden, namelijk voor het aanleggen van twee duikers, een lange duiker, een inlaatduiker en een stuw in primaire oppervlaktewateren. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Een deel van de uit te voeren werkzaamheden kunnen zonder vergunning en met het doen van een melding worden uitgevoerd, namelijk het dempen en graven van secundaire oppervlaktewaterlichamen en het aanleggen van dammen met duiker in secundaire oppervlaktewaterlichamen. Uw aanvraag voor deze werkzaamheden hebben we als melding geregistreerd. Aan het uitvoeren van deze werkzaamheden stellen wij wel regels. Deze meldingen worden afgehandeld in een aparte brief.

#### **Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?**

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal voorschriften, zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. dam 1 (zie figuur 1) dient te worden voorzien van een ronde duiker met een diameter van 1000 millimeter;



3. de binnen onderkant van de duiker in dam 1 (zie figuur 1) dient te worden gelegd en te worden gehouden op -2.30 m NAP;
4. dam 2 (zie figuur 1) dient te worden voorzien van een ronde duiker met een diameter van 1000 millimeter;
5. de binnen onderkant van de duiker in dam 2 (zie figuur 1) dient te worden gelegd en te worden gehouden op -2.40 m NAP;
6. de te plaatsen duiker 1 (zie figuur 1) dient te worden voorzien van een ronde duiker met een diameter van 500 mm en een maximale lengte van 12 meter;
7. de binnen onderkant van duiker 1 (zie figuur 1) dient te worden gelegd en te worden gehouden op -1.50 m NAP;
8. de binnen onderkant van de stuw (zie figuur 1) dient te worden gelegd en te worden gehouden op -1.25 m NAP;
9. de activiteit in den droge wordt uitgevoerd;
10. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;
11. voor de activiteit die plaatsvindt in beperkingengebied I van een primair oppervlaktewaterlichaam, de afstand tussen twee duikers gemeten in de lengterichting van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 5 meter bedraagt;
12. de inlaat zodanig wordt aangelegd dat er geen lekkage langs de inlaatconstructie kan optreden;
13. de inlaat zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
14. deze beschermd wordt tegen schade als gevolg van machinaal onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam;
15. ingeval de activiteit plaatsvindt in en nabij een primair oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied II in de lengte- en in de breedterichting horizontaal wordt afgewerkt en ingezaaid met graszaad;
16. aan de instroomzijde van de inlaat een damwand tot aan maaiveldhoogte wordt aangelegd;
17. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan de uitstroomzijde van de inlaat wordt beschermd tegen uitspoeling;
18. de stuw zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
19. de stuw zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
20. de kruinhoogte van de stuw minimaal 25 cm hoger is dan het winterpeil of vast peil aan de hoogwaterzijde van de stuw;
21. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)<sup>1</sup>, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene (uitvoerings)regels);
- Titel 3.2, §3.2.6, 3.2.11 en 3.2.23 (specifieke zorgplichten en activiteit gebonden uitvoeringsregels).

---

<sup>1</sup> <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.

**Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?**

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

**Terinzagelegging**

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 11 juli tot en met 21 augustus 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

**Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?**

Neemt u dan gerust contact op met Bo Buruma van team Vergunningverlening. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl). Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



# OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 9 juli 2024  
Zaaknummer Z/24/072645

## Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 13 juni 2024 van , namens een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het aanleggen van twee duikers in primaire watergangen, een lange duiker die een secundaire watergang verbindt met een primaire watergang, het aanleggen van een inlaatduiker en het aanleggen van een stuw nabij de Rijksweg A7 te Oostwold, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



*Figuur 1: De groene lijnen geven globaal de locaties weer van de aan te leggen duikers en de aan te leggen inlaat. De oranje stip geeft globaal de locatie weer van de aan te leggen stuw.*

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/072645. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met aanvraagnummer 20240613 00277 000;
- [Plegt-Vos] Overzichtstekening Zonnawal, tekeningnummer 14021075-02, d.d. 22-09-2023.

## Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in



het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

### **Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit**

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteiten ten doel hebben het aanpassen van het watersysteem ten behoeve van de aanleg van de Zonnewal;
- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in beperkingengebied I van de primaire oppervlaktewaterlichamen de Pettentocht en Oostwoldertocht;
- voor het uitvoeren van de activiteiten de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- dat de diameter van een duiker en inlaatduiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Het waterschap hanteert minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding. Teneinde het verbeteren van de water aan-en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de diameter, lengte en hoogteligging van de aan te leggen duiker en inlaatduiker in een primair oppervlaktewaterlichaam specifiek wordt bepaald door het waterschap en dat dat deze afmetingen in het vooroverleg zijn besproken;
- de huidige stuw KST0689 wordt vervangen door een nieuwe, gelijkwaardige stuw en er geen peilwijziging aan de orde is;
- de huidige inlaatduiker KDU007361 en inlaat INL123 slecht functioneren en binnen dit project worden vervangen;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen



- voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het aanleggen van duikers, een stuw en een inlaatduiker nabij de Rijksweg A7 te Oostwold.
- II. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.
- IV. Het technisch constructief onderhoud (buitengewoon) onderhoud van de aan te leggen duikers in primaire watergang de Pettentocht en de Oostwoldertocht berust bij de vergunninghouder.
- V. Het onderhoud van het doorstroomprofiel (gewoon onderhoud) van de aan te leggen duikers in primaire watergang de Pettentocht en de Oostwoldertocht berust bij het waterschap Noorderzijvest.
- VI. Het technisch constructief onderhoud en het onderhoud van het doorstroomprofiel (gewoon onderhoud) van de stuw en inlaatduiker berust bij Waterschap Noorderzijvest.
- VII. Het onderhoud van de overige aan te leggen werken berust bij vergunninghouder.

#### **Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften**

In aanvulling op/in afwijking van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

1. Dam 1 (zie figuur 1) dient te worden voorzien van een ronde duiker met een diameter van 1000 millimeter en een maximale lengte van 12 meter.
2. De binnen onderkant van de duiker in dam 1 (zie figuur 1) dient te worden gelegd en te worden gehouden op -2.30 m NAP;
3. Dam 2 (zie figuur 1) dient te worden voorzien van een ronde duiker met een diameter van 1000 millimeter en een maximale lengte van 12 meter;
4. De binnen onderkant van de duiker in dam 2 (zie figuur 1) dient te worden gelegd en te worden gehouden op -2.40 m NAP;
5. De te plaatsen duiker 1 (zie figuur 1) dient te worden voorzien van een ronde duiker met een diameter van 500 mm;
6. De binnen onderkant van duiker 1 (zie figuur 1) dient te worden gelegd en te worden gehouden op -1.50 m NAP;
7. De overstorthoogte van de stuw (zie figuur 1) dient te worden gelegd en te worden gehouden op -1.25 m NAP;
8. De binnen onderkant van de inlaatduiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op -1.50 m NAP.



## Hoofdstuk 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 juli tot en met 21 augustus 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;



- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken). Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

### **Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

### **Rechtsopvolging**





Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

## Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 9 juli 2024

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid