

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539202282
DSO-nummer: 2024052201181
Indieningsdatum: 22 mei 2024

Aanvraag: in het kort

Op 22 mei 2024 heeft Enexis Netbeheer b.v. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer b.v. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen en behouden van laagspanningskabels met gebruikmaking van een gestuurde boring onder a-water met kenmerk KS44, duiker met kenmerk DSH0022820, a-water met kenmerk KS40 (de Beekloop) en het daarbij behorend vastgesteld profiel van vrije ruimte en a-water met kenmerk KS42 dat ter plaatse loopt door duiker met kenmerk DSH0016549. Het gaat om activiteiten op de percelen kadastraal bekend als Gemeente Bergeijk (BEK00) sectie C, nummers 1601, 2363 en 2483.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste en derde lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Enexis Netbeheer b.v. Wekkerstraat 25, 5652 AN te Eindhoven.

De vergunning gaat over het aanleggen en behouden van laagspanningskabels met gebruikmaking van een gestuurde boring onder

- a-water met kenmerk KS44 en de bijbehorende beschermingszone,
- duiker met kenmerk DSH0022820,
- a-water met kenmerk KS40 (de Beekloop), de daarbij behorende beschermingszone en het bijbehorend vastgesteld profiel van vrije ruimte en

- a-water met kenmerk KS42, met bijbehorende beschermingszone, dat ter plaatse loopt door duiker met kenmerk DSH0016549.

De activiteiten vinden plaats op de percelen kadastraal bekend als Gemeente Bergeijk (BEK00) sectie C, nummers 1601, 2363 en 2483.

Bij deze vergunning horen Bijlage 1, 2 en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Binnen vijf dagen na toezending van dit besluit moet vergunninghouder per e-mail of antwoordkaart bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit melden wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
2. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
3. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

4. Binnen vijf dagen na toezending van dit besluit moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
5. Het in- en uitredpunt van de boring moet buiten het profiel van vrije ruimte liggen.
6. De kabels moeten worden gelegd volgens de ligging en op de dieptes zoals neergelegd in tekening met nummer 24-30031-01-B01-DTS-P van 23 april 2024, overgelegd per email op 26 juni 2024.

Aanvraag

Aanvrager is van plan om laagspanningskabels aan te leggen nabij de Woeste Polder in Bergeijk. Bij de aanleg van het kabeltracé worden a-wateren KS44, KS40 en KS42 met bijbehorende beschermingszones en het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij KS44 en twee duikers (met kenmerk DSH0022820 en DSH0016549) met een gestuurde boring gekruist. In verband hiermee heeft aanvrager een gedetailleerd boorplan (met nummer 24-30031-01-B01-DTS-P van 23 april 2024, overgelegd per email op 26 juni 2024) overgelegd.

Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hierna. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de vergunning wel of niet wordt verleend.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

Beleid

Voor de gevraagde wateractiviteiten is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, eerste en derde lid, van de Waterschapsverordening. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 7 "Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen" voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Deze beleidsregel heeft als doel het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

De aanleg van het tracé wordt gerealiseerd met een gestuurde boring onder de oppervlaktewaterlichamen door. Dit hindert de wateraan- en afvoer van die oppervlaktewaterlichamen, de a-wateren KS44, KS40 en KS42, niet. De voorgeschreven afstandsmaten ten opzichte van de duikers, de bodem, het talud en het maaiveld, voorkomen bovendien dat de geplande kabels bij onderhoudswerkzaamheden worden beschadigd. Het beheer en onderhoud van de duikers en oppervlaktewaterlichamen wordt dan ook niet gehinderd. Ook op de stabiliteit van het talud wordt geen negatief effect verwacht. Er is immers voldoende afstand tussen het uittredepunt van de gestuurde boring en het talud. Tot slot zullen de gevraagde kabels op de voorgeschreven diepte geen belemmering vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden of voor eventuele meandering binnen het vastgesteld profiel van vrije ruimte.

De gevraagde wateractiviteiten passen dus binnen het doel van beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 10 juli 2024 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Duiker sifon hevel (locatie)
 - duiker
 - sifon
- Afsluitemiddel - bovenstrooms (in ontwikkeling)
- Afsluitemiddel - benedenstrooms (in ontwikkeling)
- DuikerSifonHevel_deel
- A-wateren
 - <all other values>
 - primair, hoofdwaterloop; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang)
- Topo

gestuurde boring Bergeijk
omg. Woeste Polder
Laagspanningskabels

Auteur: WDD
Datum: 01-07-2024

