



Dagelijks Bestuur

Dossiernummer 3856
Extern Zaak ID 0539203480
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 18 juni 2024
Agendapunt 1
Titel Vergunning verlenen: NL1 De VLoeder Goirle aanleg
duikers met terugslagklep en afsluiter
Eigenaar [REDACTED]
Portefeuillehouder [REDACTED]
DT-Lid [REDACTED]
Proces Beheer watersysteem
Manager [REDACTED]
Projectnummer Ultimo 607193
Geraadpleegde medewerkers [REDACTED]
Dit voorstel is ter besluitvorming

Geagendeerd	Vergaderdatum
Dagelijks Bestuur	11 juni 2024
Dagelijks Bestuur	18 juni 2024

Voorgesteld besluit

1. Te besluiten een vergunning te verlenen voor het leggen van duikers met terugslagklep en afsluiter in de kering in de omgeving van waterbergingsgebied De Vloeder te Goirle

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel:

1. Een vergunning te verlenen voor het leggen van duikers met terugslagklep en afsluiter in de kering in de omgeving van waterbergingsgebied De Vloeder te Goirle

Tev onder tekening

*Vastgesteld in
DIB*

Vergunning Eigen Dienst, Plan van Aanpak 607193, NL1, Kering De Vloeder Goirle, Voorstel aanleggen duikers met terugslagklep en afsluiter.

1. Aanleiding

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten, zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Goirle ter hoogte van De Poppelseweg, ligt een kering van waterbergingsgebied De Vloeder. Tijdens het hoogwater rond de kerst van 2023 is gebleken dat er aan de binnendijkse zijde van deze kering veel water op het maaiveld blijft staan. Dit water kan door de aanwezigheid van deze kering niet worden afgevoerd richting de NL1. Op sommige plaatsen stond 70 tot 80 cm water op het maaiveld. Door het aanleggen van drie duikers door de kering kan het water uit het achterliggende land worden afgevoerd op het moment dat het waterbergingsgebied niet wordt ingezet. Door terugslagkleppen en afsluiters op de duikers aan te brengen blijft de kerende werking van de kering in tact bij de inzet van het waterbergingsgebied.

2. Locatie

Op drie plaatsen in de kering in de omgeving van waterbergingsgebied De Vloeder worden duikers met terugslagkleppen en afsluiters aangelegd. Op de onderstaande kaart staan de locaties van deze duikers met rode cirkels aangegeven.



Figuur 1. Locatie van aan te leggen duikers met terugslagklep.

3. Doel
Door het aanleggen van de drie duikers met terugslagklep en afsluiter in de kering nabij waterbergingsgebied de Vloeder, kan het binnendijkse water worden afgevoerd na een hoogwatersituatie.
4. Technische Details
Op de op kaart aangegeven locaties worden duikers aangelegd met een diameter van 300mm. Aan de buitendijkse zijde (in het waterbergingsgebied) worden terugslagkleppen en afsluiters op de duikers aangebracht. De hoogte van de duikers wordt in het werk bepaald.
5. Te verwachte effecten
Water dat in de huidige situatie op het land blijft staan achter de kering bij waterbergingsgebied De Vloeder, kan sneller worden afgevoerd. De functie en werking van het waterbergingsgebied blijft geheel in tact.
6. Omgevingsaspecten
De maatregelen zijn afgestemd met de aangrenzende grondeigenaren.
7. Procedure
De vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: www.officielebekendmakingen.nl/ (zoek op waterschapsblad → waterschap de dommel).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende 6 weken gerekend vanaf de dag na de bekendmaking bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel t.a.v. secretariaat commissie bezwaren, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

- naam en adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom bezwaar wordt gemaakt;
- de handtekening van de indiener.

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via de site van Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met [REDACTED]
[REDACTED] Regiobeheerder Waterschap De Dommel, telefoonnummer (0411) 618 618.

8. Ondertekening

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur



Watergraaf



secretaris

