



Groningen 12 juli 2024
Zaaknummer Z/24/072072
Contactpersoon R.J. Rittersma
Uw aanvraag van 31 mei 2024
Uw kenmerk 20240531 00256

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning inzake uw project
'K.18284 - MA TNL E EELDE 1 ORIENTATIELAAN'.

Geachte heer of mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor de aanleg van een tracé middenspanningskabels nabij Orientatielaan 1 te Eelderwolde. Deze aanvraag heeft u op 31 mei 2024 ingediend op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor de uitgevoerde activiteit?

De zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening voor de aangevraagde activiteit zijn van toepassing op het reeds door u uitgevoerde werk. Daarom informeren wij u (alsnog) over deze geldende zorgplichten en uitvoeringsregels. Zo geldt onder andere dat;

1. kabels en leidingen over voldoende gronddekking beschikken;
2. de bekleding van de waterkering wordt hersteld (na uitvoer);
3. de bekleding van de waterkering erosiebestendig blijft;
4. ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
5. ingeval van kruising van de waterkering, mantelbuizen na het invoeren van de kabel of leiding aan de uiteinden worden voorzien van een waterdichte afsluiting.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)¹, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene (uitvoerings)regels);
- Titel 3.3, §3.3.8 (specifieke zorgplichten en activiteit gebonden uitvoeringsregels).

¹ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



Heeft u mogelijk nog andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen of vergunningen nodig heeft voor de uitgevoerde werkzaamheden. Er is wellicht toestemming en/of vergunning nodig van andere overheden en/of grondeigenaren.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 16 juli tot en met 26 augustus 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

-

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met Rutger Rittersma van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 12 juli 2024
Zaaknummer Z/24/072072

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 31 mei 2024 van namens een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft de aanleg van een tracé middenspanningskabels nabij Oriëntatielaan 1 te Eelderwolde, zoals globaal is weergegeven in onderstaand figuur 1.



Figuur 1: Oranje stippellijn geeft de globale ligging van het tracé weer binnen en nabij de regionale waterkering.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/072072. De aanvraag is digitaal ingediend op 31 mei 2024 en omvatte enkel het document samenvatting met aanvraagnummer 20240531 00256.

Op 4, 21 en 26 juni 2024 heeft het waterschap aanvrager verzocht de aanvraag aan te vullen en toe te lichten en is de behandeling van de aanvraag opgeschort. De aanvraag is op 21 juni 2024 telefonisch besproken en toegelicht door aanvrager waarbij bleek dat het werk reeds was uitgevoerd. Met aanvrager werd afgesproken dat de voor de beoordeling benodigde stukken alsnog op korte termijn ter goedkeuring ingediend zouden worden. Op 9 juli 2024 werd door het waterschap (ter aanvulling) van aanvrager een e-mail met als bijlage de revisietekening 'Eelderwolde Rev-01' projectnummer 2024KA17000127CIV001 (Spinder kabeltechniek) van 4 juli 2024 ontvangen.

Op 9 juli 2024 heeft het waterschap per e-mail aan aanvrager laten weten dat de behandeling van de aanvraag is hervat.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de werkzaamheden plaats hebben gevonden in de beperkingengebieden I, II en III van de regionale waterkering 'Kade Eelderdiep ZZ';
- voor de uitgevoerde werkzaamheden de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- het kabeltracé aan de buitenzijde van beperkingengebied I van de regionale waterkering (kernzone) in parallelle ligging is aangelegd (zie ook figuur 1);
- het aangelegde kabeltracé beperkingengebied II en III van de regionale waterkering (beschermingszones) kruist door middel van een uitgevoerde persing danwel gestuurde boring ter hoogte van Madijk 53 te Eelderwolde (Inrit V.d. Valk);
- dat op grond van de waterschapsverordening een (voor kabels) aangelegde mantelbuis (is een drukloze leiding) aangelegd dient te zijn in overeenstemming met een adequate techniek (NEN 3650 serie of gelijkwaardig) teneinde de impact van het werk op de regionale waterkering te minimaliseren;
- dat voornoemde persing/gestuurde boring een 'haakse' kruising betreft blijkens de revisietekening waardoor de impact op de stabiliteit en hoogte van regionale waterkering beperkt is;
- dat het uitgevoerde werk geen impact heeft op het beheer van de waterkering;



- dat gezien de voorgaande overwegingen en hun onderlinge samenhang de uitgevoerde werkzaamheden toe te staan zijn, omdat de impact op de hoogte en stabiliteit van de regionale waterkering als gering is te beschouwen;
- dat de door aanvrager gemaakte tracékeuze voor de ligging van het kabeltracé in de toekomst mogelijk kan leiden tot het -op eigen kosten- moeten aanpassen of verwijderen van het werk indien dit vanuit het waterschap nodig is in verband met een aanpassing van de regionale waterkering ter plaatse (bijvoorbeeld een dijkverzwaring);
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor een reeds aangelegd kabeltracé voor middenspanningskabels binnen en langs zij een regionale waterkering nabij Madijk 53 te Eelderwolde.
- II. De werkzaamheden dienen te zijn uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.
- III. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op het bij de vergunde activiteit gerealiseerde kabeltracé.

Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.



Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 juli tot en met 26 augustus 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.



Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website:

<https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 12 juli 2024

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid