

# BESLUIT

## OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Het aanleggen van tijdelijke bouwwegen en werkterreinen voor aanpassingen  
aan de 380kV-hoogspanningsverbinding in de gemeente Maasgouw.**

**Zaaknummer 2024-Z3824**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	9
6.4	Meldingsplichtige handelingen .....	9
6.5	Zorgplicht .....	9
7	Toetsing aanvraag .....	10
7.1	Algemeen .....	10
7.2	Overwegingen .....	10
7.3	Conclusie toetsing .....	12
8	Procedure en rechtsbescherming .....	12
8.1	Procedure.....	12
8.2	Rechtsbescherming .....	12
9	Mededelingen .....	13
10	Bijlagen.....	14

## BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 april 2024 een aanvraag ontvangen van Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost, Pettelaarpark 1, 5216 PC 's-Hertogenbosch om een vergunning als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen, tijdelijk behouden tot uiterlijk 15 juli 2025 en verwijderen van bouwwegen en werkterreinen binnen de kernzone van de primaire waterkering dijktraject 80 tussen dijkpalen 80.033 en 80.35 (masten 4 en 5) en nabij dijkpaal 80.47 (mast 2) van de bestaande 380kV-hoogspanningsverbinding in de gemeente Maasgouw. Voor het aanleggen, tijdelijk behouden en verwijderen van bouwwegen en werkterreinen binnen de kernzone van de primaire waterkering is op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist, zie hoofdstuk 7 onderdeel c.

Het aanleggen, tijdelijk behouden en verwijderen van bouwwegen en werkterreinen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering betreft op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een meldingsplichtige handeling, zie hoofdstuk 7 onderdeel d.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost, Pettelaarpark 1, 5216 PC 's-Hertogenbosch voor het aanleggen, tijdelijk behouden tot uiterlijk 15 juli 2025 en verwijderen van bouwwegen en werkterreinen binnen de kernzone van de primaire waterkering dijktraject 80 tussen dijkpalen 80.033 en 80.35 (masten 4 en 5) en nabij dijkpaal 80.47 (mast 2) in de gemeente Maasgouw, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.61 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:

- Topografische ligging masten Maasgouw – nrs. 1 t/m 19, ongenummerd en ongedateerd (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352168, bijlage 3);
- Tracé Masten-Werkwegen-Werkterreinen-Lierlocaties – gem Maasgouw – Waterschap Limburg (5 bladen), ongenummerd en ongedateerd (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352170, bijlage 4);
- Masten 01-19 – gemeente Maasgouw – Lucht- en streetviewfoto's wegaansluitingen - kruisingen (10 bladen), ongenummerd en ongedateerd (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352171, bijlage 5);
- Overzicht tijdelijke voorzieningen, ongenummerd en ongedateerd (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352172, bijlage 6);
- Situatietekeningen 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 002', nummer 042302758-003025 d.d. 10-04-2024 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352178, bijlage 7);
- Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 003', nummer 042302758-003026 d.d. 10-04-2024 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352173, bijlage 8);
- Situatietekeningen (2 bladen) 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 004', nummer 042302758-003027 d.d. 10-04-2024 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352174, bijlage 9);
- Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 005', nummer 042302758-003028 d.d. 04-04-2024 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352177, bijlage 10);
- Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 009', nummer 042302758-003032 d.d. 10-04-2024 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352175, bijlage 11);
- Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 011', nummer 042302758-003034 d.d. 10-04-2024 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-352176, bijlage 12);
- Noodplan Opwaarderen verbinding 380kV Maasbracht–Eindhoven d.d. 18-06-2024 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-355891, bijlage 13).

#### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

namens deze,

w.g.

W.M.K. Peereboom

a.i. Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Voorschriften

### Voorschrift 1

#### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder zorgt ervoor dat een (kopie) van deze vergunning op de werklocatie aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan het waterschap.

### Voorschrift 2

#### *Beheer en onderhoud*

1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de vergunde werken. De op grond van deze vergunning te realiseren en te behouden werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

### Voorschrift 3

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer contactpersoon / contactpersonen aan die belast is / zijn met het toezicht op de naleving van deze vergunning. Deze contactpersoon / contactpersonen is / zijn tevens belast met het overleg met het waterschap bij calamiteiten en spoedgevallen, ook buiten kantooruren.
2. De vergunninghouder meldt binnen 2 weken nadat deze vergunning in werking is getreden via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap de volgende gegevens van de contactpersoon / contactpersonen:
  - het vergunningnummer,
  - de naam,
  - het telefoonnummer,
  - het emailadres.
3. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de in het voorgaande lid genoemde gegevens moeten binnen 1 week na de wijziging via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap worden medegedeeld.

### Voorschrift 4

#### *Startmelding en afmelding werkzaamheden*

De vergunninghouder meldt de startdatum van de vergunde werkzaamheden tenminste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap.

### Voorschrift 5

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Deze vergunning geldt tevens voor het wijzigen van de vergunde activiteiten en/of werken, mits deze wijzigingen:

- niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door deze vergunning worden beschermd, en
- ten minste 4 weken vooraf schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)), en
- schriftelijk zijn goedgekeurd door het waterschap.

## Voorschrift 6

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Wanneer er als gevolg van de realisatie van vergunde werken nadelige effecten ontstaan voor de waterkering kan het waterschap besluiten tot stillegging van de activiteiten. Eventueel kan het waterschap, buiten de voorschriften, aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanvullende eisen direct worden opgevolgd.
2. Het waterschap kan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden nadere aanwijzingen geven ter bescherming van de waterkering. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanwijzingen direct worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder moet schade aan de waterkering en/of waterstaatkundige voorzieningen als gevolg van zijn handelen direct per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) melden aan het waterschap.
4. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder direct passende maatregelen om (verdere) nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
5. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar). Zo spoedig mogelijk moet een schriftelijke bevestiging aan het waterschap worden gemaild ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) met de volgende gegevens:
  - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan, en
  - eventueel vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen, en
  - de getroffen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, en
  - andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval te kunnen beoordelen.

## Voorschrift 7

### *Waterkeringen algemeen*

1. Het gebruik van hulpconstructies en/of hulpwerken, voor zover die niet deel uitmaken van de vergunningaanvraag, moet tenminste 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het waterschap via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl). De gemelde hulpconstructies en/of hulpwerken mogen pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap worden toegepast.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
3. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering onaangetast blijven.
4. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.
5. Tijdens de werkzaamheden moet eventueel verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij de waterkering.

7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
8. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

### **Voorschrift 8**

#### *Waterkeringen – Aanleggen en verwijderen bouwwegen en werkerreinen*

1. Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden dient de aanvangstoestand van het werkgebied in beeld te worden gebracht door het maken van duidelijke foto's en tekeningen. Hierbij dienen tevens bestaande schades te worden vastgelegd.
2. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen hoogteproufielen van de oorspronkelijke situatie (zg. nulmetingen) te worden vastgesteld, waarbij:
  - a. het profiel haaks staat op de as van de waterkering;
  - b. de afstand tussen profielen niet meer bedraagt dan 10 meter;
  - c. het profiel reikt tot tenminste 5 meter ter weerskanten van de aan te brengen werk (bouwweg of werkerrein).
3. De aan te leggen werken (bouwwegen en werkerreinen) hebben een tijdelijke functie en dienen uiterlijk 15 juli 2025 volledig te zijn verwijderd of direct nadat deze hun functie hebben verloren en/of niet meer worden gebruikt.
4. Na verwijdering van de werken dient het terrein zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 september 2025 in de oorspronkelijke toestand te zijn hersteld.
5. Na voltooiing van de werkzaamheden dient de eindtoestand van het werkgebied in beeld te worden gebracht door het maken van foto's en tekeningen.
6. De vastleggingen van de hoogteproufielen en de aanvangs- en eindtoestand dienen tenminste 10 werkdagen vóór aanvang en 10 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden te worden overlegd aan de beheerder via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
7. De bovenbelasting op de kruin van de waterkering mag niet meer bedragen dan 3,3 kN/m<sup>2</sup> over een breedte van 2,5 meter.
8. Ten behoeve van het aanleggen van de bouwwegen en werkerreinen mogen geen ontgravingen worden verricht binnen de zonering van de waterkering.
9. Ten behoeve van het werkverkeer moet de vergunninghouder rijplaten aanbrengen binnen de kernzone van de waterkering.
10. De aan te brengen ophoging mag geen zettingen veroorzaken binnen de waterkering.
11. Ophogingen mogen niet leiden tot verstoring van de ondergrond.
12. Afspoeling van grond richting de kernzone dient met het oog op bescherming van de grasmat van de kernzone te worden vermeden.
13. Ophogingen moeten zo worden aangelegd dat de afwatering van de waterkering niet wordt gehinderd.

### **Voorschrift 9**

#### *Waterkeringen - Herstel van erosiebestendige grasbekleding*

1. Ten minst twee weken voorafgaand aan de verwijdering van de werken dient de vergunninghouder een verzoek in tot een veldinspectie via het e-mailadres [WaterveiligheidABH@waterschaplimburg.nl](mailto:WaterveiligheidABH@waterschaplimburg.nl)
2. Op aanwijzing van het waterschap dienen door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijke en/of definitieve maatregelen te worden getroffen om de erosiebestendige grasbekleding van de waterkering volledig te herstellen en goed aan te laten sluiten op de bestaande grasbekleding of verharding.

3. De waterkering moet zaaiklaar worden gemaakt en worden ingezaaid met een dijken-graszaadmengsel (D2-mengsel, inzaaidichtheid ca. 60 kg per hectare), zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
4. Indien de ingezaaide grasbekleding zich binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, moet deze op aanwijzing van het waterschap opnieuw worden ingezaaid.
5. De vergunninghouder dient in geval van hoge waterstanden in de rivier de Maas op eerste aanzegging van het waterschap krammatten aan te leggen binnen de waterkering waar de grasbekleding nog niet (voldoende) is hersteld.


## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Mede door de toename van het energiegebruik is de capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. TenneT TSO B.V. is als beheerder van de hoogspanningsverbinding voornemens om de transportcapaciteit van de bestaande verbinding te verhogen. Daarvoor dienen de bestaande geleiders te worden vervangen. De vervangingswerkzaamheden worden in opdracht van TenneT TSO B.V. door Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost uitgevoerd. Naar verwachting worden de vervangingswerkzaamheden medio juni 2025 afgerond.

### 6.2 Locatie

Ten behoeve hoogspanningsmasten 2, 3, 4, 5, 9 en 11 worden werkwegen en werkterreinen aangelegd binnen de zonering van waterkering dijktraject 80 in de plaats Maasbracht in de gemeente Maasgouw. Waterkering dijktraject 80 is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De waterkering bestaat op de betreffende locaties van de aangevraagde werken uit een regulier dijklichaam.





### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor het aanleggen, tijdelijk behouden tot uiterlijk 15 juli 2025 en verwijderen van bouwwegen en werkterreinen binnen de kernzone van de primaire waterkering dijktraject 80 tussen dijpalen 80.033 en 80.35 (masten 4 en 5) en nabij dijkpaal 80.47 (mast 2), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.61.

### 6.4 Meldingsplichtige handelingen

Het verwijderen, aanleggen en behouden van bouwwegen en werkterreinen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering is een meldingsplichtige handeling op grond van de algemene regel onder artikel 3.57 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regel.

### 6.5 Zorgplicht

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

#### Specifieke zorgplicht

Voor het aanleggen en verwijderen van verhardingen respectievelijk op en uit de zonering van de primaire waterkering is eveneens de specifieke zorgplicht van toepassing, zoals opgenomen in artikel 3.56 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de bepalingen uit de specifieke zorgplichten zoals opgenomen in artikelen 1.12 en 3.56 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de algemene zorgplicht en de specifieke zorgplichten wordt voldaan.

## 7 Toetsing aanvraag

### 7.1 Algemeen

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.16 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag voor een wateractiviteit, zoals bedoeld in artikel 5.18 van de Omgevingswet:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### 7.2 Overwegingen

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan de Waterschapsverordening Waterschap Limburg paragraaf 3.1.14 Aanleggen en verwijderen van verharding (Waterkeringen).

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde regels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

#### Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:  
In beginsel is het nergens nodig om graafwerkzaamheden uit te voeren. Uitgangspunt is dat de tijdelijke voorzieningen overal worden aangebracht op het bestaande maaiveld. De werkwegen zullen bestaan uit: wegendoek met daarop zand of houtsnippers en rijplaten. Gelet op vorenstaande zullen er geen zettingen optreden en wordt de kerende hoogte van de waterkering niet aangetast.
- nadelige effecten op stabiliteit:  
Verkeersbelasting door zwaar bouwverkeer kan de stabiliteit van de waterkering nadelige beïnvloeden. De bouwwegen zullen bestaan uit rijplaten direct op de ondergrond of daar waar nodig op zand of houtsnippers op een wegendoek. Door deze constructie wordt de aslasten goed te gespreid. Ten aanzien van de opbouw van de wegconstructie en de maximale bovenbelasting zijn voorschriften gesteld in de vergunning.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid en herstel waterkering:  
Na het verwijderen van de tijdelijke bouwwegen uit de kernzone van de waterkering dient de grasbekleding van de waterkering erosiebestendig te worden afgewerkt en/of de terreinverharding in oorspronkelijke toestand te worden hersteld. De oorspronkelijke toestand dient te worden vastgelegd overeenkomstig voorschrift nummer 8 van onderhavige vergunning. Daar waar de grasbekleding is beschadigd, dient deze te worden hersteld overeenkomstig voorschriften nummers 8 en 9 van onderhavig besluit.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:  
De aan te brengen werken hebben een tijdelijke functie en dienen uiterlijk 15 juli 2025 uit de waterkering te zijn verwijderd. Dit is vastgelegd in voorschrift nummer 8 van onderhavige vergunning. De werken vormen geen obstakel bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:  
Het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering is een gereserveerde ruimte met het oog op het kunnen uitvoeren van toekomstige aanpassingen aan de waterkering. Deze aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn als gevolg van aangepaste veiligheidsnormeringen die hun basis vinden in aangepaste klimaatscenario's. Gelet op de tijdelijke aard van de werken vormen deze geen belemmering voor toekomstige aanpassingen aan de waterkering.
- periode van uitvoeren van activiteiten:  
In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om deze reden is het uitvoeren van werkzaamheden in de primaire waterkering in het hoogwaterseizoen niet toegestaan. Gelet op het feit dat het om een planbare activiteit gaat en de uitvoering buiten het hoogwaterseizoen kan worden gepland, is er geen aanleiding de uitvoering binnen het hoogwaterseizoen toe te staan.  
Onder uitvoering wordt hier verstaan, de aanleg en verwijdering van de tijdelijke werken en het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden aan de waterkering. In de periode dat de werken aanwezig zijn en er sprake is van hoogwater in de rivier de Maas, dient overeenkomstig het vastgestelde noodplan (bijlage 13) maatregelen te worden getroffen.

### 7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Procedure en rechtsbescherming

### 8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 april 2024 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z3824. De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### 8.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is op grond van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## 10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2024-Z3824, :

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
2. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020;
3. Topografische ligging masten Maasgouw – nrs. 1 t/m 19, ongenummerd en ongedateerd, Doc.nr. WLDOC-1663486819-352168;
4. Tracé Masten-Werkwegen-Werkterreinen-Lierlocaties – gem Maasgouw – Waterschap Limburg (5 bladen), ongenummerd en ongedateerd, Doc.nr. WLDOC-1663486819-352170;
5. Masten 01-19 – gemeente Maasgouw – Lucht- en streetviewfoto's wegaansluitingen - kruisingen (10 bladen), ongenummerd en ongedateerd, WLDOC-1663486819-352171;
6. Overzicht tijdelijke voorzieningen, ongenummerd en ongedateerd, Doc.nr. WLDOC-1663486819-352172;
7. Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 002', nummer 042302758-003025 d.d. 10-04-2024, WLDOC-1663486819-352178;
8. Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 003', nummer 042302758-003026 d.d. 10-04-2024, Doc.nr. WLDOC-1663486819-352173;
9. Situatietekeningen (2 bladen) 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 004', nummer 042302758-003027 d.d. 10-04-2024, Doc.nr. WLDOC-1663486819-352174;
10. Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 005', nummer 042302758-003028 d.d. 04-04-2024;
11. Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 009', nummer 042302758-003032 d.d. 10-04-2024, Doc.nr. WLDOC-1663486819-352175;
12. Situatietekening 'Ontwerp Bouwwegen, Werkterreinen en Lierlopstelplaatsen - Mastlocatie 011', nummer 042302758-003034 d.d. 10-04-2024, Doc.nr. WLDOC-1663486819-352176;
13. Noodplan Opwaarderen verbinding 380kV Maasbracht–Eindhoven d.d. 18-06-2024, Doc.nr. WLDOC-1663486819-355891.