

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odrn.nl>
Verzonden: dinsdag 23 mei 2023 11:19
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Eindbeoordeling rapportages Waterstoftankstation Dijkhuizen Prinsenhof 2 Tiel

LET OP: EXTERN E-MAIL BERICHT

Hoi [REDACTED]

Ik heb inmiddels reactie van AVIV met van hun een uitleg waarom ze voor bepaalde invoer hebben gekozen. Uitleg is plausibel.

Daarmee is de rapportage warmtestralingsberekening wat mij betreft ook akkoord. De brandmuur van 4 meter hoog tussen de opstelplaats van de trailers en de waterstofinstallatie is noodzakelijk om voldoende bescherming te bieden aan de installatie. Ik adviseer je deze muur in de vergunning voor te schrijven.

Tot zover.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | Adviseur Omgevingsveiligheid

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

[REDACTED]
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen



Vakkundig en bevlogen samenwerken aan een veilige leefomgeving

Aangesloten bij:



Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 22 mei 2023 08:40
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@ODRivierenland.nl>
Onderwerp: eerste beoordeling rapportages Waterstoftankstation Dijkhuizen Prinsenhof 2 Tiel

Hoi [REDACTED]

Ik heb beide rapporten en model beoordeeld.

De QRA met psu is met de goede uitgangspunten, scenario's en faalfrequenties opgesteld. Ik heb wel enkele opmerkingen, maar daar worden de resultaten niet anders van.

Bij de rapportage Warmtestralingsberekening kwam ik op een grotere vlamlengte (en daarmee hogere warmtebelasting) dan AVIV. Het is dan ook de vraag of de voorgestelde brandmuur voldoende is. Ik heb vorige week woensdag met AVIV contact gehad en het probleem bij hen neergelegd. Ik had eigenlijk gehoopt dat zij al hadden gereageerd, maar vanmorgen zat er nog niets in mijn mailbox. Ik hoop dat zij deze week nog reageren en ik het kan afronden voor mijn verlof. Wordt dus vervolgd (uiterlijk 25 mei)

Met vriendelijke groet,

[Redacted] Adviseur Omgevingsveiligheid

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen



Vakkundig en bevlogen samenwerken aan een veilige leefomgeving

Aangesloten bij:



Van: [Redacted] <[Redacted]@ODRivierenland.nl>

Verzonden: maandag 15 mei 2023 11:33

Aan: [Redacted] <[Redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: Waterstoftankstation Dijkhuizen Prinsenhof 2 Tiel

[Redacted]

Hierbij zoals afgesproken de QRA en de warmtestralingsberekening. De psu-files stuur ik separaat toe. Graag e.a. beoordelen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Vergunningverlening Milieu,



Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel

Postadres: Postbus 6267, 4000 HG, Tiel

Telefoon: 0344-579 314

@ODRivierenland.nl

www.odrivierenland.nl

P.s. Save a tree...please don't print this e-mail *unless you really need to*