

WONINGEN STATIONSSTRAAT 15 VALKENBURG A/D GEUL

Datum 13-10-2023

Daglichttoetreding (NEN 2057)

Woonfunctie:

Een verblijfsgebied heeft een daglichtoppervlakte van min 10% van verblijfsgebiedopp. en een min. van 0,5 m²

Woonkamer (0.02)

ongunstige ligging: woning 01

Gebruiksoppervlak: 19,4m²

daglichtoppervlakte: >1,94 m²

Kozijn C

Ad: 8,32 m²

belemmeringsfactor = 0.65

daglichtoppervlakte aanwezig = 5,41 m²

5,41 m² > 1,94 m² VOLDOET (excl. kozijn D)

Slaapkamer (0.05)

ongunstige ligging: woning 02

Gebruiksoppervlak: 10,5 m²

daglichtoppervlakte: >1,05 m²

Kozijn A

Ad: 1,67 m²

belemmeringsfactor = 0,69

daglichtoppervlakte aanwezig = 1,15 m²

1,15 m² > 1,05 m² VOLDOET

Slaapkamer (1.03)

ongunstige ligging: woning 02

Gebruiksoppervlak: 13,7 m²

daglichtoppervlakte: >1,35 m²

Kozijn E

Ad: 1,35 m²

belemmeringsfactor = 0.73

daglichtoppervlakte aanwezig = 0,99 m²

Kozijn F

Ad: 1,57 m²

belemmeringsfactor = 0.75

daglichtoppervlakte aanwezig = 1,18 m²

(0,99m²+1,18m²) 2,16 m² > 1,37 m² VOLDOET