

Emsbroek B.V.
Industrieweg 11
7251 JT Vorden
057 555 7306
info@emsbroek.nl



Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

210100218

Opdrachtgever

Lukoil
Industriestraat 1
3371 XD HARDINXVELD-GIESSENDAM

Installateur

Emsbroek B.V.
Industrieweg 11
7251 JT VORDEN
Tel: 0575-557306
Fax:
Email: info@emsbroek.nl

Plaats van inrichting

Riho transport
Voorenswei 5
6669 MX DODEWAARD

Uitvoerder

Michel

Validatie

Mentink, Harold

Datum uitvoering

06-01-21

Opleverdatum

05-02-2021

Hoofdgebiet: D: Bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten (PGS 30)

Tank nr	Producent	Tanknummer	Inhoud in M3	Product handelsnaam	Product WMS/CLP categorie	Herkeur jaar
1	A.J.K.	3822567/7	7	Diesel	Brandbaar	2036

Opmerkingen:

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het Installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan
273
Postbus 70, Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

210100218

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Reden van afgifte	: (her)Klassificatie (Deelgebied 15/16), Rapportnr: K2021010
Tanksituatie	: Bovengronds
Tankmateriaal	: Staal
Tankwand	: Dubbelwandig
Inwendige coating / liner (tank)	: Nee
Uitwendige bescherming (tank)	: Versysteem (bovengronds):
Leidingsituatie	: Bovengronds
Leidingmateriaal	: Staal
Leidingverbindingen	: Fit- en schroefverbindingen
Leidingwand	: Enkelwandig
Leidingbescherming	: Gegalaniseerd
Drukleidingen	: Nee
Mantelbuis	: n.v.t.
Antihevelklep	: n.v.t.
Vulpuntbak	: Ja, 03M0333
Overvulbeveiliging	: Volgens BRL-K 636:
Tankbak	: n.v.t.
Lekdetectiesysteem	: Ja, volgens BRL-K796 Visueel
Lekdetectiemedium	: Vloeistof
Niveau meetsysteem	: n.v.t.
Afwijkingen (RI&E)	: Ja, verificatie installateur: K2021010/RIE001
Verklaring ontwerpbeoordeling	: n.v.t.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, wordt de door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het Installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het Installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan
273
Postbus 70, Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl