

Nummer: 792539

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 maart 2024, ingekomen op 8 maart 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652745411.

Van: Gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 315327.
2. Deze vergunning is verleend voor het aanleggen, hebben en onderhouden van een drainagesysteem in een attentiegebied in een deel van Ulvenhout Oost voor de aanpak van grondwateroverlast.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van het lozingspunt van het drainagewater.
4. Het vrijkomende drainagewater zou volgens de vergunning met een pomp terug geleid worden naar de rand van het Ulvenhoutse Bos om het water in het gebied te behouden.
5. Naar aanleiding van het advies van Staatbosbeheer en de Provincie Noord-Brabant over de beoordeling van de (grond)waterkwaliteit en de stelling dat deze niet op het bos kan worden geloosd heeft de werkgroep groen/blauw van het Ulvenhoutse Bos besloten het lozingspunt te wijzigen van het bos naar het naastgelegen HWA stelsel. Dit advies is onderdeel van de aanvraag.

Wetgeving

6. Volgens artikel 5.2, lid 2 van de van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden te ontwateren met drainagemiddelen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer
8. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
9. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de Waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de Waterschapsverordening.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
13. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

14. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 14 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
16. Het lozingspunt wijzigt feitelijk gezien niet. Bij de aanleg is het drainagestelsel al op het HWA stelsel aangesloten om de kwaliteit van het (grond)water te kunnen monitoren alvorens het water naar het bos te brengen.
17. Door de lozing in het HWA stelsel in plaats van in het bos worden de hydrologische waarden van het Ulvenhoutse Bos niet aangepast.
18. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 315327 verleend aan Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH te Breda en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

17. Het vrijkomende drainagewater wordt met een pomp terug geleid naar de rand van het Ulvenhoutse Bos waar het kan bijdragen aan de vernattingdoelstellingen van het bos.
19. De combinatie van het kwelscherm met het lozen van het grondwater in het bos leidt tot een verdere vernatting van het bos, waardoor de hydrologische omstandigheden voor het ontwikkelen van alluviaal bos verbeteren.
23. Het ontwerp en de technische uitwerking van het drainagestelsel en teruglevering aan het bos is in nauwe afstemming met de gebiedspartners tot stand gekomen.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

17. Het vrijkomende drainagewater wordt geloosd op het naastgelegen HWA stelsel in de Craenlaer. Dit lozingspunt was in het originele plan al voorzien als een noodoverloop.
19. Het kwelscherm leidt tot een verdere vernatting van het bos, waardoor de hydrologische omstandigheden voor het ontwikkelen van alluviaal bos verbeteren.
23. Het ontwerp en de technische uitwerking van het drainagestelsel en het lozingspunt is in nauwe afstemming met de gebiedspartners tot stand gekomen.

19. Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

- 7.2 Vrijkomend drainagewater wordt geloosd op de bodem in het Ulvenhoutse bos.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- 7.2. Vrijkomend drainagewater wordt geloosd op het naastgelegen HWA stelsel in de Craenlaer.

Breda, 17 juli 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.