



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

UW KENMERK  
2024052700092  
ZAAKNUMMER  
Z-24-114021  
DOCUMENTNUMMER  
D-24-120992  
DELFT  
22 juli 2024

Pro Infra B.V.

Lange Kleiweg 62 m  
2288 GK RIJSWIJK

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### Gegevens aanvraag

Aanvrager : Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V.  
Datum aanvraag : 27 mei 2024  
Verzoeknummer : 2024052700092  
Projectnaam : De Kreken  
Locatie : Poeldijk, Nieuweweg 58  
Activiteiten : Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen  
Oppervlaktewaterlichaam dempen  
Oppervlaktewaterlichaam graven  
Datum activiteit : van 3 juni 2024 tot en met 31 oktober 2024

### Aanleiding

Op 11 maart 2022 is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland een watervergunning (met kenmerk Z-21-048752) verleend voor onder meer het:

- dempen van secundair polderwater (POL30201530) met een watervoerend oppervlak van 392 m<sup>2</sup>;
- graven van secundair polderwater met een watervoerend oppervlak van 1.918 m<sup>2</sup>;
- aanleggen van vier tijdelijke dammen en duikers (D02 t/m D05).

Na vergunningverlening is een deel van het water gegraven. Doordat in het plangebied nog een warehouse van een glastuinbouwbedrijf aanwezig was, is voor de circulatie van het water in het eerste kwartaal van 2024 langs de zuidwestelijke gevel van het warehouse een verbinding gegraven van het nieuw gegraven water (OWV30200279) naar het bestaande (nog te dempen) secundair polderwater (POL30201730). Daarnaast zijn in het tweede kwartaal van 2024 twee dammen en duikers (D09 en D10) aangelegd in datzelfde bestaande (nog) te dempen polderwater.

Met de sloop van het warehouse ontstaat er ruimte om het resterende water te graven en kan de uitgestelde demping van water plaatsvinden. Daarmee verliest het tijdelijk water haar functie en wordt daarom ook gedempt. De verwachting van de demping van het tijdelijk water is eind kwartaal 2024. De dammen en duikers (D09 en D10) in het nog te dempen secundair polderwater worden met de demping ook verwijderd.

Voor dit tijdelijk water is geen watervergunning verleend en daarom wordt met terugwerkende kracht het graven van water en de aanleg van de dammen en duikers als activiteiten betrokken bij deze procedure.

BIJLAGE(N) 0  
CONTACT RPA • T (015) 260 81 08 • E [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)  
AFDELING Regulering en Planadvisering  
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)

### Wijzigingen ten opzichte verleende watervergunning

Voor de planinvulling vindt een aantal wijzigingen plaats ten opzichte van de toegestane activiteiten in de verleende watervergunning:

- Het te graven polderwater (OWV30200277) wordt verder uitgebreid met 355 m<sup>2</sup>.
- Het te graven polderwater (OWV30200279) wordt teruggebracht tot 777 m<sup>2</sup> (reductie van 336 m<sup>2</sup>), gesplitst in twee waterpartijen en onderling verbonden met een nieuw aan te leggen tijdelijke duiker (D06), met een vervanging voor een definitieve duiker op uiterlijk 31 december 2027.
- Het bestaande secundair polderwater (POL30201530 en een deel van POL30201700) wordt niet gedempt en blijft gehandhaafd. De bestaande duikers (0200159 / 30200162 / 30200165) in het te handhaven secundair polderwater blijven eveneens gehandhaafd.
- Tussen het te graven polderwater (OWV30200277) en het aan te passen secundair polderwater (POL30201580) wordt een tweede tijdelijke duiker (D07) aangelegd met een ontmanteling op uiterlijk 31 december 2027. Voor de aanleg van deze duiker wordt geen water gedempt.
- In het bestaande secundair polderwater (POL30201530 / POL30201700) wordt een tijdelijke duiker (D08) aangelegd met een ontmanteling op uiterlijk 31 december 2027, waarbij 12 m<sup>2</sup> water wordt gedempt.
- In het nog te dempen secundair polderwater (POL30201730) zijn reeds twee tijdelijke duikers (D09 en D10) aangelegd en blijven in gebruik tot uiterlijk 31 december 2024, waarna de gehele watergang wordt gedempt. Voor de aanleg van de dammen voor de duikers D09 en D10 wordt er respectievelijk 25 m<sup>2</sup> en 59 m<sup>2</sup> aan water gedempt, vooruitlopend op de definitieve demping van het secundair polderwater.
- Verlenging termijn gebruik tijdelijke duikers (D02 t/m D05) in secundair polderwater met een vervanging voor een definitieve duiker op uiterlijk 31 december 2027.
- Reeds gegraven tijdelijk gegraven water (OWV30200277) met verwachte demping (circa 40 m<sup>2</sup>) op uiterlijk 31 december 2024.

### Toetsingskader

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

### Overwegingen

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

#### Waterkwantiteit

Ten opzichte van de waterbalans voor polderwater uit de voorgaande watervergunning ontstaat door de gewijzigde activiteiten de onderstaande waterbalans.

Type water	Leggercode	Dempen	Graven	Handhaven
Secundair polderwater	POL30201530 / POL30201700	-	-	392 m <sup>2</sup>
Duiker >1 jaar (D08)	POL30201530 / POL30201700	12 m <sup>2</sup>	-	-
Secundair polderwater	POL30201730	853 m <sup>2</sup>	-	-
Primair polderwater	POL30203017	904 m <sup>2</sup>	-	-
Secundair polderwater	POL30201560	91 m <sup>2</sup>	-	-
Te graven polderwater	OWV30200277	-	626 m <sup>2</sup>	-
Deels gegraven polderwater	OWV30200279	-	777 m <sup>2</sup>	-
Deels gegraven polderwater	OWV30200278	-	409 m <sup>2</sup>	-
Gegraven polderwater	OWV30200290	-	450 m <sup>2</sup>	-
Gegraven polderwater	OWV30200276	-	84 m <sup>2</sup>	-
Tijdelijk water	OWV30200279	40	40	-
Duiker <1 jaar (D09)	POL30201730	25	25	-

Duiker <1 jaar (D10)	POL30201730	59	59	-
Waterbalans		1.984 m <sup>2</sup>	2.470 m <sup>2</sup>	392 m <sup>2</sup>

In totaal wordt 486 m<sup>2</sup> aan polderwater meer gegraven dan gedempt. Ten opzichte van de overcompensatie aan polderwater in de reeds afgegeven watervergunning (87 m<sup>2</sup>) neemt de overcompensatie toe met 399 m<sup>2</sup>. Daarnaast wordt minder water gedempt dan in de reeds afgegeven watervergunning (afname van 392 m<sup>2</sup>). Daarmee neemt netto het oppervlak aan polderwater toe in het plangebied.

#### Waterkwaliteit

Voorafgaande aan het dempen van het (nog gehandhaafde) bestaande secundair polderwater (POL30201730) wordt het aanwezige slib verwijderd tot aan de draagkrachtige laag. Waterbodemonderzoek<sup>1</sup> heeft aangetoond dat het vrijkomende slib op basis van het generiek normenkader niet het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) niet sterk verontreinigd is en op basis van categorie 3.8.2 van het tijdelijk handelingskader PFAS<sup>2</sup> geschikt is voor hergebruik. Vrijkomend slib wordt op basis van deze onderzoeksresultaten van de locatie afgevoerd. Het lozen bij baggerwerkzaamheden is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Door het overleggen van het onderzoeksrapport is voldaan aan de indieningsvereisten en wordt daarom als zijnde melding bij deze geaccepteerd.

De reeds aangelegde dammen in het (nog te dempen) secundair polderwater zijn opgebouwd met grond die op basis van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur. De toegepaste grond heeft daarom geen aantoonbare invloed op de ecologische en chemische waterkwaliteit. Hierbij wordt opgemerkt dat het toepassen van grond op basis van § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving een meldingsplichtige activiteit is.

#### Tijdelijke duikers

##### *Verlenging termijn bestaande tijdelijke duikers (D02 en D03)*

Het gebruik van de twee reeds aangelegde tijdelijke duikers (D02 en D03) worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2027, waarna deze tijdelijke duikers worden vervangen voor een definitieve duiker. Aangezien bij aanleg van deze tijdelijke duikers geen water is gedempt (duikers zijn ingepast tussen nieuw gegraven water), is bij gebruik van deze tijdelijke duikers langer dan één jaar geen noodzaak voor het graven van water ter compensatie van het bergend vermogen in het peilgebied.

##### *Verlenging termijn aan te leggen tijdelijke duikers (D04 en D05)*

De beoogde tijdelijke duikers (D04 en D05) zijn nog niet aangelegd. In lijn met de tijdelijke duikers D02 en D03 wordt de termijn voor het gebruik van deze tijdelijke duikers verlengd tot uiterlijk 31 december 2027, waarna deze tijdelijke duikers worden vervangen voor een definitieve duiker.

##### *Aanleg nieuwe tijdelijke duikers (D06 t/m D10)*

De nieuw aan te leggen tijdelijke duikers (D06 en D07) worden ingepast tussen nieuw te graven water. Voor de aanleg van deze tijdelijke duikers is geen noodzaak voor het graven van water te compensatie van het bergend vermogen in het peilgebied. De tijdelijke duikers (2x ø0,6 m naast elkaar) blijven aanwezig tot uiterlijk 31 december 2027, waarna deze tijdelijke duikers worden vervangen voor een definitieve duiker. Het schouwpeil in het peilgebied is NAP -1,32 m. De binnenkant-onderzijde-buis zijn aanwezig op NAP -1,72 m, waarmee de watervoerende inhoud (0,4 m) van de duikerbuis 2/3 bedraagt. Hiermee wordt aangesloten op de verhouding water/lucht in de duikerbuis zoals voorgeschreven in het beleid.

<sup>1</sup> Rapport 'diverse onderzoeken De Kreeken fase 2.7, 2.8B en 2.9 te Poeldijk', opgesteld door VanderHelm Milieubeheer B.V. met kenmerk WZPO20231503.01, versie 1 van 19 maart 2024

<sup>2</sup> Notitie 'tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie', opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van december 2023

Duiker D08 (1x ø0,6 m) wordt tijdelijk aangelegd het secundair polderwater. Gezien de leggerdiepte (0,3 m) wordt afgeweken van de voorgeschreven verhouding water/lucht in de duikerbuis. Aangezien sprake is van een tijdelijke situatie en de doodlopende watergang vooral een waterafvoerende functie heeft, wordt hiermee ingestemd. Om te voorkomen dat naderhand onwenselijke opstuwing ontstaat, is wel een randvoorwaarde als voorschrift aan deze instemming gekoppeld. Voor de demping wordt 12 m<sup>2</sup> aan water tijdelijk gedempt. Gezien het positief saldo op de waterbalans door wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke watervergunning, neemt het bergend vermogen in het peilgebied door deze tijdelijke demping niet af.

Duikers D09 en D10 (1x ø0,6 m) zijn tijdelijk aangelegd in nog te dempen secundair polderwater. Deze duikers blijven in gebruik tot het definitief dempen van dit secundair polderwater (tot maximaal 31 december 2024). Doordat deze tijdelijke duikers minder dan één jaar in gebruik zijn, is er geen noodzaak tot het compenseren van het bergingsverlies als gevolg van de aanleg van de dammen (25 m<sup>2</sup> per duiker). Evenals bij duiker D08 wordt om dezelfde argumentatie afgeweken van de voorgeschreven verhouding water/lucht. Om te voorkomen dat naderhand onwenselijke opstuwing ontstaat, is wel een randvoorwaarde als voorschrift aan deze instemming gekoppeld.

#### Waterveiligheid

De wijzigingen hebben geen betrekking op het thema waterkwaliteit, en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

#### Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b en 2f van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de uitvoering en de toegestane gebruiksduur van de werken.

#### **Onderhoudsverplichtingen**

De activiteiten in uw vergunningsaanvraag brengen in de meeste gevallen onderhoudsverplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Legger van Delfland.

Voor de tijdelijke duikers (D02 t/m D10) tot aan de vervanging van de definitieve duikers wordt de aanvrager op basis van artikel 1.5, lid 3 als onderhoudsplichtige aangemerkt voor zowel de doorstroming als het constructief in stand houden van de duikers.

Hiervoor zijn op basis van artikel 1.5, lid 2 van de Legger afspraken gemaakt tussen Delfland en de aanvrager tot het verrichten van onderhoud. De aanvrager is tevens geïnformeerd over de onderhoudsplicht en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd volgens brief afspraken onderhoud (met documentnummer D-24-122593) van 7 juli 2024.

#### **Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning (met zaaknummer Z-21-048752 en documentnummer D-22-031957) van 11 maart 2022 als volgt te wijzigen:

1. Voorschrift 2 in paragraaf 4.2.2 wordt vervangen door:

*De oppervlaktewaterlichamen moeten op de volgende maatvoering worden gebruikt.*

<b>Onderdeel</b>	<b>Beschrijving / maatvoering</b>
<i>breedte op de oeverlijn</i>	<i>conform tekening 24021-WV-3-01, blad 1 van 2, versie 6 van 4 juli 2024</i>
<i>lengte</i>	
<i>bodembreedte</i>	
<i>leggerdiepte</i>	<i>1,0 (NAP -2,32 m)</i>
<i>taluds</i>	<i>Minimaal 1 : 1 / beschoeiing</i>
<i>schouwpeil</i>	<i>NAP -1,32</i>



2. Voorschrift 3 in paragraaf 4.2.2 wordt vervangen door:

*Er moet ten minste 2.470 m<sup>2</sup> land tot polderoppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1.984 m<sup>2</sup> polderoppervlaktewater worden gedempt.*

3. Voorschrift 1 in paragraaf 4.2.4 wordt vervangen door:

*De tijdelijke duikers (D02 t/m D07) in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:*

<b>Onderdeel</b>	<b>Beschrijving / maatvoering</b>
<i>type</i>	<i>rond</i>
<i>lengte</i>	<i>maximaal 29 m</i>
<i>aantal duikers per dam</i>	<i>2 stuks</i>
<i>inwendige doorsnede</i>	<i>Ø 0,6 m</i>
<i>hoogte binnenonderkant</i>	<i>NAP -1,72 (= 0,4 m beneden het schouwpeil)</i>
<i>schouwpeil</i>	<i>NAP -1,32 m</i>

4. Voorschrift 6 in paragraaf 4.2.4 wordt vervangen door:

*Het gebruik van tijdelijke duikers D02 t/m D07 is toestaan tot de aanleg van de definitieve duikers, met een maximale duur tot uiterlijk 31 december 2027. Voor het vervangen van deze duikers dient een separate omgevingsvergunning wateractiviteit te worden aangevraagd, waarbij voor het definitief alternatief de criteria uit het waterhuiskundig plan (onder meer doorvaarbaar) leidend zijn.*

5. De volgende paragraaf met bijbehorende voorschriften wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4.

#### **4.3.1 Tijdelijke dammen (met duikers) in bestaande wateren**

- Vrijkomend slib mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.*
- De dammen moeten worden opgebouwd met grond die op basis van het generiek normenkader (artikel 25d) van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.*
- De tijdelijke duikers (D08 t/m D10) in de dammen moet voldoen aan de volgende maatvoering:*

<b>Onderdeel</b>	<b>Beschrijving / maatvoering</b>
<i>type</i>	<i>rond</i>
<i>lengte</i>	<i>maximaal 16 m</i>
<i>aantal duikers per dam</i>	<i>1 stuks</i>
<i>inwendige doorsnede</i>	<i>Ø 0,6 m</i>
<i>hoogte binnenonderkant</i>	<i>NAP -1,62 (= 0,3 m beneden het schouwpeil)</i>
<i>schouwpeil</i>	<i>NAP -1,32 m</i>
<i>leggerdiepte</i>	<i>0,3 m</i>

- De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.*
- Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.*
- De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.*
- De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.*

8. *Indien sprake is van onacceptabele opstuwing door de afwijkende verhouding water/lucht in de duikerbuis, dient de hoogte van de duiker hierop te worden aangepast conform de verhouding 1/3 lucht en 2/3 water.*
9. *Het gebruik van tijdelijke duiker D08 is toestaan tot uiterlijk 31 december 2027. Het gebruik van tijdelijke duikers D09 t/m D10 is toestaan tot de demping van het secundair water, met een maximale duur tot uiterlijk 31 december 2024.*
10. *Na verwijdering van duiker D08 moeten alle gebruikte materialen en toegepaste grond worden verwijderd en moet het profiel van de watergang te worden*

6. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:

*Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. Postbus 56, 2680 AB Monster, voor het:*

- *graven en dempen van primair en secundair polderwater;*
- *aanpassen van bestaand secundair polderwater en het wijzigen naar primair water;*
- *aanleggen van negen tijdelijke dammen (D02 t/m D08 tot uiterlijk 31 december 2027, D09 en D10 tot uiterlijk 31 december 2024) en één definitieve dam met duiker (D01) in te graven primair polderwater;*
- *dempen van secundair boezemwater;*
- *verleggen van een regionale waterkering.*

7. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:

*De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:*


- *tekening 'watervergunning fase 2.7 & 2.8', opgesteld door Pro Infra B.V. met kenmerk 24021-WV-3-01, blad 1 van 2, versie 6 van 4 juli 2024;*
- *tekening 'watervergunning fase 2.7 & 2.8', opgesteld door Pro Infra B.V. met kenmerk 24021-WV-3-01, blad 2 van 2, versie 6 van 4 juli 2024;*
- *tekening 'watervergunning overzicht', opgesteld door Iv-Infra B.V. met kenmerk INFR200788-001, blad 1 van 2, versie 5 van 1 maart 2022;*
- *tekening 'profielen en details', opgesteld door Iv-Infra B.V. met kenmerk INFR200788-001, blad 2 van 2, versie 5 van 1 maart 2022;*
- *ontwerp- en uitvoeringsplan Kreeken 2.5 t/m 2.8 Voorbelasting – waterkering POL302, opgesteld door Iv-Infra B.V. met kenmerk INFR210788-R01, versie 2 van 1 maart 2022;*
- *bevestiging toekomstig onderhoud gemeente Westland, e-mail van 22 februari 2022 (09:39u);*
- *bevestiging geen bezwaar gewijzigde gebruiksbeperking gemeente Westland voorgenomen leggerwijziging kadastraal perceel gemeente Monster, sectie K, nummer 6104, e-mail van 23 februari 2022 (17:17u).*

**Procedure**

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,  
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

## Toelichting bij het wijzigingsbesluit

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen met wateractiviteit, watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.



### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

### **Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden. Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolgers moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.