



Doorsnede Boring:
Schaal: 1:10

Te boren buis:
1xØ125 PE100 SDR11
Mantelbus t.b.v. laagspanning en drinkwaterleiding

Coördinatenlijst Boring:

Totale lengte van de boortlijn is 42.89 m.

nr.	omschrijving	X-Coord	Y-Coord	Z-Coord
1	Intredepunt	124979.98	408311.63	0.80
2	Start verticale bocht	124998.58	408316.54	-2.14
3	Middenpunt van boring	125005.40	408322.88	-4.09
4	Einde verticale bocht	125018.01	408331.02	-1.44
5	Uitredpunt	125022.83	408334.13	0.76
6	10 m na uitredpunt	125031.23	408339.56	

Coördinaten in meters. Z-maat op basis van N.A.P.

KLIC Legenda

- Data
- Gas Hoge Druk
- Gas Lage Druk
- Laagspanning
- Landelijk Hoogspanningsnet
- Middenspanning
- Riool Onder Druk
- Riool Vrij Verval
- Water

Legenda gestuurd boren:

- Nieuw te maken boring
- Kadastrale grens
- Beschermingszone A waterkering
- Sondering

DEFINITIEF

Opmerkingen:

- De geprojecteerde kabels en leidingen zijn afkomstig uit de oriëntatietekening 2400006563.
- De digitale ondergrond is ontvangen van opdrachtgever (bestandsnaam: dwg) op basis van rijkdriehoek-systeem.
- Het geprojecteerde grondonderzoek is verkregen uit DNO Loket
- De HDPE leidingen dienen vanaf haaiel zonder spiegelswerkzaamheden op de aangegeven locatie te worden uitgelegd (op rollenstellen) voorafgaand aan de intrekkfase.
- Van Vulpen behoudt zich het recht voor af te wijken van de voorgeselde methodiek.

Project Specifieke Risico's:

- Risico #1: Dekking t.o.v. herenale KAL bij intrede. Inzichthijk maken tijdens uitvoering. LET OP! Na uitvoering bring teruggraven tot is opebaar grondgebied voor de aansluitingen.
- Risico #2: Intredepunt op particulier perceel voorafgaand toestemmingen verzorgen en/of overeenkomsten maken t.b.v. tijdelijk gebruik perceel. Rijgaten openen t/m opstellen vrachtwagen (geen ruimte op Waspikse weg)
- Risico #3: Boring t.b.v. particulier aansluiting. Perceel en woning zijn in ontwikkeling en aan veranderingen onderhevig. Voorafgaand aan uitvoering schouwen om werkelijke situatie in kaart te brengen

Werkomschrijving:
Horizontaal gestuurd boring
1xØ125 PE100 SDR11
Mantelbus t.b.v. laagspanning en drinkwater

Locatie: Waspikse weg 23 - Waspikseweg 20 A Plaats: 'S GRAVENMOER

Tekeningnummer: 31000132BT Versie: A Blad: 1/1

Vergunninghouder:
- Enexis Netbeheer B.V.
- Brabant Water N.V.

Opdrachtgever:
- Enexis Netbeheer Tilburg
- Brabant Water N.V.

Getekend: SvdB
Gecontroleerd: AJW
Datum: 15-05-2024
Schaal: Diversen
Formaat: A1
Projectnummer: 31000132

Papland 8
4206 CL Gorinchem
T: +31 (0) 183 - 645060
E: info@vanvulpen.eu
I: www.vanvulpen.eu

VAN VULPEN