

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-115148/D-24-125296



1 Procedure

Datum vergunning:	13 augustus 2024
Datum aanvraag:	28 juni 2024
Verzoeknummer:	2024062800993
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager:	Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727KC Groningen
Locatie activiteit:	Dilleveld 15, 3124 VC Schiedam
Projectnaam:	Verwijderen BB-leiding Groeneweg Schiedam
Referentietecode:	F.000185. 76

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wenst een gasleidingtracé te verwijderen. Het betreft een gasleiding van 300 mm met een te rooien tracélengte van circa 687 meter. Dit tracé kruist de waterkering (polderkade) met leggervak PK211_02 en secundaire watergangen met de volgende leggercodes:

- POL21603591;
- POL21106220;
- POL21103830;
- POL21107010;
- POL21103790;
- POL21107300;
- POL21103765;
- POL21103975.

Daarnaast kruist de te verwijderen leiding ook de natte ecologische zones (NEZ) met leggercodes: NO211-08-06D, NO211-08-02D en NO211-08-01D.

Om de leiding te kunnen verwijderen worden er rijplaten neergelegd, worden de genoemde secundaire watergangen tijdelijk afgedamd met schotten en wordt de leiding vrij gegraven in den droge. Vanwege de ligging van deze leiding zijn de bovengenoemde werkzaamheden vergunningplichtig.

De aangegeven bemalingen in de aangeleverde correspondentie van de aanvraag vallen buiten deze vergunning. Deze dienen separaat te worden gemeld als deze groter zijn dan 1m³/uur.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger(kaart) Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempden en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Waterveiligheid

De gasleiding kruist de waterkering (polderkade) met leggervak PK211_02. De dekking op de gasleiding is ongeveer 0,90 meter. Dit betekent dat er zeker 1,0 meter diep gegraven moet worden. Hierdoor wordt er ook door het leggerprofiel van de polderkade gegraven om de leiding te kunnen verwijderen. De leiding kruist de polderkade diagonaal. Dit betekent dat er in segmenten moet worden gewerkt, waardoor de kruin van de polderkade nooit geheel hoeft te worden doorgraven. Dit is opgenomen in de voorschriften van deze vergunning. Met het opnemen van dit voorschrift en andere voorschriften ten aanzien van de waterveiligheid, in vooral de uitvoeringsfase, wordt de stabiliteit van de polderkade gewaarborgd. Als het werk met inachtneming van de voorschriften in deze vergunning wordt uitgevoerd, worden er geen negatieve effecten (zoals instabiliteit) voor de waterveiligheid verwacht. Na de uitvoering is er voor de toekomst geen gevaar meer voor de polderkade door het verwijderen van de verlaten gasleiding.

Waterkwantiteit

Om het leidingtracé te kunnen verwijderen moet er in het droge gewerkt kunnen worden. Hiervoor worden de genoemde secundaire watergangen in hoofdstuk 2.1 tijdelijk afgedamd door middel van schotten. Bij de beoordeling van deze vergunning is het watersysteem en de doorstroming bekeken. Met het plaatsen van de schotten wordt de doorstroming van het lokale watersysteem niet kritiek belemmerd. Water kan via de overige, niet afgedamde gedeelten stromen. Daarnaast zijn deze tijdelijke afdammingen van korte duur, gezamenlijk ongeveer één maand. Door deze geringe duur en het feit dat er andere stroommogelijkheden beschikbaar blijven, worden er geen negatieve effecten ten aanzien van de doorstroming en daarmee de waterkwantiteit verwacht.

Waterkwaliteit en ecologie

Om de gasleiding te kunnen verwijderen worden er ook rijplaten aangelegd en wordt er gegraven binnen de Natte Ecologische Zone (NEZ) met leggercodes: NO211-08-06D, NO211-08-02D en NO211-08-01D. Tijdelijk verdwijnt er hierdoor een klein oppervlak aan NEZ. Na de uitvoer van de werkzaamheden dient de NEZ te worden hersteld naar origineel, zoals is opgenomen in de voorschriften van deze vergunning. Hierdoor is er in de eindsituatie geen negatief effect te verwachten voor de ecologie. Gezien de tijdelijke aard van de werkzaamheden waarbij er schotten worden

aangebracht in watergangen, waardoor de doorstroming gedeeltelijk wordt belemmerd en er een gering gedeelte van de NEZ tijdelijk wordt verwijderd vanwege de rijplaten worden er geen blijvende negatieve effecten op de waterkwaliteit verwacht.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.3 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Tijdelijke schotten in watergangen

1. De tijdelijke schotten zijn alleen toegestaan in de periode van 16 september 2024 tot en met 17 oktober 2024.
2. Het aanbrengen van de tijdelijke schotten moet apart worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke schotten direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
4. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke schotten moet worden vrijgehouden van drijfvuil.
5. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
6. Er mogen maximaal twee tijdelijke afdammingen op één moment aanwezig zijn.
7. Na het verwijderen van de tijdelijke schotten moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. Bij versmalling moeten taluds na verwijderen aansluiten op de bestaande oever.
8. Direct na het verwijderen van de tijdelijke schotten moeten de watergangen naar de leggerafmetingen worden teruggebracht. Al het materiaal moet volledig worden verwijderd.
9. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden afgedamd, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de demping wordt uitgevoerd.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte of uitgekomen grond, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.4 Werken

4.4.1 Verwijderen gasleidingtracé

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De te graven sleuven:
 - mogen geen grotere breedte, lengte en diepte krijgen dan strikt noodzakelijk;
 - moeten direct na het verwijderen van het gasleidingtracé worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moeten aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
3. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn.
4. Sleufontgravingen haaks (in dit geval diagonaal) op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
5. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
6. Voorafgaand aan het plaatsen van een tijdelijke dam/versmalling moet een nulmeting zijn gedaan van de vegetatieve biodiversiteit en het bedekkingspercentage van de tijdelijk te dempen NEZ. Hierbij is o.a. het oorspronkelijke type met bijbehorende profiel en de dimensionering van de oever opgenomen.
7. Na het verwijderen van de tijdelijke rijplaten en het verwijderen van de leiding moet de NEZ weer in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Hierbij is het terugbrengen van het oorspronkelijke profiel en vegetatietype(n) leidend. Onbedoelde aanwezige vegetatietype(n) worden verwijderd. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het volledige herstel van de NEZ. De beoordeling vindt plaats aan het einde van het 2^e groeiseizoen na verwijdering van de rijplaten.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:


- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gasunie Transport Services B.V. Concourslaan 17, 9727KC Groningen, voor het verwijderen van een gasleidingtracé waarvoor de volgende werkzaamheden benodigd zijn:
 - Het graven in de polderkade;
 - Het tijdelijke afdammen van secundaire watergangen door middel van schotten;
 - Het herstellen van het leggerprofiel van de secundaire watergangen;
 - Het plaatsen van rijplaten in de NEZ;
 - Het graven (deels verwijderen) van de NEZ;
 - Het terug aanbrengen van de NEZ.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met kenmerken:
 - Omschrijving: Proefsleuven/Verwijderen BB-leiding;
 - Tekeningnummer: 5232933-PVA-1A;
 - Revisie: A;
 - Datum: 22-05-2024;
 - Ingediend met bestandsnaam: "5232933-PVA-1A-W-521-50-KR-004-BB".

 - Tekening met kenmerken:
 - Omschrijving: Verwijderen BB-leiding;
 - Tekeningnummer: 5232933-VA-1A;
 - Revisie: A;
 - Datum: 07-05-2024;
 - Ingediend met bestandsnaam: "5232933-PVA-1A-W-521-50-KR-005-BB".

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.