

Nummer: 823123

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 juli 2024, ingekomen op 24 juli 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652822832.

Van: Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV te 's-Hertogenbosch

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 500036.
2. Deze vergunning is verleend voor het in de gemeente Halderberge en de gemeente Etten-Leur:
 - verwijderen, aanleggen, hebben en onderhouden van een duiker in a-watergang met leggercode OVK04295;
 - dempen en ter compensatie graven van oppervlaktewaterlichamen in het kader van uitvoeren van onderhoud en verbetering van de N640 tussen de Kapelstraat Oudenbosch tot aan Haansberg 1 te Etten-Leur;
 - afvoeren van hemelwater, afkomstig van toename aan verhard oppervlak, op het oppervlaktewatersysteem;
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de compenserende waterbergingsopgave.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is dat vergunninghouder de waterberging bij de Kibbelvaart (ter hoogte van HM 11,4) met een capaciteit van ca 157 m³, volgens vergunning heeft gerealiseerd. Daarna is vanuit taakgebied ecologie van het waterschap aangegeven dat de waterberging op die locatie niet mocht worden aangelegd vanwege een gerealiseerde EVZ op die locatie. Daarop heeft vergunninghouder de gerealiseerde waterberging weer gedempt en is op enkele andere locaties gezocht naar ruimte om de waterberging te compenseren.
5. Daarnaast zijn er enkele ontwerpwijzigingen doorgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid die van invloed zijn op de waterberging langs de N640.
6. De extra berging ten opzichte van de verleende vergunning is deels gevonden in:
 - het verwijderen van een duiker en realiseren van een watergang ter hoogte van HM 11,7-11,8 (levert ca 25 m³ berging op);
 - een aanpassing in het oorspronkelijke plan waarbij twee watergangen ter hoogte van HM 11,9 in tegenstelling tot het ontwerp niet worden gedempt (levert respectievelijk 15 m³ en 31 m³ berging op);
7. Door het vervallen (en weer dempen) van de eerder gerealiseerde waterberging rest voor vergunninghouder een opgave ter grootte van ca 86 m³.
8. Omdat het project inmiddels is opgeleverd en afgerond heeft vergunninghouder geen mogelijkheid om deze extra waterberging alsnog te realiseren.
9. Het verzoek is om de resterende bergingsopgave ter grootte van 86 m³ achterwege te laten.

Wetgeving

10. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

11. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer
12. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
16. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
17. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

18. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 5, 6 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
19. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
20. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-watervuilen uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
21. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

BESLUIT:

De vergunning met besluitnummer 500036 verleend aan Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

27. Met een demping van watergangen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem. De demping is een onderdeel van de verbetering van de N640. Naast de weg liggen een aantal watergangen, veelal c-watergangen en b-watergangen. Bij de verbetering van de weg worden enkele van deze watergangen gedempt en op andere locaties worden deze dempingen gecompenseerd met nieuwe watergangen. Er wordt in totaal 227 m³ aan waterbergend vermogen gedempt (alleen de b-watergangen) en er wordt totaal 365 m³ aan waterbergend vermogen gegraven.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

- 27a. Met een demping van watergangen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem. De demping is een onderdeel van de verbetering van de N640. Naast de weg liggen een aantal watergangen, veelal c-watergangen en b-watergangen. Bij de verbetering van de weg worden enkele van deze watergangen gedempt en op andere locaties worden deze dempingen gecompenseerd met nieuwe watergangen. Er wordt in totaal geen 227 m³ maar 181 m³ aan waterbergend vermogen gedempt (alleen de b-watergangen) en er wordt totaal geen 365 m³ maar 233 m³ aan waterbergend vermogen gegraven.
- 27b. De resterende bergingsopgave (ter grootte van 86 m³) vervalt omdat deze binnen het project niet kan worden gerealiseerd. Deze aanpassing heeft naar verwachting geen directe gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied en de afwatering en ontwatering van omliggende wegen en percelen.

II Algemene voorschriften

Onderstaande bijlagen vervallen:

1.2

- 0652488867-A;
- NL202018655_-N21-145_Memo_watercompensatie_N640.pdf;
- NL202018655-BO-SIT-386-Water-blad_7.pdf;
- NL202018655-BO-SIT-386-Water-blad_8.pdf;
- NL202018655-BO-SIT-386-Water-blad_9.pdf;

En worden vervangen door onderstaande bijlagen:

1.2

- 0652822832-A;
- NL202018655_-N21-145_Memo_watercompensatie_N640_aangepast.pdf;
- NL202018655-BO-SIT-386-Water-blad_7_aangepast.pdf;
- NL202018655-BO-SIT-386-Water-blad_8_aangepast.pdf;
- NL202018655-BO-SIT-386-Water-blad_9_aangepast.pdf;

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

- 9.1 In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de dempingen.

Watergang	Volume
OWL15177	89 m ³
OWL21495	19 m ³
OWL21271	30 m ³
OWL21979	24 m ³
OWL38386	4 m ³
OWL00012	15 m ³
OWL38495	15 m ³
OWL38399	31 m ³
Totaal	227 m³

- 10.1 In totaal wordt er 365 m³ aan watergang gegraven. In bijlage "NL202018655_-N21-145_Memo_watercompensatie_N640.pdf" staat een overzicht van de hoeveelheid en locaties van de te graven watergangen.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- 9.1 In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de dempingen.

Watergang	Volume
OWL15177	89 m ³
OWL21495	19 m ³
OWL21271	30 m ³
OWL21979	24 m ³
OWL38386	4 m ³
OWL00012	15 m ³
OWL38495	15 m ³
OWL38399	31 m ³
Totaal	181 m³

- 10.1 In totaal wordt er geen 365 m³ maar 233 m³ aan watergang gegraven. In bijlage "NL202018655_-N21-145_Memo_watercompensatie_N640_aangepast.pdf" staat een gewijzigd overzicht van de hoeveelheid en locaties van de te graven watergangen.

Breda, 12 september 2024
 Namens het dagelijks bestuur,
 Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.