



Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen



Onderwerp
Goedkeuring Uitgangspuntendocument (UPD)

Beste Directie,

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (Arnhem) heeft een uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld ten behoeve van de te realiseren vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem) op het terrein van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (verder: Shell). Het VBB-systeem gaat invulling geven aan de eis "een merkbaar effect binnen 1 uur" uit de publicatiereeks PGS29: "Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks." Hier voor is de PGS 29, versie 1.0, d.d. augustus 2021 van toepassing.

Hiervoor gaat Shell een stationaire, semi automatische schuimblusinstallatie, conform NFPA 11, installeren.

Rondom de twee tankputten (tankput "midden voor" en tankput "midden achter") worden schuim-nozzles (Low-level foam discharge outlets) geplaatst. De schuimdeken dekt een vloeistofbrand af, hiermee wordt de tankputbrand geblust en verdere uitdamping voorkomen.

Tevens heeft Shell een verzoek ingediend voor de tijdelijke situatie dat het VBB-systeem niet is aangesloten.

Besluit

Wij hebben besloten om:

- de volgende door Shell Verkoopmaatschappij Nederland B.V. (Arnhem) voorgelegde documenten goed te keuren:
 - o Uitgangspuntendocument PGS 29 Koel- en Tankputschuimblusinstallatie Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblus (VBB) systeem, d.d. 30 augustus 2023 (Projectnummer: 103241-300 versie 2.2).
 - o Reactietabel 1 september 2023;
 - o Thermische reactie op grote brand in de Bund van ruwe olie, Diesel en Benzine, mei 2024 (constructieberekening).
- het voorstel voor tijdelijke maatregelen goed te keuren die zijn beschreven in de hierna volgende documenten:

Datum
20 september 2024

Pagina
1 van 6

Zaaknummer
W.Z22.109100.01/
D240668366

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Behandeld door



Kopie:
Veiligheids- en gezondheidsregio
Gelderland Midden (per mail)

Bijlage(n)

- Temporary Firefighting Backup Plan van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. Arnhem revision 3.
- Mitigation Plan d.d.19-12-2023
- Attachment 1 – FW Pump Datasheet – 773 Pioneer 1330 m3
- Attachment 2 – Drawings Rev 2
- Attachment 3 – Fire Truck – Rosenbauer Buffalo 6 x 6 blusvoertuig.
- de volgende voorwaarden aan de goedkeuring te verbinden:
 - Het uitgangspuntendocument wordt beoordeeld door een type A inspectie-instelling;
 - Een rapportage is aanwezig met een Ja-conclusie van de type A inspectie-instelling;
 - vooraf af te stemmen met bevoegd gezag en VGGM welke “live-testen” en tussenliggende eindbeoordelingen, op welke momenten, gaan plaatsvinden;
 - Het UPD: ‘Depot Arnhem – Aanpassingen Brandbeveiliging As Built’ met kenmerk 896specAB1.doc d.d. 15- 08-2008 te actualiseren.
 - In het geactualiseerde UPD worden ook de niet te certificeren onderdelen vermeld.
 - Samenhang met het Uitgangspuntendocument PGS 29 Koel- en Tankputschuimblusinstallatie Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblus (VBB) systeem, d.d. 30 augustus 2023 (Projectnummer: 103241-300 versie 2.2) moet hierbij worden betrokken.

Datum
20 september 2024

Pagina
2 van 6

Ons kenmerk

Advies

Het UPD is door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden d.d. 29 juni 2023 (zaaknummer: 2023-002838), 10 oktober 2023(zaaknummer: 2023-006193), 13 maart 2024(zaaknummer: Z2024-00000384), 10 april 2024 (zaaknummer: Z2024-00001516) en 12 juli 2024(zaaknummer: Z2024-00002907) beoordeeld. De VGGM heeft geen bezwaar tegen goedkeuring van het UPD als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan en er uiteindelijk een actueel UPD komt van de gehele installatie (bestaand en nieuw).

Beoordeling

Uitgangspuntendocument

Uit het UPD blijkt dat het doel (het scenario blussen van een tankputbrand als beschreven in de PGS29: 2021) van het VBB-systeem voldoende is geborgd.

Verder is het VBB-systeem uitgevoerd conform de normen die gelden voor de werkelijke situatie en overeenkomstig de eisen die gelden volgens de PGS29: 2021.

Functiebehoud van de draagconstructie

Paragraaf 10.6.3 gaat over het functiebehoud van de blus- en koelleidingen. In het UPD is niet iets expliciets opgenomen over eventuele productleidingen die in of in de directe nabijheid van de tankput zijn gelegen en mogelijk moeten worden beschermd tegen hittestraling in geval van brand (functiebehoud).

Naar aanleiding van bovenstaande is op 15 juli 2024 een extra onderbouwing aangeleverd ("Thermische reactie op grote brand in de Bund van ruwe olie, Diesel en Benzine, mei 2024 ((constructieberekening) mei 2024) om aan te tonen dat voldaan kan worden aan het voorgeschreven functiebehoud. (voorschrift 4.2.50 uit de PGS 29:2021).

Datum
20 september 2024

Pagina
3 van 6

Ons kenmerk

Wij kunnen instemmen met de onderbouwing en verbinden daarom met dit besluit het document aan het UPD.

Beoordeling type A inspectie-instelling

Voordat het UPD ter goedkeuring aan ons wordt aangeboden, moet het zijn beoordeeld door een type A inspectie-instelling. Deze instelling is voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van brandbeveiligingsystemen geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17020 of door een andere accreditatie-instelling welke het Multilateral Agreement van European Accreditors heeft ondertekend. Het verzoek om goedkeuring van het UPD moet vergezeld gaan met het beoordelingsrapport dat is opgesteld door de type A inspectie-instelling.

Deze beoordeling is nog niet aan ons aangeboden. Wij hebben daarom, onder voorwaarde dat dit alsnog gebeurd, het UPD goedgekeurd.

Het nieuwe VBB-systeem kan pas in gebruik worden genomen als er uiteindelijk rapportage van deze inspectie-instelling met een Ja-conclusie binnen de inrichting aanwezig is.

Bestaande installatie

In het voorliggende UPD is het bestaande VBB-systeem niet meegenomen, omdat deze los van het te installeren systeem blijft werken. Door de wijzigingen die er vanaf 2008 zijn aangebracht zijn wij van mening dat het UPD van het bestaande systeem (Depot Arnhem – Aanpassingen Brandbeveiliging As Built' met kenmerk 896specAB1.doc d.d. 15- 08-2008) moet worden geactualiseerd. Wij nemen dit op als voorwaarde in dit besluit.

Afstemming VGGM

Wij vragen Shell vooraf af te stemmen met bevoegd gezag en de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden welke "live-testen" en tussenliggende eindbeoordelingen, op welke momenten, gaan plaatsvinden. Dit is een voorwaarde die is opgenomen in dit besluit.

Conclusie

Uit het UPD (met bijbehorende constructieberekening ophanging blusleidingen) blijkt dat het doel (het scenario blussen van een tankputbrand als beschreven in de PGS29: 2021) door het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is.

Het uitgangspuntendocument "Uitgangspuntendocument PGS 29 Koel- en Tankputschuimblusinstallatie Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblus (VBB) systeem, d.d. 30 augustus 2023 (Projectnummer: 103241-300 versie 2.2) kan onder voorwaarden, als genoemd in dit besluit, worden goedgekeurd.

Publicatie besluit

De provincie Gelderland publiceert dit besluit op de website www.officiëlebekeendmakingen.nl.

Datum
20 september 2024

Pagina
4 van 6

Wanneer gaat dit besluit gelden?

De dag nadat dit besluit aan u is verzonden gaat het gelden.

Ons kenmerk

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt bezwaar maken. Andere belanghebbenden kunnen dat ook. Meer informatie hierover leest u in de bijlage *Bezwaar maken*.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon. Noem altijd het zaaknummer W.Z22.109100.01, want dan kunnen wij u sneller helpen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



Afdelingsmanager Vergunningverlening Milieu

Bent u het niet eens met ons besluit?

U kunt ons binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt alleen bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat (als u belanghebbend bent). Stuur hiervoor een brief naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
Secretariaat Commissie Rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Zet in de brief in ieder geval het volgende:

- Uw naam en adres;
- De datum;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet met de beslissing eens bent;
- Uw handtekening;
- Het zaaknummer W.Z22.109100.01.

Zet op de envelop en de brief duidelijk het woord 'Bezwaarschrift'.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland. Kijk op de website www.gelderland.nl > 'Thema's' > 'Organisatie' > 'Klacht en bezwaar'. Meer informatie kunt u ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

De termijn van zes weken is heel belangrijk. Deze termijn gaat in op de dag nadat het besluit is verzonden naar degene aan wie het is gericht. Als deze zes weken voorbij zijn, kunt u geen bezwaar meer maken. U kunt ook binnen de termijn van zes weken een 'pro forma' bezwaarschrift indienen. Dat is een brief waarin u schrijft dat u pro forma bezwaar maakt. In deze brief geeft u aan dat u meer tijd nodig heeft om de redenen van uw bezwaar te beschrijven (waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan). En vraagt u het bestuursorgaan om extra tijd hiervoor.

Dringende situatie

Het kan lang duren voordat u een beslissing over uw bezwaar ontvangt. Kunt u hier niet op wachten, bijvoorbeeld omdat het besluit nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om een tijdelijke regeling te treffen totdat de beslissing over uw bezwaar is genomen. Dat heet een verzoek om een voorlopige voorziening.

U kunt een brief sturen naar de rechtbank, maar u kunt dit ook digitaal doen. Dat heet een verzoekschrift indienen. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift heeft ingediend en dat er sprake is van een spoedeisende situatie.

Als u een brief stuurt, noem dan hierin:

- Uw naam en adres
- Wat het spoedeisend belang is

- Wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden (u kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om het besluit te schorsen zodat het besluit nog niet geldt en er dus nog geen gebruik van gemaakt kan worden/het besluit nog niet uitgevoerd kan worden.)

Datum
20 september 2024

Pagina
6 van 6

Ons kenmerk

Schrijf een datum op de brief en onderteken het. Daarna kunt u het verzoekschrift, samen met een kopie van het bezwaarschrift dat u heeft ingediend, sturen naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland
Sector Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Als u het verzoekschrift digitaal wilt indienen, ga dan naar de website www.rechtspraak.nl. Kies daar voor het tabblad 'Formulieren en inloggen'.

U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Meer informatie

U kunt na de verzenddatum van dit besluit de documenten met informatie over het besluit bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 7700. U kunt ook mailen naar omgevingsloket@odrn.nl. Noem hierbij het zaaknummer W.Z22.109100.01.