



Groningen 30 september 2024  
Zaaknummer Z/24/074991  
Contactpersoon Bo Buruma  
Uw aanvraag van 9 september 2024  
Uw kenmerk 20240909 00098 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte ,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het vervangen van een brug door een dam met duiker nabij de MD Teenstraweg 4 te Den Andel. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

### **Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?**

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal voorschriften, zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert<sup>1</sup> over de start van de activiteit;

#### voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oever geldt onder andere dat:

2. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
3. er geen uitlopende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
4. voor de aansluiting van de natuurvriendelijke oever op bestaande oppervlaktewaterlichamen een graduele overgang wordt aangelegd;
5. het talud een hoogte-breedte verhouding heeft dat ten minste voldoet aan een onderwaterprofiel met een minimale taludhelling met een hoogte-breedteverhouding van 1:4, ingezet op een diepte van minimaal 70 centimeter onder het winterpeil of vast peil en een bovenwaterprofiel met een minimale taludhelling met een hoogte-breedteverhouding van 1:3;

<sup>1</sup> Bij voorkeur via een e-mail aan [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)



6. de natuurvriendelijke oever zo wordt aangelegd dat geschikte vegetatie kan ontstaan;
7. ingeval machinaal onderhoud vanaf de kant kan plaatsvinden, het beperkingengebied II obstakelvrij wordt gemaakt;
8. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort en in dezelfde hoek als het talud afgezaagd worden;

voor het aanleggen van de dam met duiker geldt onder andere dat:

9. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
10. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die kunnen leiden tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit of vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem;
11. de dam en de duiker robuust zijn;
12. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
13. de dam dient wordt voorzien van een ronde duiker met een diameter van 3000 millimeter en een maximale lengte van 12;
14. de binnen onderkant van de duiker wordt gelegd en te worden gehouden op -1,60 m NAP;
15. de activiteit in den droge dient te worden uitgevoerd;
16. de duiker een gronddekking dient te hebben van tenminste 0,50 meter rondom;

voor het verwijderen van de brug geldt onder andere dat:

17. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt.
18. het werk in zijn geheel wordt verwijderd;
19. verwijderde werken buiten de beperkingengebieden worden gelegd.
20. Ingeval de activiteit plaatsvindt in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam, direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
21. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert<sup>1</sup> over de afronding van de activiteit.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)<sup>2</sup>, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.1 en §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.6, §3.2.15, en §3.2.26 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Let op, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, van de Waterschapsverordening worden aanvullende voorschriften gesteld of wordt van één of meerdere van deze zorgplichten en uitvoeringsregels afgeweken. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en middels de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning.

### **Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?**

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

<sup>2</sup> <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



### **Terinzagelegging**

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 2 oktober tot en met 12 november 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

**Een kopie van deze brief is verstuurd aan:**

### **Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?**

Neemt u dan gerust contact op met Bo Buruma van team Vergunningverlening. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid




## OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 30 september 2024  
Zaaknummer Z/24/074991

### Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 9 september 2024 van namens \_\_\_\_\_ een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het vervangen van een brug door een dam met duiker nabij de MD Teenstraweg 4 te Den Andel, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



*Figuur 1: De rode lijn geeft globaal de locatie weer van de natuurvriendelijke oever en de groene cirkel de te verwijderen brug en aan te leggen dam met duiker.*

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/074991. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20240909 00098 000;
- [Eelerwoude] Inrichtingstekening, projectnummer 204936, tekeningnummer 02, d.d. 11-10-2023;
- [Eelerwoude] Profiel duiker, projectnummer 204936, d.d. 22-05-2024;



- [Eelerwoude] Profielen Westelijk Noorderpolderkanaal, projectnummer 204936, tekeningnummer 02, d.d. 11-10-2023.

## Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

## Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteiten ten doel hebben het vervangen van een brug en invulling van de KRW doelstelling;
- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in beperkingengebied I van een primair oppervlaktewaterlichaam waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- dat de diameter van een duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Het waterschap hanteert minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding. Teneinde het verbeteren van de water aan-en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de diameter, lengte en hoogteligging van de aan te leggen duiker in een primair oppervlaktewaterlichaam specifiek wordt bepaald door het waterschap;
- de uitvoer van de aangevraagde werkzaamheden zal leiden tot een toename van plantensoorten op de waterlijn en de oever hetgeen een gunstig effect zal hebben op de waterkwaliteit;



- dat door aanleg van de natuurvriendelijke oever de insteek van de primaire watergang 'Westelijk Noordpolderkanaal' wijzigt en als gevolg daarvan ook de beperkingengebieden primair oppervlaktewater I en II. Beperkingengebied I van een primair oppervlaktewaterlichaam is een geometrisch begrensde weergave is van het oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van de hierin aanwezige ondersteunende kunstwerken, van insteek tot insteek en de daarbij door het waterschap aangewezen droge oevergebieden. Beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam is het geometrisch begrensde gebied tot 5 meter gemeten aan weerszijden van of rondom beperkingengebied I van het primair oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van de daarin aanwezige ondersteunende kunstwerken;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder en het waterschap belang hebben bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtigen wordt aangewezen en nader gespecificeerd worden bij besluitpunten;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het vervangen van een brug door een dam met duiker nabij de MD Teenstraweg te Den Andel.
- II. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.
- IV. De onderhoudsplicht van de aan te aanleggen natuurvriendelijke oever berust bij het waterschap.
- V. Het technisch constructief onderhoud (buitengewoon) onderhoud van de duiker berust bij de eigenaar van de aan de duiker grenzende perceel ter plaatse van de projectlocatie, zijnde het perceel, kadastraal bekend gemeente Baflo, sectie I, perceelnummer 154 en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde duiker.
- VI. Het beheer van het doorstroomprofiel (gewoon) onderhoud van de duiker berust bij het waterschap Noorderzijvest.



## Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften (nummering aanpassen als je dit hoofdstuk schrapt)

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

*Voor het aanleggen van een dam met duiker in een primair oppervlaktewaterlichaam geldt dat:*

1. de dam dient wordt voorzien van een ronde duiker met een diameter van 3000 millimeter en een maximale lengte van 12;
2. de binnen onderkant van de duiker wordt gelegd en te worden gehouden op -1,60 m NAP.

## Hoofdstuk 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 oktober tot en met 12 november 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde



contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken). Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

### **Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.





### **Rechtsovergang**

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsovergeerders worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

### **Hoofdstuk 6. Ondertekening**

Groningen, 30 september 2024

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid