

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-111672/D-24-128421



1 Procedure

Datum vergunning: 27 september 2024
Datum aanvraag: 22 maart 2024
Verzoeknummer: 2024032200011
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 92 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Coöperatie Nature Water U.A., Hoenderparklaan 144, 2295 NH Kwintsheul
Gemachtigde: Welvreugd Drilling B.V., Burgerweg 2 a, 3155 DB Maasland
Locatie activiteit: Harteveldlaan 30, 2675 LE Honselersdijk
Projectnaam: Agrimaco Nature Water Kwintsheul Hooghe Beer 2
Referentiecode: Agrimaco Nature Water U.A. Kwintsheul Hooghe Beer

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen is om een ondergrondse hemelwateropslag te realiseren in het eerste watervoerende pakket. Hiervoor is de Waterbank Westland opgericht. Deze waterbank bestaat uit een samenwerkingsverband van 13 glastuinbouwbedrijven die hun gietwaterbassins gaan koppelen door middel van een leidingnet, waarbij middels twee infiltratievoorzieningen overvloedig hemelwater wordt geïnfilterd in het eerste watervoerende pakket. Het zoete water zal een bel vormen die ook (deels) weer door grondwateronttrekking teruggewonnen kan worden voor de productie van gietwater.

De aangevraagde activiteiten betreffende aanleg van het leidingnetwerk naar de verschillende waterbassins van de deelnemende glastuinbouwbedrijven, waarbij een (HDPE) aanvoerleidingen naar en (HDPE) retourleidingen van de infiltratievoorzieningen worden aangelegd. Voor de aanleg van deze infrastructuur worden graaf- en boorwerkzaamheden uitgevoerd in diverse regionale waterkeringen en/of bijbehorende beschermingszone, alsook het onderdoor kruisen van regionale waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

2.2 Aangevraagde vergunningsplichtige activiteiten

Op basis van de aangeleverde tekeningen zijn de volgende activiteiten afgeleid:

1. (Graaf)werkzaamheden, aanleggen en hebben van leidingwerk in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone van een polderkade (PK309_01).
2. Aanleggen en hebben van leidingwerk onder primair polderwater (POL30903421 / POL30903855 / POL30904280 / POL30904930) en secundair polderwater (POL30903460).
3. (Graaf)werkzaamheden, aanleggen en hebben van leidingwerk in de beschermingszone van primair polderwater (POL30903420 / POL30903421 / POL30903855 / POL30904410 / POL30904260 / POL30904270) en secundair polderwater (POL30903422 / POL30903460).
4. Tijdelijke overkluizing bij boringen over primair polderwater (POL30903855 / POL30904930 / POL30903421) voor de duur van 2 dagen.
5. Tijdelijke opslag van materieel in de beschermingszone van primair polderwater (POL30903421 / POL30903855) en secundair polderwater (POL30903460) voor de duur van maximaal 2 dagen.
6. (Graaf)werkzaamheden boven, onder of langs duikerconstructies (30900910 / 30901180 / 30901209 / 30901380 / 30901464) of inlaatconstructie (30900939).

Deze activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit noodzakelijk is.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikelen 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt het uit volgende.

Werkzaamheden de zone waterstaatswerk en/of beschermingszone van een polderkade

Het merendeel van deze werkzaamheden in de zone waterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone heeft betrekking op het te graven tracé (tekening 25012024, versie 6 van 14 juli 2024). Daarnaast vinden gestuurde boringen (HDD6 en HDD9) plaats in de beschermingszone (hoge zijde) van de polderkade.

- Een deel van de open ontgraving (lijnvormig tracé met een breedte van 0,6 m tot een diepte van 1,2 m-mv) vindt plaats in de beschermingszone van een polderkade (percelen gemeente Wateringen, C4451, C4513, C4718, C6479, C6725 en C6809). Deze werkzaamheden vinden echter plaats buiten het theoretisch profiel van de

polderkade en hebben daarom geen impact op de standzekerheid, en daarmee het waterkerend vermogen van de polderkade.

- Een deel van de open ontgraving vindt plaats in zone waterstaatswerk van een polderkade (percelen gemeente Wateringen, C4718, C5649, C6585 en C6809), waarbij op één locatie het leidingwerk wordt voorzien in het theoretisch profiel van de polderkade (percelen gemeente Wateringen, C4718, C5649 en C6809). Om te voorkomen dat via de leidingen een horizontale kwelroute ontstaat, wordt buiten het theoretisch profiel een kleikist met kwelscherm aangelegd waar de leidingen doorheen gevoerd worden. Daarnaast is aan de hoge zijde van de polderkade (peilgebied 1 van de Oude en Nieuwe Broekpolder) sprake van een verheelde situatie, waarbij het maaiveld landinwaarts gelijk aan of hoger is dan de kruinhoogte (NAP -1,43 m). Hiermee is tevens voldoende restbreedte van de polderkade aanwezig. Er is daarom voor deze locatie geen bezwaar tegen deze voorgenomen doorkruising van een polderkade. Voor de tweede locatie (perceel gemeente Wateringen, C6585) vinden de graafwerkzaamheden buiten het theoretisch profiel van de polderkade plaats. Deze werkzaamheden hebben geen impact op de standzekerheid, en daarmee op het waterkerend vermogen van de polderkade.
- Voor een deel van het tracé (percelen gemeente Wateringen, C4229, C4230, C4793 en C6585) vindt een ophoging plaats binnen de zone waterstaatswerk van de polderkade, waarin de leidingen worden aangelegd. Door deze leiding in een ophoging te plaatsen, wordt voorkomen dat er graafwerkzaamheden in het theoretisch leggerprofiel noodzakelijk zijn. De standzekerheid en het waterkerend vermogen van de polder blijft hiermee ongemoeid.
- Het uittredepunt (perceel gemeente Wateringen, C4230) van de gestuurde boring (HDD6) conform de vigerende NEN 3650 wordt gegraven in de beschermingszone aan de hoge zijde van de polderkade (2x3 m tot maximaal 1,5 m-mv). Deze graafwerkzaamheden vinden plaats buiten het theoretisch profiel van de polderkade en heeft daarom geen impact op de standzekerheid en het waterkerende vermogen van de polderkade.
- Een gestuurde boring (HDD9) conform de vigerende NEN3650 wordt gedeeltelijk evenwijdig aan de polderkade uitgevoerd in de beschermingszone aan de hoger gelegen zijde van de polderkade. Het tracé (percelen gemeente Wateringen, C4451, C4513 en C4514) is zodanig gekozen dat hiermee het theoretisch profiel (buitentalud) van de polderkade niet wordt doorkruist. De uitvoering van deze werkzaamheden heeft daarom geen impact op de standzekerheid en het waterkerend vermogen.
- Er zijn sterkteberekeningen overlegd waaruit blijkt dat het buismateriaal voldoet. Er worden geen afsluitingen voorzien binnen de zone waterstaatwerk en/of bijbehorende beschermingszone. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden uit de beleidsregels.

Beschermingszone van oppervlaktewaterlichaam

Het merendeel van deze werkzaamheden in de beschermingszone heeft betrekking op het te graven tracé (tekening 25012024, versie 6 van 14 juli 2024). Daarnaast vinden er ook graafwerkzaamheden en opslag van materieel in de beschermingszone plaats ten behoeve van de (gestuurde) boringen (HHD2, HDD9, BB2 t/m BB6).

- Een deel van de graafwerkzaamheden vindt plaats in de beschermingszone van oppervlaktewaterlichaam (percelen gemeente Wateringen, C3190, C4267, C4451, C4513, C5973, C6479, C6725, C6809, C6881 en C6960). Daarnaast worden voor de in- en uittredepunten van de (gestuurde) boringen graafwerkzaamheden uitgevoerd in de beschermingszone van oppervlaktewaterlichaam (percelen gemeente Wateringen, C3190, C4451, C4513, C5649, C6725, C6877 en C6960). Doordat geen bovengrondse obstakels zijn voorzien, vormt de aanwezigheid van ondergronds leidingwerk geen beperking bij het uitvoeren van het (buiten)gewoon onderhoud.
- Op een aantal locaties wordt er tijdelijk materieel opgeslagen in de beschermingszone van primair polderwater (POL30903421 / POL30903855) en

secundair polderwater (POL30903460). Gezien de beperkte doorlooptijd van maximaal twee aaneengesloten werkdagen en het eenvoudig verwijderen van deze constructie, is er geen bezwaar tegen deze tijdelijke opslag.

Kruisen van oppervlaktewaterlichaam of ondersteunende kunstwerken

Voor een aantal boringen (BB2 t/m BB6) worden watergangen onderlangs gekruist. Een aantal gestuurde boringen (HDD3 en HDD7) en de open ontgraving passen ondersteunende kunstwerken (duikers en inlaten).

- Op een aantal locaties wordt het polderwater met behulp van de sleufloze techniek onderlangs gekruist. Ter plaatse van de boringen (BB2; POL30903460, BB3 en BB4; POL30903855, BB5; POL30904930 en BB6; POL30903421) wordt ruimschots voldaan aan de minimale afstand van 1,3 m ten opzichte van de leggerdiepte.
- Daar waar duikers of inlaten worden gepasseerd (HDD3; 30901180, HDD7; 30900910) en open ontgraving; 30901209 / 30901380 / 30901464), wordt ruimschots voldaan aan de minimale afstand van 0,2 m ten opzichte van buitenkant duikerbuis.

Tijdelijke overkluizing boven primair boezemwater

- Over primair polderwater wordt met behulp van draglineschotten een tijdelijke overkluizing over primair polderwater (POL30903855 / POL30904930 / POL30903421) gerealiseerd voor de uitvoering van diverse boringen (BB3, BB5 en BB6). Gezien de beperkte doorlooptijd van maximaal twee aaneengesloten werkdagen en het eenvoudig verwijderen van deze constructie is er geen bezwaar tegen deze tijdelijke overkluizing.

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, 2a, 2b en 2f van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de borging van standzekerheid van de polderkade en andere waterstaatswerken gedurende de uitvoering.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.

4.2.2 Werken onder, naast of boven waterstaatswerken

1. In, over, onder of naast een duiker is de afstand tussen de te boren leiding en de duikerconstructie of inlaatconstructie minimaal 0,2 m.
2. In of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones:
 - ligt de leiding minimaal 1,3 m onder de leggerdiepte.
 - ligt de leiding niet in lengterichting in, op, boven, over, of onder het oppervlaktewaterlichaam;
 - wordt de leiding onder het oppervlaktewaterlichaam met een sleufloze techniek aangelegd.

4.2.3 Tijdelijke overkluizingen over oppervlaktewater

1. De tijdelijke overkluizing over water zijn per locatie uitsluitend toegestaan ten behoeve van de uitvoering van de boringen, met een maximale duur van twee aaneengesloten werkdagen
2. De tijdelijke overkluizingen zijn uitsluitend toegestaan met een volledige overspanning zonder tussensteunpunten in het oppervlaktewater.
3. Indien (buiten)gewoon onderhoud noodzakelijk is, dient de tijdelijke overkluizing per direct te worden verwijderd. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
4. Direct na het verwijderen van tijdelijke overkluizing moeten de oevers naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al het gebruikte materiaal moet volledig worden verwijderd. Eventuele ontstane schade moet direct worden hersteld.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen, anders dan voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is.

4.3.2 Graafwerkzaamheden in de waterkering of bijbehorende beschermingszone

1. Voor de open ontgravingen ten behoeve van de horizontaal gestuurde boringen mag niet meer gegraven worden in de zone waterstaatswerk dan noodzakelijk is voor de uitvoering.
2. De te graven sleuf/gaten:
 - mag niet breder en dieper worden gemaakt dan noodzakelijk voor de aanleg van de werken;
 - moet direct na het leggen van de leiding laagsgewijs worden aangevuld met uitgeplaatste grond;
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
3. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering en/of bijbehorende beschermingszone moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn. De segmenten moeten worden afgestemd op de dagproductie.
4. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
5. In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van 1,0 x 1,0 m worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles bevat in een kleikist van minimaal 2,0 m lang en 2,0 m rondom de buis. De klei moet voldoen aan de eisen, als bedoeld in artikel 22.06.06 (algemene eisen klei) en artikel 22.06.07, lid 1 (erosiebestendigheid) van de Standaard RAW bepalingen 2020.
6. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met uitgeplaatste grond, in lagen van maximaal 0,5 m. Voor de verdichting van de teruggeplaatste grond moet aangesloten worden op de eisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW-bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen in bijlage 7 van de beleidsregels medegebruik waterkeringen.
7. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door de uitvoering of als gevolg van de uitgevoerde werken.

4.3.3 Leidingen in de waterkering of bijbehorende beschermingszone

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
2. Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
3. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

4. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
5. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Coöperatie Nature Water U.A. Hoenderparklaan 144, 2295 NH Kwintsheul, voor het:
 - graven, aanleggen en hebben van leidingwerk in de zone waterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone van een polderkade;
 - aanleggen en hebben van leidingwerk onder primair en secundair polderwater;
 - aanleggen en hebben van leidingwerk in de beschermingszone van primair en secundair polderwater;
 - tijdelijke overkluizing over primair polderwater voor de duur van maximaal twee aaneengesloten werkdagen;
 - (graaf)werkzaamheden boven, onder of langs ondersteunende kunstwerken.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Rapport 'werkplan Harteveldlaan en Hoenderparklaan te Kwintsheul', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V., zonder kenmerk, versie 1.0 van 13 maart 2024;
 - Tekening 'AgrimacoKwintheul BB2 Nano', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintheulBB2, versie 5 van 3 april 2024;
 - Tekening 'AgrimacoKwintheul BB3 Nano', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintheulBB3, versie 6 van 12 juli 2024;
 - Tekening 'AgrimacoKwintheul BB4 Nano', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintheulBB4, versie 4 van 3 april 2024;
 - Tekening 'AgrimacoKwintheul BB5 Nano', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintheulBB5, versie 4 van 12 juli 2024;
 - Tekening 'AgrimacoKwintheul BB6 Nano', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintheulBB6, versie 3 van 12 juli 2024;
 - Tekening 'Gestuurde boring HDD2', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintsheulHDD2, versie 3 van 3 april 2024;
 - Tekening 'Gestuurde boring HDD3', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintsheulHDD3, versie 5 van 3 april 2024;
 - Tekening 'Gestuurde boring HDD5', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintsheulHDD5, versie 5 van 12 juli 2024;
 - Tekening 'Gestuurde boring HDD6', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintsheulHDD6, versie 3 van 13 maart 2024;
 - Rapport 'werkplan gestuurde boring', onderdeel HDD6, opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. zonder kenmerk, versie 1.0 van 13 maart 2024;
 - Notitie 'Sterkteberekening - AgrimacoKwintsheulHDD6 Ø40mm', opgesteld door Adviesbureau Schrijvers B.V., zonder kenmerk van 13 maart 2024;
 - Notitie 'Sterkteberekening - AgrimacoKwintsheulHDD6 Ø200mm', opgesteld door Adviesbureau Schrijvers B.V., zonder kenmerk van 13 maart 2024;
 - Tekening 'Gestuurde boring HDD7', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintsheulHDD7, versie 5 van 12 juli 2024;
 - Tekening 'Gestuurde boring HDD9', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk AgrimacoKwintsheulHDD9, versie 4 van 12 juli 2024;
 - Rapport 'werkplan gestuurde boring', onderdeel HDD9, opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. zonder kenmerk, versie 1.0 van 13 maart 2024;
 - Tekening 'graaftracé', opgesteld door Welvreugd Drilling B.V. met kenmerk 25012024, versie 6 van 14 juli 2024;
 - Notitie 'Sterkteberekening - AgrimacoKwintsheulHDD9 Ø40mm', opgesteld door Adviesbureau Schrijvers B.V., zonder kenmerk van 13 maart 2024;

- Notitie' Sterkteberekening – AgrimacoKwintsheulHDD9 Ø160mm', opgesteld door Adviesbureau Schrijvers B.V., zonder kenmerk van 13 maart 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.