

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-118525/D-24-129332



1 Procedure

Datum vergunning: 3 oktober 2024
Datum aanvraag: 16 september 2024
Verzoeknummer: 2024091601452
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Maatschap Zeeuw-van Staalduijnen,
Westgaag 11 a, 3155 DD Maasland
Locatie activiteit: Westgaag 11 a, 3155 DD Maasland
Projectnaam: verbouwing schuur / dempen sloot
Referentiecode: 2024091100465

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Ter voorbereiding op een toekomstige vervanging van het bouwwerk bestaat het voornemen de, parallel aan het bouwwerk liggende, dijksloot (POL10401630) tot aan de duiker (10400073) te dempen. De duiker verliest daarmee zijn functie en wordt in de toekomst onderdeel van de hemelwaterafvoer naar het te handhaven deel van de dijksloot. Ter compensatie van het dempingsverlies wordt het bestaande secundair polderwater (POL10401810) gelijkmatig over de gehele lengte richting het zuiden verbreed.

Het dempen van water in de beschermingszone van een regionale waterkering, het uitbreiden van bestaand water en het buitengebruik stellen van een duiker zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

Uitgesloten activiteit

De voorgenomen nieuwbouw wordt voorzien in de beschermingszone van een regionale waterkering (RK159a) en is eveneens een aangewezen beperkingengebiedactiviteit op basis van de Waterschapsverordening. Voor deze activiteit is eveneens een omgevingsvergunning activiteit noodzakelijk is. Aangezien de engineering van dit bouwwerk (nog) niet is afgerond, wordt deze activiteit buiten beschouwing gelaten.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten Delfland niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en/of ecologie.

Regionale waterkering

De te dempen watergang betreft een doodlopende dijksloot (POL10401630) en bevindt zich in de beschermingszone van een regionale waterkering. Deze watergang is primair bedoeld voor de afvoer van water als gevolg van de ontwatering van de regionale waterkering. Door het dempen van deze watergang met grond tot aan het omliggende maaiveld wordt de stabiliteit van de regionale waterkering aantoonbaar verbeterd. De dijksloot wordt gedempt met zand. Dit zand heeft een drainerende werking. Hiermee blijft de ontwatering van de regionale waterkering en de afvoer van water naar het te handhaven polderwater voldoende gewaarborgd.

Dempen van water

Het watervoerend oppervlak (OWV10400079) van het te dempen water bedraagt op basis van de Leggerkaart van Delfland 67 m². Op 12 december 2022 heeft Delfland in bijzijn van de aanvrager het exacte oppervlak van het te dempen water ingemeten. Vastgesteld is dat het te dempen wateroppervlak 76,38 m² bedraagt. Voor het dempen van het water wordt daarom uitgegaan van het ingemeten wateroppervlak door Delfland.

Voorafgaande aan het dempen wordt het aanwezige slib verwijderd. De aanvrager stelt dat het Hoogheemraadschap van Delfland als onderhoudsplichtige in het kader van de schouw het gewoon onderhoud van het watervoerend deel (verwijderen van organisch en anorganisch afvoer) combineert met het uitvoeren van buitengewoon onderhoud (baggeren van slib tot aan de leggerdiepte). De aanvrager is voornemens na deze onderhoudswerkzaamheden de voorgenomen demping uit te voeren. Daarmee is er in

het kader van de voorgenomen demping geen noodzaak tot uitvoeren van baggerwerkzaamheden door de aanvrager. Een meldingsplicht als bedoeld in § 7.2.9 van de Waterschapsverordening is in deze specifieke situatie (vooral nog) niet van toepassing.

De demping wordt uitgevoerd met extern aan te voeren zand die op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/Natuur'. Daar waar contactmogelijkheden zijn met het te handhaven polderwater, vindt er geen aantoonbare verslechtering plaats van de ecologische en chemische waterkwaliteit.

Afwaarderen duiker

Met de demping van het doodlopend deel van de dijsloot ten noorden van de duiker (10400073) vervalt de functie van deze duiker. Delfland zal daarom deze duiker als ondersteunend kunstwerk afwaarderen en verwijderen van de Leggerkaart van Delfland. Het uitvoeren van gewoon onderhoud (behoud van doorstroming door de duiker) door het Hoogheemraadschap van Delfland komt daarmee te vervallen.

De aanvrager is voornemens om deze duiker te gebruiken voor de lozing van hemelwater van het nieuw te bouwen bouwwerk. Behoud van deze duiker als onderdeel van de hemelwaterafvoer heeft geen impact op de waterhuishouding en daarom is er geen bezwaar tegen het behoud van deze constructie.

Graven van water

Het bestaande secundair polderwater (POL10401810) wordt over een lengte van 215 m¹ richting het zuiden verbreed met minimaal 0,5 m¹. In totaal wordt 107,5 m² aan water gegraven.

Daar waar water wordt gegraven, zijn bij de Omgevingsdienst Haaglanden geen bodemonderzoeksgegevens beschikbaar. Aangezien de te verbreden watergang is omsloten door agrarisch gebied en geen geregistreerde puntbronnen zijn geregistreerd nabij de te verbreden watergang, is geen aanleiding te verwachten dat door het graven van water de chemische en ecologische waterkwaliteit aantoonbaar wordt verslechterd.

Waterbalans

In totaal wordt 76,38 m² aan polderwater gedempt en wordt ter compensatie 107,5 m² aan polderwater terug gegraven in hetzelfde peilvak (peilgebied 1 van de Dijkpolder). Het bergend vermogen is daarmee na afronding van de werkzaamheden aantoonbaar verbeterd.

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, en 2a, 2b t/m 2d t/m 2g van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de uitvoering en de eindsituatie.

3.5 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst. De onderhoudsplichtigen voor het watervoerend deel zijn geregeld in artikel 3.4, lid 3. Het onderhoud van het bovenwatertalud is geregeld in artikel 3.4, lid 4, onderdeel a. In voornoemde artikelen is bepaald dat de aanliggende eigenaren onderhoudsplichtigen zijn voor zowel het gewoon als het buitengewoon onderhoud. De invulling van het uit te voeren onderhoud is geregeld in artikel 3.5 en artikel 3.6.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Eventueel vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de werkzaamheden mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
3. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
4. Demping moet worden uitgevoerd met zand voor behoud van de drainerende werking en afvoer naar primair polderater ten behoeve van de ontwatering van de regionale waterkering.
5. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.
6. De te wijzigen oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening B01-15137, tekeningnummer 1 van 24 september 2024
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,3 m (NAP -2,7 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Winterpeil (laagste schouwpeil)	NAP -2,4 m

7. Er moet ten minste 107,5 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 76,38 m² oppervlaktewater worden gedempt.
8. Langs het te wijzigen oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Afwaarderen van een duiker als waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk
- b. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Maatschap Zeeuw-van Staalduijnen Westgaag 11 a, 3155DD Maasland, voor het:
 - Dempen van 76,38 m² aan primair polderwater (dijksloot);
 - Graven van 107,5 m² als gelijkmatige verbreding van het bestaande secundair water.
- c. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid b) genoemde werken:
 - Tekening 'dempen sloot + compensatie water kadastraalperceel: MLD 00-I-2219', opgesteld door Hans Rietveld Agrarisch Advies Lexmond B.V. met kenmerk B01-15137, versie 1 van 24 september 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.