

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-115686/D-24-129539



1 Procedure

Datum vergunning: 7 oktober 2024
Datum aanvraag: 11 juli 2024
Verzoeknummer: 2024071101656
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft
Locatie activiteit: ter hoogte van Broekpad, Watersportweg en daarop aansluitend fietspad, nabij de aanlegplaats fluisterboot Andante, gemeente Vlaardingen
Projectnaam: Kadeverbetering Vaartweg en Broekkade, deel noord G3, fase 3 (vergunning eigen dienst)
Referentiecode: Projectnummer 702000

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aangevraagde activiteiten maken deel uit van een project, dat wordt uitgevoerd in het kader van groot onderhoud aan de regionale waterkering met leggercode: RK99. Deze waterkering is gelegen langs de Vaartweg en de Broekkade in Vlaardingen. Het deelproject waarvoor de vergunning is aangevraagd, betreft het noordelijk gelegen stuk waterkering in het projectgebied, aangeduid als "deel noord, G3, fase 3". Het onderhoud aan de waterkering betekent op deze locatie dat de waterkering wordt verplaatst (verlegd).

Voor het aanleggen en verwijderen van waterstaatswerken is op grond van artikel 4.1a van de waterschapsverordening een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. In dit geval, waar een dienst van Delfland de vergunning aanvraagt, wordt gesproken van een "omgevingsvergunning eigen dienst".

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland, is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger Delfland;
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021).

3.2 Overwegingen algemeen

Delfland heeft diverse uitvoeringsvarianten onderzocht. Er is een variant gekozen waarbij de waterkering wordt verlegd. De afdeling Projectmanagement, Techniek en Omgeving zal hiervoor het proces van de leggerwijziging in gang zetten. De bestaande waterkering wordt fysiek niet verwijderd, maar verliest door de leggerwijziging haar functie.

Door het verleggen van de waterkering komt een deel primair polderwater buitendijks te liggen. Op deze watergang is een inlaat aangesloten die de polder voedt via een duiker. Deze duiker komt onder verlegde waterkering te liggen. De polder aan de west kant van de nieuwe waterkering heeft een peil van NAP -2,40 m.

De duiker onder de verlegde waterkering wordt voorzien van een dubbele afsluiter en een peilscheidend kunstwerk. Met het peilscheidend kunstwerk, een put met overstortschuif en een afsluiter, wordt het oorspronkelijk peil van de polderwatergang aan de oostkant van de toekomstige waterkering hersteld op NAP -1,35 m. Daarmee kan ook desgewenst via de inlaat weer het bovenliggende peilgebied worden gevoed. Door onbekende reden is een peilscheidend kunstwerk op deze locatie verdwenen, dit wordt met de werkzaamheden hersteld.

Met de overstortschuif kan in peil gevarieerd worden tussen NAP -1,44 m en NAP -1,25 m. Dit is afgestemd met afdeling Onderhoud en Besturing Watersystemen- en keringen, dat verantwoordelijk is voor het peilbeheer.

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels van de waterschapsverordening. Specifiek gaat het om artikel 4.4, lid 1, onderdelen a t/m f en artikel 4.6, lid 1, onderdelen a t/m d, van de verordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

a) Het waterkerend vermogen van de waterkering mag niet verslechteren.

- Het groot onderhoud was nodig omdat de bestaande waterkering niet meer voldeed aan de eisen. De nieuwe verlegde waterkering is dus een verbetering ten opzichte van de oude waterkering.
- De kruising met de gasleiding (vergunningnr. 251, d.d. 20 augustus 1970) is opnieuw beschouwd. Daarbij is gebleken dat de gasleiding aan de eisen voldoet. De damwandconstructie, dat onderdeel is van de leidingconstructie, is aangelegd vanwege de waterkering. Na verleggen van de waterkering blijft de damwand deze functie behouden.
- De duiker in de verlegde waterkering wordt voorzien van afsluiters. Dit is gebaseerd op een intern advies van afdeling Monitoring en Wateradvies. De afsluiters zijn nodig om te waarborgen dat de duiker kan worden afgesloten,

ingeval de bestaande kade het begeeft. Met deze maatregelen is de waterveiligheid geborgd.

Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt verslechterd.

- b) Het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.
De nieuwe waterkering wordt aangelegd om aan genoemde normen en waarden te blijven voldoen.
- c) Het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde.
Zie toelichting onder b).
- d) Onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen moet mogelijk blijven.
De nieuwe locatie van de waterkering is goed bereikbaar en geaccepteerd door de objectbeheerder van Delfland. Onderhoud, inspectie en monitoring blijft dus goed mogelijk.
- e) De kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering mogen niet onevenredig toenemen.
Zie toelichting onder d). De kosten nemen niet toe.
- f) Het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
Door met een peilscheidend kunstwerk het peil volgens het peilbesluit weer te herstellen, is het mogelijk het noordelijk gelegen peilgebied weer te bedienen via de inlaat. Het functioneren van het watersysteem wordt daarmee verbeterd.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

- a) Het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam mag niet worden belemmerd.
Door het aanbrengen van een peilscheidend kunstwerk, dat in het verleden ook op deze locatie zou hebben gestaan, wordt het peil en de minimale diepte van de watergang ten oosten van de nieuwe waterkering hersteld. Zie ook overwegingen onder 3.3.1, punt f.
- b) Het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.
Zie toelichting onder a).
- c) Het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
Zie toelichting onder a).
- d) Het functioneren van andere waterstaatswerken mag worden belemmerd.
Door het aanbrengen van een dubbele afsluitvoorziening in de duiker onder de nieuwe waterkering wordt de waterveiligheid geborgd.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Artikel 3.9 (waterkwaliteit)

De beïnvloeding van de aquatische leefomgeving door de vergunde activiteiten is beperkt en relatief van korte duur. Naar verwachting levert dit in de eindsituatie geen blijvende negatieve effecten op voor de waterecologie en de waterkwaliteit.

Artikel 4.6 (waterkwantiteit)

Er wordt geen oppervlaktewater gedempt. Tijdens de werkzaamheden wordt met een pompsysteem de doorstroming gewaarborgd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

De stuw in de vorm van overstortput met overstortschuif en afsluiter komt in eigendom van Delfland. Het buitengewoon onderhoud (instandhouding constructie) en het gewoon onderhoud wordt door Delfland uitgevoerd. De bediening komt ook bij Delfland te liggen.

De bestaande duiker blijft het eigendom van gemeente Vlaardingen. Ook het buitengewoon onderhoud (instandhouding constructie) is voor gemeente Vlaardingen. Het onderhoud ten behoeve van de doorstroming ligt bij Delfland.

De uitstroompuit met afsluiter komt in eigendom van Delfland. Het buitengewoon onderhoud (instandhouding constructie) en het gewoon onderhoud wordt door Delfland uitgevoerd. De bediening (afsluiter) komt ook bij Delfland te liggen.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De tijdelijke afsluiting van de polderwatergang mag niet langer duren dan zes weken.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. Tijdens de afsluiting van het water moet de afvoer van het noordelijk gelegen polderwatergang (nr. POL12200790) naar de boezem gewaarborgd zijn met behulp van een pomp, met een minimum capaciteit van 1 m³ per minuut. De aanvoer van water vanuit de boezem naar polderwater moet zijn gewaarborgd met een pomp, met een minimum capaciteit van 1,5 m³ per minuut.

4.3 Waterkeringen**4.3.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
8. De afwatering van de wegverharding mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3.2 Verleggen/aanvullen/ophogen waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een minimale kruinbreedte van 2 m op een hoogte van ten minste NAP +0,25 m (aanleghoogte) en met taluds zoals aangegeven in het rapport "Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning (vergunning eigen dienst) Vaartweg en Broekkade (deel noord G3, Fase 3) gemeente Vlaardingen", projectnummer 702000, d.d. 3 juli 2024 en de tekening "Technisch ontwerp noordelijk deel, traject G3: rijksweg A20 – Andante fase 3", tekening nr. HDDV-00T-VO-OVE-016, versie 1, d.d. 6 augustus 2024.
2. De waterkering moet ter hoogte van de wegverharding voorzien worden van een kleikist zoals aangegeven op voornoemde tekening.
3. De nieuwe waterkering moet met gras worden bekleed.
4. De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
5. De nieuwe waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
6. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.

7. De vergunninghouder moet zorgen dat de bestaande waterkering haar functie behoudt totdat de nieuwe waterkering de waterkerende functie heeft overgenomen.

4.4 Werken

4.4.1 Stuw in de vorm van een overstortput met afsluiter, uitstroomconstructie met afsluiter

1. De stuwconstructie in de overstortput moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Overstortput met overstortschuif en spindelschuifafsluiter
Overstortbreedte	1 m
Minimale drempelhoogte	NAP -1,45 m
Maximale drempelhoogte	NAP -1,25 m (is 0,10 m boven schouwpeil)

2. De uitstroomconstructie van de duiker, aan de westkant van de verlegde waterkering, moet worden voorzien van een afsluiter, zoals beschreven in paragraaf 2.4 van rapport "Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning (vergunning eigen dienst) Vaartweg en Broekkade (deel noord G3, Fase 3) gemeente Vlaardingen", projectnummer 702000, d.d. 3 juli 2024.
3. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
4. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
5. De stuw en afsluiters moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend.
6. De stuw en afsluiters moeten voor bediening en onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.
7. Aan de hoge zijde van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft, voor het:
 - verwijderen van een inspectieput;
 - wijzigen, ophogen en deels verleggen van de waterkering, met daarvoor benodigd grondverzet, alsook het verwijderen en opnieuw aanbrengen van verhardingen;
 - aanleggen van een overstortconstructie aan de kerende zijde (oostkant) van de verlegde waterkering;
 - aanleggen van een uitstroomconstructie aan de westkant van de bestaande duiker, welke is gelegen onder de verlegde waterkering;
 - aanbrengen van afsluiters in voornoemde overstort- en uitstroomconstructie;
 - herprofilen en beschoeien van onder- en boven-watertaluds van polderwatergang nr. POL12200780;
 - tijdelijk afsluiten van een polderwatergang;

- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening "Technisch ontwerp noordelijk deel, traject G3: rijksweg A20 – Andante fase 3", tekening nr. HDDV-00T-VO-OVE-016, versie 1, d.d. 6 augustus 2024;
 - tekening "Overstortput", tekening nr. 24051 01, d.d. 13 maart 2024;
 - rapport "Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning (vergunning eigen dienst) Vaartweg en Broekkade (deel noord G3, Fase 3) gemeente Vlaardingen", projectnummer 702000, d.d. 3 juli 2024, voor wat betreft de uitvoering van de overstortconstructie en de uitstroomconstructie, zoals beschreven in paragraaf 2.4 in dit rapport.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.