

Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

BWT-01233IBA24

Aantal bijlagen

1

Datum

17 oktober 2024

Onderwerp

Combi instemming

(Melkwegstraat ter hoogte van huisnummer 53)

AANVRAAG

Op 27 juni 2024 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het aanleggen van twee laagspanning elektra kabels en het verwijderen van een laagspanning elektra kabel ter hoogte van Melkwegstraat 53 in Den Haag.

De werkzaamheden worden verricht ter hoogte van de Melkwegstraat 53 in Den Haag.

De aanvraag is ingediend voor 1 augustus 2024 tot en met 1 april 2025.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij op grond van artikel 4:14 lid 1 van de Algemene wet bestuurswet (Awb) in de brief van 22 augustus 2024 de beslistermijn verlengd tot en met 17 oktober 2024.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:11 lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan dat de gevraagde instemming onder voorschriften kan worden verleend.

Advies:

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.

Wij hebben op 2 juli 2024 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Laak (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.

Op 26 september 2024 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de gevraagde instemming onder voorwaarden zoals genoemd in de voorschriften.

Conclusie:

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op de artikelen 2:10A lid 1 2:11 lid 1 APV.

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde instemming voor het aanleggen van twee laagspanning elektra kabels en het verwijderen van een laagspanning elektra kabel ter hoogte van Melkwegstraat 53 in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekeningen, te verlenen;
- II. dat de werkzaamheden worden verricht ter hoogte van de Melkwegstraat 53 in Den Haag;
- III. dat deze instemming geldig is van 17 oktober 2024 tot en met 1 april 2025;
- IV. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening(en) onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- V. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.

1. voor de aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Laak schriftelijk door middel van het meldingsysteem LTC Meldingen en Vergunningen, in kennis te worden gesteld;
2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
3. indien er aanvullende maatregelen nodig in het belang van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, zoals beoordeeld door de gemeente, dient de opdrachtgever en/of opdrachtnemer dit op te volgen;
4. ambtelijke aanwijzingen vanuit de wegbeheerder dienen direct te worden opgevolgd;
5. elke dag dient het restpuin en eventuele materialen netjes op één plek te worden gecentreerd;
6. elke vrijdag voor 15:00 uur dient het restpuin verwijderd te zijn, sleuven gedicht en de afzettingen gecontroleerd;
7. alle woningen en bedrijven in de directe omgeving dienen te allen tijde bereikbaar te zijn;
8. de minimale breedte van een tijdelijke doorgang (trottoir) betreft 1,20 m, de wenselijke breedte is 1,50 m en het maximale hoogteverschil tussen overgangen in het trottoir is maximaal 1,5 cm in verband met de doorgang van mindervaliden;
9. het werk dat u wilt gaan uitvoeren dient dusdanig te zijn dat er geen schade toegebracht kan worden aan de weg, geen gevaar kan opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
10. het werk dient uitgevoerd te worden conform het meest recente verkeersplan;
11. het straatwerk dient uitgevoerd te worden door de Habo met contactpersoon Ruben Veen;
12. speciale verhardingen zoals Stolpersteine (gedenkstenen met een messing bovenplaatje van 10x10 centimeter) dienen inclusief gehele configuratie (veelal een groepje met stenen met in het centrum de Stolpersteine) met grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd te worden, veiliggesteld, en na afloop van het werk, op de oorspronkelijke wijze teruggebracht te worden. De exacte locaties en configuraties zijn te vinden op <https://experience.arcgis.com/experience/7d8e76aa345b4e96a843736ddc9ce4fa/>

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. overtreding van enig voorschrift is op grond van artikel 6.1 APV een strafbaar feit, welke wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie;
2. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
3. deze instemming is alleen van toepassing op de bij deze instemming behorende gewaarmerkte tekening aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Laak;
4. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
5. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag;
6. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is per email bodeminformatiepunt@denhaag.nl.
7. gelet op artikel 37 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) dient er, wanneer de feitelijke werkzaamheden langer duren dan 4 maanden op dezelfde locatie, een tijdelijk verkeersbesluit te worden aangevraagd.
8. afzetten conform CROW96B;
9. de aannemer dient in het geval van aanwezigheid van Stolpersteine de gemeente op de hoogte te brengen via apv-vergunningen@denhaag.nl.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.

