



Kabel omleggen in de grond.  
 Niet mogelijk? 2 moffen  
 maken en nieuwe kabel  
 leggen.

Volgens Xviewer is het een  
 4 x95Cu en 1x50 blanke  
 aarddraad.  
 Volgens oude gegeven is  
 het een 2x2,5Cu tbv OVL.  
 In het werk controleren!

MST.RUIHT  
 RUITERIJ 1X (HOTEL)

MST.RUIRY  
 RUITERIJ 4

Adres: Waterpoort 2  
 MAASTRICHT  
 Thema: Laagspanning, Gas Lage Druk, Laagspanning  
 Schaal: 1 : 220  
 Datum: 16-4-2024



L.16306 - REC MST WATERPOORT LS LD