

Bijlage 4: algemene regels melding voor het vervangen van een rioolwatertransportleiding ter plaatse van de Wolterskamp te Blitterwijck (2024-Z7046)

Informatieve bijlage

Paragraaf 2.1.6 'Kabels en leidingen is, onder of langs een oppervlaktewater'

Artikel 2.24 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het leggen, wijzigen of verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewater.

Artikel 2.25 Specifieke zorgplicht kabels en leidingen

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de kabel of leiding zodanig wordt aangebracht en onderhouden dat de wateraf- en doorvoerfunctie van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd;
- b. het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater niet onevenredig wordt belemmerd;
- c. na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten;
- d. een initiatiefnemer voorkomt dat een kabel of leiding door afkalving van de oever van een watergang in de watergang terecht komt; en
- e. het verwijderen van een kabel of leiding niet leidt tot beschadiging van het oppervlaktewater of de bijbehorende onderhoudsstrook.

Artikel 2.26 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het leggen van een kabel of leiding in de kernzone van een primair of secundair water, wordt voldaan aan de artikelen 2.27 tot en met 2.30.
2. Ook bij het leggen van een kabel of leiding in het profiel van vrije ruimte bij primair water, wordt voldaan de artikelen 2.27 tot en met 2.30.

Artikel 2.27 Algemene regel kruisen oppervlaktewater

1. Als de kabel of leiding onder de bodem van het oppervlaktewater wordt gelegd, wordt de bovenzijde van de kabel of leiding op minimaal 1,00 meter onder de bodemhoogte van het oppervlaktewater, de taluds, de onderhoudsstrook en het maaiveld gelegd, zoals deze in de legger is opgenomen.
2. Als de kabel of leiding onder een duiker wordt gelegd, wordt de bovenzijde van de kabel of leiding op **minimaal 1,00 meter** onder de onderzijde van de in de legger opgenomen bodemhoogte gelegd.
3. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld wordt in overleg met het waterschap verwijderd.
4. Als de kabel of leiding over een duiker wordt gelegd, wordt bij verwijdering van de duiker de ligging van de kabel of leiding aangepast.
5. Als de kabel of leiding het oppervlaktewater via een brug kruist, wordt:
 6. de kabel of leiding verwerkt in het brugdek; of
 7. de kabel of leiding aan de brug gehangen op een hoogte die hoger is dan de hoogwaterlijn.
8. Het bestuur wordt minimaal vijf werkdagen van tevoren geïnformeerd over datum en tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.
9. Indien de kabel of leiding definitief buiten gebruik is gesteld, dient het bestuur hiervan binnen 10 werkdagen te worden geïnformeerd.

De toezichthouders van Waterschap Limburg zullen toezien op naleving van deze voorwaarden. Ik verzoek u tenminste één week vóór aanvang van het gemelde de startdatum bij het waterschap te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Ongewoon voorval

Indien zich met betrekking tot de gemelde activiteiten een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dan moet u dit zo spoedig mogelijk melden aan het waterschap. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl of door telefonisch contact op te nemen met het Meldpunt Water, telefoonnummer 0800 - 0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar).