

Besluit

houdende een weigeringsbesluit en een watervergunning

Ons kenmerk: 0539162950
OLO nummer: 8221023
Indieningsdatum: 24 november 2023
Gemachtigde: Civil Support b.v.
Bergstraat 35
5051 HA Goirle

Aanvraag

Op 24 november 2023 heeft Civil Support b.v. namens Gemeente Vught bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag ingediend voor een watervergunning. De aanvraag ziet op het aanleggen van drie duikers en het dempen van een b-water op landgoed 'de Groensche Hoeven' in Vught. Het betreft:

- het aanleggen en behouden van een duiker in a-water ES37_HO21 in verband met de aanleg van een geluidswal over het a-water ter plaatse;
- het aanleggen en behouden van twee duikers, een inlaatduiker en een uitlaatduiker, om a-water ES37 te verbinden met de bergingsplas op landgoed 'de Groensche Hoeven'. Dit houdt verband met het project PHS Vught en is onderdeel van de compensatiemaatregelen in verband met de verdiepte spoorligging in Vught, zoals neergelegd in het Tracébesluit - Rapport Waterhuishoudkundig plan Vught van Arcadis (MB1.6.1-04 versie 1.1, definitief, van 13 juni 2019) (hierna: het Tracébesluit);
- en het deels dempen van b-water met kenmerk OWL20642.

De activiteiten zijn gepland op de percelen kadastraal bekend als Gemeente Vught (VUG00), sectie D, nummers 4497 en 4498.

Procedureverloop

Op 15 januari 2024 is de beslistermijn verlengd tot 1 maart 2024. Vervolgens heeft het dagelijks bestuur op 27 februari 2024 aanvullende gegevens opgevraagd met als uiterlijke indieningsdatum 27 augustus 2024. Op 19 september 2024 en later op 3 oktober 2024 is namens aanvrager informatie overgelegd. Het betreft een (aangepaste) tekening (met nummer R26-WAT, projectnummer 1744-01 van 3 oktober 2024) (hierna: de Tekening). Aan het overleggen van de Tekening is voortdurend overleg tussen aanvrager en het waterschap voorafgegaan. Daarom zal het dagelijks bestuur niet van haar bevoegdheid ex artikel 4:5,

eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht gebruikmaken om de aanvraag niet te behandelen.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

Weigering

De gevraagde vergunning, voor zover deze ziet op aanleggen en behouden van de inlaatduiker en de uitlaatduiker, om a-water ES37 te verbinden met de bergingsplas op landgoed 'de Groensche Hoeven', niet te verlenen.

Verlening

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Vught, Leeuwensteinplein 5, 5261 EV, te Vught.

De vergunning gaat op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Vught (VUG00), sectie D, nummer 4497, over:

- het aanleggen en behouden van een duiker in a-water ES37_HO21 en
- het deels dempen van b-water met kenmerk OWL20642.

Bij dit besluit horen Bijlage 1, 2 en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via handhaving@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. De duiker moet voldoen aan:
 - het toe te passen materiaal voor de duiker is beton;
 - doorstroomopening duiker tenminste: 2,50 x 1,00 meter;

- hoogte binnen onderkant buis (bob): 2,80 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 60,50 meter.
6. De eidelementen van de duiker worden voorzien van sponningen ten behoeve van schotbalken.
 7. De kopeinden van de geluidswal ter hoogte van/ over de duiker moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
 8. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg en na goedkeuring van de duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de duiker en het openhouden van het doorstroomprofiel.
 9. De vergunninghouder is verplicht om op de plek van de te plaatsen duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
 10. De afstand tussen de duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

Dempen oppervlaktewaterlichaam

11. Waar de (gedeeltelijk) gedempte watergang uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Aanvraag

De aanvraag is een vergunningsaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet en gaat over het aanleggen en behouden van een duiker in a-water ES37_HO21 onder de geluidswal op het landgoed 'de Groensche Hoeven', het aanleggen en behouden van een inlaatduiker en een uitlaatduiker ter verbinding van a-water ES37 met de bergingsplas op het landgoed 'de Groensche Hoeven' en het deels dempen van een b-water met kenmerk OWL20642. De activiteiten zijn gepland op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Vught (VUG 00), sectie D, nummers 4497 en 4498.

Toetsing

Hieronder wordt toegelicht aan welke regelgeving de aanvraag is getoetst.

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor het aanleggen en behouden van een duiker in a-water ES37_HO21 onder de geluidswal, voor het aanleggen en behouden van een inlaatduiker en een uitlaatduiker in a-water ES37 om het a-water met de bergingsplas op het landgoed 'de Groensche Hoeven' te verbinden, en voor het deels dempen van b-water met kenmerk OWL20642, is volgens artikel 3.1, eerste lid, van de Keur Waterschap De Dommel 2015 een watervergunning nodig. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen: beoordeling van de duiker in a-water ES37 HO21 onder de geluidswal

Het aanleggen en behouden van een duiker in a-water ES37_HO21 onder de geluidswal ter plaatse is getoetst aan Beleidsregel 5. Deze beleidsregel heeft als doel het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Volgens Beleidsregel 5 worden in a-wateren in principe geen duikers toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn, voor zover hier van toepassing, duikers die vanwege infrastructurele werken nodig zijn. De duikers mogen niet langer zijn dan strikt noodzakelijk, geen significant opstuwend effect geven, het benodigd bergend vermogen niet verminderen en het doelmatig beheer van het oppervlaktewaterlichaam niet negatief beïnvloeden.

Ter plaatse van de gevraagde duiker wordt een bovengronds infrastructureel werk, een geluidswal, over het a-water heen gerealiseerd. Door het toepassen van de duiker, blijft het a-water onder de geluidswal open. Voor het vaststellen van de benodigde dimensionering van de gevraagde duiker, is een gezamenlijke notitie opgesteld: notitie van Gemeente Vught, Waterschap de Dommel en Imber Advies riolering en stedelijk water van 27 juni 2024 met kenmerk N01-P0211 (hierna: de Notitie). Hierin wordt vastgesteld dat a-water ES37, door veranderingen in het watersysteem die verband houden met de uitvoering van het Project PHS Vught, een grotere doorvoer van oppervlaktewater moet verwerken. Ter plaatse van de gevraagde duiker is dat extra doorvoer van oppervlaktewater vanuit Vught-Zuid door twee duikers onder de spoorbaan door (met kenmerken DSH0008498 en DSH0008497). Bij de dimensionering van de gevraagde duiker in het a-water moet volgens de Notitie ook rekening worden gehouden met klimaatontwikkelingen, nattere winters en de extremere neerslag in de zomer, en het doel opstuwung te voorkomen. In de Notitie wordt een duiker met een maximale lengte van 65 meter geadviseerd. De minste opstuwung wordt daarbij verwacht van een duiker met een breedte van 2,50 meter en een hoogte van 1,00 meter met een b.o.b. hoogte van N.A.P. +2,70 m.

In de voorschriften van dit besluit is de lengte op maximaal 60,50 meter vastgesteld. Om (optimaal) aan te sluiten op het profiel van het a-water, wordt de hoogte bob voorgeschreven op N.A.P. + 2,80. De geadviseerde breedte- en hoogtemaat van de duiker (2,50 meter x 1,00 meter) uit de Notitie worden overgenomen en voorgeschreven. Deze maatvoering is door aanvrager al opgenomen in de Tekening. Ten behoeve van de stabiliteit van de taluds en het onderhoud zijn eveneens voorschriften in dit besluit opgenomen.

Met de gevraagde en aldus voorgeschreven maatvoering is de duiker niet langer dan strikt noodzakelijk, zal de duiker geen significant opstuwend effect geven en wordt het benodigd

bergend vermogen niet verminderd. Tevens garanderen de voorschriften dat de stabiliteit van de taluds en het doelmatig beheer van het oppervlaktewaterlichaam niet negatief wordt beïnvloed.

Duikers kunnen ook invloed hebben op de waterkwaliteit en op de ecologie. In het geval van het aanleggen en behouden van de gevraagde duiker in a-water ES37_HO21 onder de geluidswal worden geen negatieve gevolgen verwacht op de waterkwaliteit of op de ecologie.

Hiermee past 'het aanleggen en behouden van een duiker in a-water ES37_HO21 onder de geluidswal ter plaatse op landgoed 'de Groensche Hoeven' in Vught' binnen de doelstellingen van Beleidsregel 5 en kan hiervoor een vergunning worden verleend.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen: beoordeling van de inlaat- en uitlaatduiker

Het aanleggen en behouden van een inlaatduiker en een uitlaatduiker ter verbinding van a-water ES37 met de bergingsplas op landgoed 'de Groensche Hoeven' in Vught, is getoetst aan Beleidsregel 5. Deze beleidsregel heeft als doel het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Er is onvoldoende onderbouwd dat het watersysteem met de gevraagde duikers goed zal blijven functioneren. De gevraagde maatvoering en liggingshoogtes van de duikers, zoals weergegeven in de bij de aanvraag van 24 november 2023 overgelegde stukken, sluiten niet aan op de bestaande profielen van het a-water en garanderen het gewenste doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet. Reeds hierom kan niet worden geconcludeerd dat de gevraagde activiteiten vallen binnen de doelstellingen van Beleidsregel 5. Daarom kan voor dit gedeelte van de aanvraag geen vergunning worden verleend.

Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen: beoordeling deels dempen b-water

Het deels dempen van een b-water met kenmerk OWL20642 is getoetst aan Beleidsregel 6. Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem. Gezien de omringende oppervlaktewaterlichamen in het watersysteem ter plaatse, in het gebied ten oosten van de spoorbaan, en de beperkte omvang van de demping, is het verwachte effect op de bergingscapaciteit zeer gering. De gedeeltelijke demping zal nauwelijks effect hebben op de gemiddelde hoogte van het grondwater ter plaatse heeft. Het effect zal beperkt zijn tot een zone direct om het deels gedempte b-water heen en zal niet leiden tot wateroverlast- of tekort.

Hiermee valt de gevraagde gedeeltelijke demping van b-water OWL20642 binnen de doelstellingen van Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen en kan hiervoor een vergunning worden verleend.

Dossiernummer 0539162950

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 13 november 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Legenda

- A-watergang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Poldergemaal
- LWW_2023_Duiker
- Topo

Loc. duiker & demping Groensche Hoeven

locatie duiker in a-water
ES37_HO21 en demping b-water
OWL20642

Auteur: WDD

Datum: 12-11-2024

