



locatie 14: gestuurde boring.
locatie 15: gestuurde boring.
locatie 16: gestuurde boring.

locatie 9: kruisen 2 watergangen met open ontgraving
locatie 11: kruisen van 1 watergang met open ontgraving
locatie 12: kruisen van 2 watergangen met open ontgraving

gestuurde boring voor drinkwater bij pompstation

Wijzigingen in vergunning:

locatie 11 vervalt. Wordt een boring HD 08. Deze kruist de watergangen haaks dus niet vergunningsplichtig

Locatie 12 wordt een boring HD 09. Deze kruist de watergangen niet haaks omdat er geen ruimte is om een bocht te maken voor leidingdiameter 560 mm

Locatie 9 wordt een boring HD 06. Deze kruist de watergangen niet haaks omdat er geen ruimte is om een bocht te maken voor leidingdiameter 560 mm

Alle boringen gaan 5 tot 7 meter onder de watergangen door.