



# GEMEENTE LEXMOND

20 364

Postbus 5 — Postcode 4128 ZV — Telefoon 03474 - 1804

Hoofdinspekteur-Direkteur van de Arbeid  
Hoofd van het vierde distrikt der Arbeids-  
inspektie, Postbus 5, 3500 AA Utrecht.

Regionale Inspekteur van de Volksgezondheid  
voor de hygiëne van het milieu in Zuid-Holland  
Postbus 1863, 2280 DW Rijswijk.

[REDACTED] Driemolensweg 3, 4128 LS Lexmond  
Gemeentewerken.

Nr. 0140

Onderwerp: Hinderwetvergunning [REDACTED]

Uw brief:

LEXMOND, 10 januari 1984.

## BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEXMOND;

gezien de aanvraag van [REDACTED] Driemolensweg 3, alhier,  
d.d. 8 februari 1983, ingekomen 22 april 1983, om vergunning voor  
het uitbreiden/wijzigen van een inrichting waarvoor reeds vergunning  
werd verleend bij besluit van 26 oktober 1976, t.b.v. een vee-  
houderij op het perceel Driemolensweg 3, kadastraal bekend sectie  
B, nummer 2560;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in  
Hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitge-  
voerd;

dat geen bezwaren zijn ingebracht naar aanleiding van de aan-  
vraag;

dat ter openbare zitting niemand is verschenen;

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade  
of hinder voldoende kan worden ondervangen door de hierna te noemen  
voorwaarden;

## B E S L U I T E N :

aan [REDACTED], Driemolensweg 3, alhier, de gevraagde vergun-  
ning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als  
zodanig gewaarmerkte bescheiden onder de hierbij gevoegde voorwaar-  
den bestaande uit acht bladzijden ( A t/m H ) gewaarmerkt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lexmond,

[REDACTED]  
beges. f 38,85  
Adverten-  
tiekosten f 281,25  
f 319,90



Behoort bij hinderwetvergunning d.d.10 januari 1984 nr. 0140  
ten name van [REDACTED], Driemolensweg 3 te Lexmond, voor een veehouderij  
gelegen aan Driemolensweg 3 te Lexmond.

Burgemeester en wethouders van Lexmond,

De sekretaris. De burgemeester.



#### INHOUDSOPGAVE

- A. Algemene voorschriften.
- B. Specifieke voorschriften, afhankelijk van aard en ligging van het bedrijf.
- C. Voorschriften opvang afvalwater afkomstig van het reinigen en ontsmetten van de melkinstallatie en toebehoren.
- D. Voorschriften bestrijdingsmiddelen.
- E. Voorschriften voor bovengrondse bewaring van autogasolie in stalen tanks met een inhoud van 200 tot maximaal 2.000 liter.
- F. Voorschriften betreffende het aftappen van K3-produkten uit een bovengrondse tank d.m.v. een handpomp.
- G. Voorschriften voor bewaring van vaten met oliën, smeermiddelen en koelvloeistof.
- H. Voorschriften beperken brandgevaar.



## A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken, mag het terrein van de inrichting niet worden bevlóeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren. Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op korrekte wijze zijn beladen.
4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht. Toegangen tot deze bewaarplaatsen moeten behoudens het vullen en ledigen deugdelijk zijn afgesloten.
7. Op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen, van welke aard dan ook, worden verbrand.
8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daarvoor bestemde ruimte.
9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst. Alle elektrische toestellen moeten zover daar keuringseisen voor zijn, KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.

## B. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN, AFHANKELIJK VAN AARD EN LIGGING VAN HET BEDRIJF

1. Dunne mest, gier, spoel en/of schrobwater moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimte(n). Indien deze opslagruimte(n) niet onder de stallen is/zijn gelegen, moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimte(n) mag/mogen niet zijn voorzien van een overstort.
2. Behalve tijdens het ledigen moet de opslagruimte(n) door middel van goed sluitende deksels, luiken of daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.
3. Gedurende de opslagperiode mag de inhoud niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging van de opslagruimte(n).
4. De in de stallen aanwezige vaste mest, welke niet in de drijfmestkelder terecht komt, moet zoveel mogelijk dagelijks verzameld en overgeplaats worden naar de op tekening aangegeven mestplaat. De mestplaat en zijn omrandingen moeten vloeistofdicht zijn.  
De stapeling van de mest en de konstruktie van de mestplaat moet zodanig zijn dat alle uitzakkende vocht binnen de (rand van de) plaat wordt opgevangen en kan wegvloeien naar de opslagruimte(n) bedoeld in voorschrift B1. Indien deze opslagruimte(n) niet onder de mestplaat is/zijn gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening.
5. Raam-en/of ventilatie-openingen in de stallen moeten met goed sluitend vliegengaas bezet zijn.  
Het vliegengaas moet jaarlijks voor de winterperiode worden gereinigd. Het vliegengaas moet zodanig zijn aangebracht dat de jaarlijkse reiniging mogelijk is.
6. Het pneumatisch of mechanisch vullen van (tank)wagens voor gier, drijfen/of vaste mest en voedersilo's is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen.
7. Het inkuilen en ontgraven van voedergewassen mag niet plaats vinden tussen 21.00 en 07.00 uur.
8. Het inkuilen van voedergewassen op zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen is, behoudens bij overmacht, niet toegestaan.
9. Het ontgraven van kuilgewassen moet zo snel en zo doelmatig mogelijk geschieden. Na het ontgraven moeten de kuilen onmiddellijk volledig van de buitenlucht worden afgesloten.
10. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen door bijvoorbeeld een doekfilter.
11. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende dieren aanwezig zijn:
  - 20 stuks drachtige fokzeugen of fokzeugen met biggen
  - 111 stuks melkkoeien inclusief pinken en vaarzen
  - 25 stuks kalveren niet zijnde mestkalveren
  - 3 stuks mestvarken voor eigen gebruik.

C. VOORSCHRIFTEN OPVANG AFVALWATER AFKOMSTIG VAN HET REINIGEN EN ONTSMETTEN VAN DE MELKINSTALLATIE EN TOEBEHOREN.

1. Het reinigings- en spoelwater, afkomstig van het schoonmaken van de melkinstallatie met toebehoren en de opstellingsruimte, moet worden opgevangen. Het afvalwater mag in de mest- en gierkelder worden opgeslagen, indien een reinigings- en ontsmettingsmiddel op anorganische basis wordt gebruikt, waarbij het desinfectiebestanddeel wordt gevormd door waterstofperoxyde of door hypochloriet en loog.
2. Indien een reinigings- en ontsmettingsmiddel van andere samenstelling wordt gebruikt, moet het reinigings- en spoelwater worden opgevangen in een speciaal daarvoor bestemde vloeistofdicht reservoir. Dit afvalwater dient regelmatig te worden afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
3. Geopende verpakkingen van reinigings- en ontsmettingsmiddelen moeten zijn opgeslagen in goed gesloten vaten.

D. VOORSCHRIFTEN BESTRIJDINGSMIDDELEN.

1. Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakkingen moeten worden opgeslagen in een uitsluitend hiervoor ingerichte bewaarplaats. Bijvoorbeeld een metalen of een met bouwsteen gemetselde kast.
2. De bewaarplaats moet van deugdelijke konstruktie zijn, doelmatig zijn ingericht, in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.
3. Indien in de bewaarplaats een elektrische installatie aanwezig is, moet het materiaal van de installatie bestand zijn tegen chemische invloeden.
4. De bewaarplaats moet doelmatig geventileerd zijn.
5. De toegangsdeur moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
6. De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen", met een afbeelding van een doodshoofd van tenminste 6 cm. hoog.
7. Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten de invloed van zonnestraling worden opgeslagen; beschadiging van de verpakking en onderling vermenging der middelen moet worden voorkomen.

E. VOORSCHRIFTEN VOORBOVENGRONDSE BEWARING VAN AUTOGASOLIE IN STALEN TANKS  
MET EEN INHOUD VAN 200 TOT MAXIMAAL 2000 LITER

1. In de tank mag slechts een brandbare vloeistof worden opgeslagen, waarvan het vlampunt hoger dan 55°C is gelegen.
2. De stijfheid en sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De ondersteunende konstruktie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
4. De tank moet tenminste 3 meter van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst.  
De tank moet tenminste 5 meter van enig brandbare schutting, van een bewaarplaats van hout, stro of andere gemakkelijk brandbare stoffen zijn verwijderd.
5. De tank moet zijn voorzien van een ontluchtungspijp met een inwendige middellijn van tenminste 30 mm.; de ontluchtungspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.
6. Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
7. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofnivo moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
8. Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen korrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlakte-behandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
9. De tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank; deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Indien een handpomp aanwezig is, dient deze binnen de bak te zijn geplaatst.
10. De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.
11. Het hemelwater moet uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of muur een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend; deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen.
12. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen vóór het in gebruik nemen moet worden aangetoond door de tank en leidingen geheel met water te vullen; het tijdstip van beproeving moet zijn gekozen in overleg met burgemeester en wethouders; indien bij de beproeving een lekkage of andere ongerechtigheid wordt gekonstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld.
13. Bij het vullen van of het aftappen uit de tank dient morsen te worden voorkomen.

14. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
15. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
16. Olieleidingen, met uitzondering van flexibele leidingen aan een aftapinrichting, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte.  
De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding; de leidingen en de appendages moeten blijvend olie-dicht zijn.
17. Ondergrondse leidingen moeten zonodig tegen korrosie worden beschermd.
18. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren; de omgeving van de tank moet vrij van begroeiing worden gehouden.
19. Indien, op welke wijze dan ook, verontreiniging van de bodem door aard-olieprodukten optreedt, moet(en):
  - a. deze verontreiniging terstond worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders (of een door het college aan te wijzen bevoegde instantie);
  - b. de verontreinigde grond zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week worden verwijderd en afgevoerd naar een speciaal hiervoor ingericht bedrijf;
  - c. zo nodig door afzetting van het terrein, doven van open vuren, afzetten van motoren etc., alle maatregelen getroffen worden om de kans op brand en explosiegevaar te verminderen;
  - d. een lekke tank terstond worden geledigd en geledigd blijven;
  - e. lekke leidingen worden vervangen.Het toezichthoudende personeel dient omtrent de uitvoering van bedoelde voorschriften te zijn geïnstrueerd.
20. Indien de opslagtank buiten gebruik wordt gesteld, moet:
  - a. dit terstond met vermelding van datum van buiten gebruikstelling aan burgemeester en wethouders worden gemeld;
  - b. voorafgaande aan de onder a. bedoelde datum de vloeistof uit de tank zijn verwijderd.

F. VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET AFTAPPEN VAN K3-PRODUKTEN UIT EEN BOVENGRONDSE TANK D.M.V. EEN HANDPOMP.

1. De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de pomp kan stromen.
2. De pomp mag niet door onbevoegden in werking kunnen worden gebracht.
3. Nabij de pomp moet voor het blussen van brand een poederblusser met een vulling van tenminste 5 kg., onbelemmerd bereikbaar aanwezig en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.  
Het blusmiddel moet jaarlijks op haar deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door burgemeester en wethouders bevoegd te achten deskundige.
4. De pomp met omgeving moet schoon zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

G. VOORSCHRIFTEN VOOR BEWARING VAN VATEN MET OLIEN, SMEERMIDDELEN EN KOELVLOEISTOF.

1. De vloeistoffen moeten worden bewaard in goed gesloten vaatwerk.
2. Het vaatwerk moet zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer van beton of metselwerk met opstaande randen, welke met de vloer een bak vormen, waarin alle vloeistoffen kunnen worden geborgen.
3. Indien de vaten buiten het bebouwde deel van de inrichting worden opgeslagen moet boven de bewaarplaats een dak aanwezig zijn ter bescherming van de vaten tegen direkte zonbestraling. Het dak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte bak kan komen.
4. Ledig vaatwerk moet worden bewaard als gevuld vaatwerk.

## H. VOORSCHRIFTEN BEPERKEN BRANDGEVAAR

1. Op of nabij de op de bij deze vergunning behorende tekening in rood met  aangegeven plaatsen moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.  
De bij het symbool aangegeven cijfers vermelden achtereenvolgens de vereiste:

- lengte in slang in meters;
- nominale binnenmiddellijn van de slang in mm;
- nominale doorlaat van de straalpijp in mm;

De slanghaspel moet voldoen aan het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.

De slanghaspel moet worden aangesloten op een waterleidinginstallatie welke één leidingstelsel vormt met de installatie van de drinkwatervoorziening. Deze installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de directeur van het watertoeleverend bedrijf.

2. De wand tussen het woongedeelte (C) en de rundveestall (B), met bijbehorend spoellokaal, moet een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 3884, uitgave 1978.  
De in deze wand opgenomen deur moet zelfsluitend zijn uitgevoerd en een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 3885, uitgave 1982.
3. De brandblusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn en jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door burgemeester en wet-houders bevoegd te achten deskundige.  
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker.



G E M E E N T E     L E X M O N D

O P E N B A R E     K E N N I S G E V I N G

Ter gemeentesecretarie liggen ingaande 12 januari 1984, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur en elke vrijdagavond van 18.00 - 21.00 uur na telefonische afspraak, ter inzage de beschikkingen op het verzoek van :

- a. [REDACTED], Lakerveld 38, Lexmond;
- b. [REDACTED], Driemolensweg 3, Lexmond;

om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het in werking houden van resp.:

- a. een veehouderij op het perceel Nieuwe Rijksweg 56, sectie B, nr. 3308;
- b. een uitbreiding/wijziging van een inrichting voor rundvee op het perceel sectie B, nr. 2560, Driemolensweg 3, voor welke reeds vergunning werd verleend bij besluit van 26 oktober 1976;

De strekking van de beschikking is: het verlenen van de vergunningen met de daaraan verbonden voorschriften, om gevaar, schade en hinder te ondervangen. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepsschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend tot en met 13 februari 1984 bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Lexmond, 10 januari 1984.

Burgemeester en wethouders van Lexmond,

De secretaris [REDACTED]

