

Zaaknr. : 801051

Docnr. : 842023

Nota van zienswijzen

Partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta

Status: definitief

Datum: 4 november 2024

Inhoud

Partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta	1
---	---

1. Inleiding.....	2
2. Overzicht ingediende zienswijzen.....	4
3. Ingediende zienswijzen.....	5
Zienswijze: 1. (829644)	5
Zienswijze: 2. (829648)	6
Zienswijze: 3. (830066)	7
Zienswijze: 4. (830571)	8
Zienswijze: 5. (834102)	9
Zienswijze: 6. (834105)	10
Zienswijze: 7. (834110)	11
Zienswijze: 8. (834112)	12
Zienswijze: 9. (834133)	13
Zienswijze: 10. (834668).....	14
Zienswijze: 11. (Ambtelijke wijzigingen)	15

1. Inleiding

In een legger legt het waterschap vast aan welke eisen waterstaatswerken moeten voldoen en welke status ze hebben. Daarnaast geeft een legger aan wie onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Waterschapsverordening ter plaatse gelden.

Procedure

Belanghebbenden kunnen reageren op een ontwerpbesluit als onderdeel van de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een reactie heet een zienswijze en wordt soms ook een inspraakreactie genoemd. Een bundeling van verschillende zienswijzen (inspraakreacties) is een "nota van zienswijzen". Zo wordt het voor de indieners en voor het waterschap duidelijk wat er leeft rondom het ontwerpbesluit en of het waterschap daarop inspeelt of in kan spelen door het ontwerpbesluit aan te passen.

De teammanager (gemandateerd vanuit het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta) heeft op 29-08-2024 ontwerpen vrijgegeven voor ter inzage legging van de partiële herzieningen van de legger oppervlaktewaterlichamen. De ter inzage legging heeft plaatsgevonden van 03-09-2024 tot en met 14-10-2024. Belanghebbenden hebben de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen tegen de voorgenomen partiële herzieningen van de

leggers bestaande uit wijzigingen van leggergegevens. De ter inzage legging had zodoende geen betrekking op gegevens in de leggers die niet gewijzigd worden. In totaal zijn er 10 zienswijzen ontvangen.

De teammanager (gemandateerd vanuit het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta) heeft op 1-11-2024 de ingediende zienswijzen beoordeeld. In deze nota zijn zowel de zienswijzen als de reactie van de gemandateerd teammanager daarop beoordeeld. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn de ontwerpen op onderdelen aangepast. Een indiener van een zienswijze ontvangt een afschrift van deze nota van zienswijzen.

Reikwijdte partiële herziening leggers

De herziening van de leggers heeft betrekking op het beheergebied van het waterschap.

2. Overzicht ingediende zienswijzen

Nr.	Naam en adres indiener	Kenmerk (intern registratienummer)
1.	Bekend bij ws	829644
2.	Bekend bij ws	829648
3.	Bekend bij ws	830066
4.	Bekend bij ws	830571
5.	Bekend bij ws	834102
6.	Bekend bij ws	834105
7.	Bekend bij ws	834110
8.	Bekend bij ws	834112
9.	Bekend bij ws	834133
10.	Bekend bij ws	834668

3. Ingediende zienswijzen

Zienswijze: 1. (829644)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 30-09-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Er is een wijziging voorgesteld op perceel Rijsbergen I 1068. Echter door de RvK is de officiële watergang (B watergang) verplaatst naar de grens tussen perceel Rijsbergen I 1068 en I 240 (zie de bijlage : roze streep). daarnaast ligt er ter hoogte van Rijsbergen I 1068 en I 193 een watergang (B status). dit is conform wens RvK ingericht. De watergang zoals door Waterschap wordt gesteld loopt dwars door het perceel Rijsbergen I 1068 hetgeen niet gewenst is. Ik teken dan ook bezwaar aan tegen uw voorstel en doe aanvullend het verzoek het gedeelte van de watergang dat op het perceel Rijsbergen I 1068 ligt, af te waarden en te mogen dempen. Heeft thans geen functie. Wijziging voorstel waterschap en de huidige situatie in stand te houden. dit is namelijk waar we gezamenlijk hebben mee ingestemd!!	De watergang aan de noordzijde van perceel RBG0I1068 die het perceel RBG0I1068 doorkruist heeft een zeer geringe afmeting (greppel) en heeft aan de westzijde geen afwatering naar de aan de andere zijde van het pad gelegen Cat B watergang. De watergang watert af via een nieuwe watergang welke is gegraven tussen de percelen RDB0I1068 en RBG0I240. O.b.v. de beleidsregel "waterlopen op orde", paragraaf 2.2.2 dient deze waterloop categorie C te zijn en mag vervolgens worden gedempt. De watergang gelegen aan de oostzijde van perceel RBG0I240 grenzende aan perceel RBG0I1185 ten zuiden van de nieuw gegraven watergang is gedempt met vergunning.	wel	Watergang aan de noordzijde van RBG0I1068 afwaarderen naar Cat C watergang (OWL41340)en overeenkomstig aanpassen van de onderhoudslegger. De nieuw gegraven watergang (OWL41341) tussen de percelen RBG0I1068 en RBG0I240 opnemen in de legger als Cat B watergang conform vergunning (15UT000296).
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 2. (829648)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 30-09-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Er staat een sloot ingetekend die er sinds 2009 niet meer ligt. In 2009 heb ik deze grond aangekocht en heb ik deze sloot (voor zover het nog een sloot was) gedempt. Dus deze sloot is al lange tijd niet meer aanwezig. Ik vraag het waterschap om de sloot tussen de kadastrale percelen Prinsenbeek sectie H 2037 en 1946 te verwijderen.	De genoemde waterlopen liggen niet ter inzage. Enkel tegen de ter inzage gelegde objecten kan een zienswijze worden ingediend. Als de waterloop destijds zonder vergunning is gedempt moet er gekeken worden of er een legalisatietoets kan worden verricht. Proces VTH neemt hierover contact met u op.	Niet	
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 3. (830066)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 01-10-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Vanwege de ter visie ligging van het ontwerpplan waterschapslegger 2024 wil ik hierbij een zienswijze indienen. In april 2023 is er een vergunning aangevraagd en verleend voor het dempen van enkele b watergangen. Ook is er gemeld dat deze werkzaamheden afgerond zijn. Bij deze verzoek ik u om de betreffende waterlopen zoals aangegeven bij de aanvraag van de vergunning niet als watergang in te tekenen op de.... Bij deze vraag ik het waterschap om de watergangen waarvoor de vergunning verleend is en die inmiddels gedempt zijn niet op te nemen op de betreffende kaarten en bij de aangrenzende percelen te voegen.	In het verleende besluit met nummer 0652631302 betreffende het gedeeltelijk dempen van de waterlopen OWL57313 en OWL15314 is dit opgenomen. Dit gaan we alsnog verwerken.	Wel	Door dempen van de watergangen deels verwijderen van OWL57313 en OWL57314
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 4. (830571)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 03-10-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Er staan stukken sloot ingetekend langs onze percelen die in de werkelijkheid geen sloot zijn. Dit gaat om een wijziging die wij aan zouden willen vragen. Langs onze percelen staan op enkele plekken sloten ingetekend waar al tijden geen sloot meer ligt. Wij zouden u dus willen verzoeken deze stukken sloot van de legger af te halen zodat dit overeen komt met de werkelijkheid. Dit is in het verleden ook al meermaals overlegd maar helaas is de legger nog steeds incorrect, wat leidt tot veel onduidelijkheid bij het doen van de gecombineerde opgave voor ons bedrijf. Het weghalen van stukken sloot in de legger die in werkelijkheid geen sloot zijn. Meerdere waterlopen in / rondom ons bedrijf zijn ook incorrect van type. Wij hebben dit via de gecombineerde opgave aangegeven en hopen dat dit ook verwerkt zal worden.	De genoemde waterlopen liggen niet ter inzage. Enkel tegen de ter inzage gelegde objecten kan een zienswijze worden ingediend. waterloop OWL26401 en deels OWL26402 worden in de volgende halfjaarlijkse herziening meegenomen conform de gecombineerde opgave als correctie van een kennelijke verschrijving en kwaliteitsverbetering.	Niet	
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 5. (834102)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 11-10-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Gezien voorgaande verzoek ik u om hetgeen ik naar Voren heb gebracht mee te nemen in de wijziging van de legger en zodoende; Ter plaatse van locatie 1; -De status van b-waterloop m.b.t. OWL35029 en OWL35030 te schrappen(voor zover vergund); -De status van b-waterloop toe te voegen aan de sloot tussen de kadastrale percelen Rijsbergen I315 en Rijsbergen I 317. Ter plaatse van locatie 2; -De op afbeelding 1 weergegeven "Wenselijke b-waterloop" te voorzien van de status b-waterloop.	In het verleende besluit met nummer 0652759775 is opgenomen dat de gedempte watergangen OWL35029 en deels OWL35030 worden verwijderd van de legger. De lange overkluizing en de watergang zoals vernoemd worden opgenomen als Cat B watergang. Op het moment van deze herziening was het niet meer mogelijk deze wijziging mee te nemen en wordt in de volgende halfjaarlijkse herziening meegenomen (2025-1). Percelen RBG01C2485 en 2277 wateren af via een bermsloot langs de Hellegatweg naar cat B watergang OWL35734. Omdat via deze watergangen meerdere percelen afwateren is het op basis van het beleid zoals verwoord in het beleid "waterlopen op Orde", paragraaf 2.2.2 gerechtvaardigd om deze watergang op te nemen in legger als Cat B watergang. We gaan dit aanpassen in de onderhoudslegger.	Wel	Opnemen van de bermsloot als een cat. B waterloop (OWL41339) die uitkomt in OWL35734. Onderhouds-legger hierop aanpassen.
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 6. (834105)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 12-10-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Graag willen wij de stroomrichting aangepast zien van de A watergang parallel aan de molendijk vanaf nummer 23 richting Zevenbergen. De stroomrichting klopt niet. Volgens de oude leggerkaart stroomt het water omhoog. Meermaals hebben wij dit doorgegeven echter in de nieuwe leggerkaart is dit niet meegenomen. Het is belangrijk dat dit aangepast wordt.	De genoemde waterlopen liggen niet ter inzage. Enkel tegen de ter inzage gelegde objecten kan een zienswijze worden ingediend. In het kader van een correcte legger gaan we de stroomrichting van de waterlopen wel omdraaien.	Wel	Stroomrichting van OVK06790, OVK06791, OVK06840 en OWL24341 omdraaien
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 7. (834110)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 13-10-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Bij herziening van de legger wordt de categorie A watergang van de volgende watergangen, OWL41311, 41310, 41309, 41306, 41305, 41304, 41303, 41302, OVK12549, 12548, 12547, 12546 omgezet naar categorie B. Deze watergang loop langs de dijk en om de terpen in de overdiepse Polder in Waspik, Deze watergangen liggen voor een groot deel in de beschermingszone van de dijk. Ondanks dat het onderhoud bij de Brabantse Delta blijft vinden wij afwaardering van deze watergangen niet verantwoord. Graag zouden we zien dat het duidelijk blijft dat deze watergang volledig de verantwoording blijft van waterschap Brabantse Delta. De polder is ingericht als doorstroom polder in kader van ruimte voor de rivier. Mocht dit in de toekomst nodig zijn dan ook graag verantwoording door het waterschap op dat moment zodat geen discussie ontstaat over herstel of onderhoud. Wij vragen daarom de voorgenoemde watergangen Categorie A niet te wijzigen in Categorie B. Bij eventueel gebruik van de polder als doorstroom polder zullen waterschap zorg moeten dragen voor een zo snel mogelijke afvoer van overtollig water onderhoud en verantwoording voor de belangrijke watergangen ook langs de nieuwe dijk zijn daarbij van groot belang.	Betreffende watergangen zijn alle gelegen langs de terpen en langs de primaire kering. Voor de werkzaamheden ruimte voor de rivier waren deze watergangen in Ruilverkaveling ZAK in plan van toedeling aangewezen als Cat b watergangen in beheer en onderhoud bij het waterschap. Zie besluit gedeputeerde staten d.d. 11 febr. 1984 besluit 89964 Na de inrichtingswerken zijn deze watergangen weliswaar vergraven, maar is in de status / functie van deze watergangen niets gewijzigd. Ook een toets op beleid zoals verwoord in "waterlopen op orde" geeft geen aanleiding om de status van deze watergangen van Cat b, naar Cat a te wijzigen. Betreffende watergangen hebben gezien hun afmetingen nagenoeg geen effect op de snelheid van het weer leeg laten pompen van de polder. Betreffende watergangen zijn opgenomen als cat b watergang in onderhoud bij het waterschap. Dit houdt in dat het onderhoud van deze watergangen bij het waterschap blijft en hier bij herstel ook geen discussie over is.	Niet	
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 8. (834112)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 13-10-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Ik heb een [REDACTED] welke is gelegen aan [REDACTED]. Mijn zienswijze betreft de (niet) aanwezige sloten welke op de legger zijn geduid als categorie 2 sloten. Deze zijn in het GLB beleid door de waterschappen aangewezen als watervoerende sloten wat in het GLB Beleid betekend dat hier een bufferstrook moet plaats vinden van 3 meter breed. Ik heb in 2023 bij het indienen van de gecombineerde opgave aangegeven dat dit geen watervoerende sloten zijn, maar lang droogvallende sloten (In een lang droogvallende waterloop staat in normale omstandigheden geen water van 1 april tot 1 oktober.) zijn. Hierbij geldt een bufferstrook van 1 meter breed. Hier is niets meegedaan, waardoor ik dit jaar weer een opmerking heb ingediend bij het invullen van de gecombineerde opgave. Tevens valt een gedeelte van de sloot onder de noemer droge slot (zie RVO voor meer info over de toekenning van sloten). En een stukje sloot is niet aanwezig. De langdroogvallende sloten zijn op de bijgevoegde afbeelding aangegeven met de kleur geel. De aangegeven sloot met de kleur groen is een droge sloot. De sloot van de rode lijn is niet aanwezig. Gelieve de sloten onder het GLB beleid aan te passen zodat de bufferstroken kunnen worden verkleind en de op de kaart aanwezig stukje sloot te verwijderen op de legger.	De genoemde waterlopen liggen niet ter inzage. Enkel tegen de ter inzage gelegde objecten kan een zienswijze worden ingediend. Uw meldingen worden binnen proces waterbeleid & plannen opgepakt en worden in de volgende halfjaarlijkse herziening meegenomen conform de gecombineerde opgave m.u.v. de waterloop met code OWL34896. O.b.v. de beleidsregel "waterlopen op orde", paragraaf 2.2.2 dient deze waterloop categorie C te zijn en mag vervolgens worden gedempt.	Wel	Inkorten OWL34896
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 9. (834133)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 14-10-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	maaibeleid waterschap dorpswaterloop alphen. het riooloverstort alphen wordt 2 maal per jaar gemaaid maar de sloot die dit water moet afvoeren maar een maal per jaar als het riooloverstort dan volloopt kan het water niet snel genoeg weg waardoor het op mijn percelen loopt. de dorpswaterloop alphen net als het riooloverstort 2 maal per jaar te maaien.	De genoemde waterlopen liggen niet ter inzage. Enkel tegen de ter inzage gelegde objecten kan een zienswijze worden ingediend. Het verzoek wordt verder afgehandeld bij proces onderhouden (maaibestekken)	Niet	
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 10. (834668)				
Van:	Bekend bij waterschap			
Legger:	Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen, legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem en legger bergingsgebieden Waterschap Brabantse Delta.			
Procedureel:	Is tijdig ingediend, namelijk 14-10-2024 (is binnen 6 weken na start terinzagelegging). Daarom is deze zienswijze inhoudelijk behandeld.			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	Het verleggen van een waterloop met duiker in combinatie met stuw KST02875. De duiker van waterloop OWL03464 is niet aangesloten volgens besluit dat gepubliceerd in het waterschapsblad 3485 van 15-3-2022. Hierdoor loopt het gebied onnodig leeg. dat de duiker wordt teruggelegd zoals de situatie was van voor 2022. Recht uitlopend in A-waterloop OVK10879. Hier is al meermaals over gecommuniceerd met het waterschap. De stuw had vier waterlopen kunnen bedienen en bedient er nu maar 3. Met als gevolg onnodig weglopen van kostbaar water.	De genoemde waterlopen liggen niet ter inzage. Enkel tegen de ter inzage gelegde objecten kan een zienswijze worden ingediend. Bij de bouw van de nieuwe stuw KST02875 is de afwatering van de watergang OWL03464 verplaatst naar de uitstroomzijde van de stuw KST02875. Dit i.v.m. het behouden van de oude afwateringssituatie. De afwateringssituatie van OWL03464 is ten opzichte van de aanleg van de watergangen in Ruilverkaveling Zuiderafwateringskanaal niet gewijzigd door de bouw van de stuw KST02875. Het besluit waar naar verwezen wordt is niet het besluit van de bouw van de stuw maar een besluit tot partiële herziening van leggertabellen en leggerkaarten. Voorafgaand aan de bouw van de stuw zijn diverse belangen afgewogen in de besluitvorming. Op dit moment is er geen reden tot aanpassing van dit besluit.	Niet	
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			

Zienswijze: 11. (Ambtelijke wijzigingen)				
Van:	Waterschap Brabantse Delta			
Procedureel:	Ambtelijke zienswijze			
	Inhoudelijke punten zienswijze	Reactie waterschap	Wel/niet aanpassen legger	Eventuele aanpassingen
1.	De vaarweg VWA00046 is ten onrechte aan de linkerzijde van sluis Schipdiep getekend.	De vaarweg moet worden gecorrigeerd.	Ja	De vaarweg wordt ter hoogte van sluis Schipdiep geknipt en van de legger verwijderd.
2.	In de herziening is KSY00020 verwijderd, maar het onderliggende waterloopvak is hierbij niet in de herziening meegenomen. De waterloop met code OVK11450 dient ingekort te worden zodat deze aansluit op OVK11451.	Aanpassen waterloop (OVK11450).	Ja	De waterloop (OVK11450) inkorten zodat deze aansluit op OVK11451.
Gemaakte afspraken				
Conclusie	De zienswijze geeft aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit tot partiële herziening van de leggers.			