



Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Givaudan Nederland B.V.

Huizerstraatweg 28
1411 GP NAARDEN

Onderwerp
Goedkeuring UPD centrale blusvoorziening

Beste [REDACTED],

Givaudan Nederland B.V. heeft een uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld ten behoeve van de Centrale Bluswatervoorziening (CBV). In het UPD staat het uitgangspunt en toetsingskader beschreven voor de CBV gelegen binnen de inrichting gevestigd aan de Nijverheidsweg 60 te Barneveld. Het beheer van de CBV is in handen van Givaudan Nederland B.V..

Besluit

Wij hebben besloten het volgende door Givaudan Nederland B.V. voorgelegde document goed te keuren:

- Uitgangspuntendocument (UPD) Centrale Bluswatervoorziening (incl. bijlagen), d.d. 19 november 2024 (kenmerk: AIVN14.0022-002 versie 2.3)

onder voorwaarde dat de daarvoor geaccrediteerde instelling goedkeuring heeft verleend op het uitgangspuntendocument.

Overweging

De CBV levert bluswater ten behoeve van de op het terrein aanwezige vast opgestelde blusinstallaties (VBB-installaties) en de hydranten. De VBB-installaties moeten voldoen aan de eisen die in de omgevingsvergunning behorend bij het desbetreffende gebouw worden gesteld. De prestatie-eisen die in de diverse omgevingsvergunningen worden gesteld komen uit verschillende richtlijnen, zoals de PGS 15 en het Bouwbesluit 2012. Het doel van de VBB-installaties en de eisen die aan deze installaties worden gesteld verschillen hierdoor per gebouw.

In het UPD zijn de uitgangspunten beschreven voor de centrale watervoorziening voor alle aanwezige Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen). Uit het UPD blijkt dat de CBV voldoende bluswater kan leveren aan de aangesloten VBB-installaties.

Datum
2 december 2024

Pagina
1 van 3

Zaaknummer
AB24.01346

Uw kenmerk

Behandeld door

[REDACTED]

[REDACTED]

Bijlage(n)
Bezwaar maken

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

T 024 – 751 7700
E info@odrn.nl
W www.odregionijmegen.nl

KvK 56645813

Een omgeving maak je samen!

De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Seveso-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

Advies

Het UPD is door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (d.d. 19 november 2024 (zaaknummer: Z2024-00005576) beoordeeld. De VGGM heeft geen bezwaar tegen goedkeuring van dit UPD.

Datum
2 december 2024

Pagina
2 van 3

Ons kenmerk

Conclusie

Er wordt voldaan aan de doelstelling als beschreven in het UPD "er kan voldoende bluswater worden geleverd op het moment dat er een calamiteit optreedt".

Publicatie besluit

De provincie Gelderland publiceert dit besluit op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Wanneer gaat dit besluit gelden?

De dag nadat dit besluit aan u is verzonden gaat het gelden.

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt bezwaar maken. Andere belanghebbenden kunnen dat ook. Meer informatie hierover leest u in de bijlage *Bezwaar maken*.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met ons via de gegevens in de kantlijn. Noem altijd het zaaknummer AB24.01346, want dan kunnen wij u sneller helpen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



Afdelingsmanager Vergunningverlening Milieu Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

Bijlage: bezwaar maken

Datum
2 december 2024

Pagina
3 van 3

Ons kenmerk

Bent u het niet eens met ons besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Bezwaar maken kan via de post of elektronisch. Via de post richt u uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming <https://mijn.gelderland.nl/rechtsbescherming>. Hiervoor heeft u een inlog DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

U kunt na de verzenddatum van dit besluit de documenten met informatie over het besluit bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 7700. U kunt ook mailen naar omgevingsloket@odrn.nl. Noem hierbij het zaaknummer AB24.02097.