

Handhavingsorganisatie

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Uw kenmerk

FB – PD235117 – Korte Molenstraat 3 2E

Ons kenmerk

BWT-02297IBA24

Aantal bijlagen

0

Datum

10 december 2024

Onderwerp

Combi instemming

(Korte Molenstraat - ter hoogte van huisnummer 3)

AANVRAAG

Op 19 november 2024 hebben wij van [Geanonimiseerd], een aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het verwijderen van een lagedruk leiding ter hoogte van de Korte Molenstraat 3 in Den Haag.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op de locatie Korte Molenstraat ter hoogte van huisnummer 3 in Den Haag.

De aanvraag is gedaan voor de periode van 14 januari 2025 tot en met 14 juli 2025.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:11, lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan dat de gevraagde instemming onder voorschriften kan worden verleend.

Advies:

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.

Wij hebben op 27 november 2024 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.

Advies Wegbeheer

Op 5 december 2024 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de ingediende aanvraag onder de gestelde voorwaarde.

Conclusie:

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op de artikelen 2:10A lid 1 2:11 lid 1 APV.

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde instemming voor het verwijderen van een lagedruk leiding ter hoogte van de Korte Molenstraat 3 in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekening(en), **te verlenen**;

- II. dat de tijdelijke verkeersmaatregelen genomen wordt op de locatie Korte Molenstraat ter hoogte van huisnummer 3 in Den Haag;
- III. **dat deze instemming geldig is van 14 januari 2025 tot en met 14 juli 2025;**
- IV. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening(en) onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- V. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkkestukken

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.

1. 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door middel van het meldingsstelsel LTC Local Traffic Control, meldingen en vergunningen, in kennis te worden gesteld;
2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
3. de opdrachtgever / opdrachtnemer dient de werkzaamheden af te stemmen met de omgeving (bewoners, organisaties en ondernemers) en mogelijke derden partijen welke aan het werk zijn of gaan;
4. meldingen of klachten van bewoners ten tijde van, en betreffende, de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever (of het projectteam) / opdrachtnemer opgepakt en behandeld te worden binnen de gestelde kaders (wijze van behandeling en gestelde tijdsperiodes). Het stadsdeel dient hierover een volledige terugkoppeling te krijgen i.v.m. afmeldingen in diverse systemen;
5. de opdrachtgever / opdrachtnemer dient het werkterein zo minimaal mogelijk te houden om overlast naar de omgeving te minimaliseren;
6. alle woningen en bedrijven dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. De minimale breedte van een tijdelijke doorgang betref 1,20m, de wenselijke breedte betreft 1,50m en het maximale hoogte verschil betreft 1,5cm i.v.m. minder validen;
7. bij in- en uitritten zal de opdrachtgever / opdrachtnemer de werkzaamheden af moeten stemmen met de eigenaren;
8. kosten voor aanpassingen op de fasering of het toepassen van hulpconstructies of het aanvragen voor een tijdelijke parkeervergunning zijn voor de opdrachtgever / opdrachtnemer. Graag contact opnemen met eventuele ondernemers die hier zitten;
9. speciale verhardingen zoals Stolpersteine (gedenkstenen met een messing bovenplaatje van 10x10 centimeter) dienen inclusief gehele configuratie (veelal een groepje met stenen met in het centrum de Stolpersteine) met grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd te worden, veiliggesteld, en na afloop van het werk, op de oorspronkelijke wijze teruggebracht te worden. De exacte locaties en configuraties zijn te vinden op <https://experience.arcgis.com/experience/7d8e76aa345b4e96a843736ddc9ce4fa/>.

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. overtreding van enig voorschrift is op grond van artikel 6.1 APV een strafbaar feit, welke wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie;

2. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
3. deze instemming is alleen van toepassing op de bij deze instemming behorende gewaarmerkte tekening aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Centrum;
4. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
5. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag;
6. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is onder telefoonnummer 070-3536553 of email bodeminformatiepunt@denhaag.nl;
7. alle tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de CROW 96B, de APV is voor het gehele werk van toepassing;
8. de aannemer dient in het geval van aanwezigheid van Stolpersteine de gemeente op de hoogte te brengen via apv-vergunningen@denhaag.nl;
9. gelet op artikel 37 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) dient er, wanneer de feitelijke werkzaamheden langer duren dan 4 maanden op dezelfde locatie, een tijdelijk verkeersbesluit te worden aangevraagd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.