

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-120088/D-24-138461



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning : 23 december 2024
Datum aanvraag : 25 oktober 2024
Verzoeknummer : 2024102500580
Procedure : Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd : Nee
Procedure opgeschort : Nee
Aanvrager : Meersma Holding B.V., Katwijkerlaan 113, 2641 PE Pijnacker
Locatie activiteit : Prins Bernhardlaan 147, 2274 HX Voorburg
Projectnaam : "Afdammen duiker 24/1444"
Referentiecode : 24/1444

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

De aanvrager en aannemer Meersma Holding B.V. gaan in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg betononderhoud uitvoeren aan een duiker-/brugconstructie onder de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk: in en bij een primaire watergangen en op een regionale waterkering met bijbehorende beschermingszones. Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- het tijdelijke afdammen van een primaire polderwatergang gedurende 30 dagen;
- het toepassen van pompen (2 stuks met in totaal een capaciteit van 40 m³/minuut) als mitigerende maatregel. Met deze pompen worden risico's voor het waterbeheer en de waterveiligheid bij het tijdelijk afdammen zoveel mogelijk voorkomen, door het watertransport middels deze pompen vanuit de polder richting de boezem te garanderen;
- het medegebruik van een regionale waterkering met bijbehorende beschermingszone ten behoeve van de hierboven genoemde pompen (2 stuks) inclusief benodigde leidingen en voorzieningen.

De duiker waaraan het betononderhoud gaat plaatsvinden blijft waterstaatkundig ongewijzigd en betreft regulier onderhoud, derhalve is hierop geen vergunningplicht van toepassing.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand

op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.
 - c) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.
 - d) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.
 - e) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.

- c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) *dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.*
 - b) *het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.*
 - c) *de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.*
 - d) *dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.*
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) *de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.*

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Algemeen

De betondeuker-/brugconstructie ter hoogte van huisnummer 147 onder de Prins Bernhardlaan te Voorburg heeft dringend betononderhoud nodig. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft opdracht gegeven aan Meersma Holding B.V. deze werkzaamheden uit te voeren. Om veilig en droog te kunnen werken moet de hier gelegen primaire polderwatergang tijdelijk drooggemaakt worden, waarbij men uitgaat van de duur van circa een maand. Voor de plannen is in voorafgaand overleg vastgesteld dat het gelijktijdig toepassen van pompen als mitigerende maatregel om risico's voor het waterbeheer en de waterveiligheid tegen te gaan, een harde voorwaarde is voor het toestaan van de aangevraagde werkzaamheden.

Hieronder zijn de betrokken wateractiviteiten per (relevant) artikel van de Waterschapsverordening Delfland beoordeeld.

Artikel 4.6 - Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

Voor het tijdelijk droogmaken van de primaire polderwatergang (leggercode: POL41302050) gedurende een maand zijn twee tijdelijke gronddammen benodigd. De tijdelijke gronddammen worden aan weerszijden van de (open)betondeuker (leggercode: 41300480) in de watergang aangebracht. De gronddammen zorgen voor een tijdelijk verlies van een beperkte hoeveelheid oppervlaktewaterberging, zonder dat op dit aspect direct onacceptabele gevolgen ontstaan voor de waterveiligheid in de directe omgeving en de Veen- en Binckhorstpolder.

In een extreme situatie, zoals zeer hevige neerslag of het falen van beiden pompen, kunnen de dammen overstromen waardoor de doorstroming richting gemaal Veen- en Binckhorstpolder voor een groot deel hersteld wordt.

Deze polderwatergang is essentieel voor het waterbeheer en waterveiligheid in deze polder. De watergang maakt watertransport naar het vlakbij gelegen gemaal Veen- en Binckhorstpolder mogelijk. Daarom is het toepassen van pompen als mitigerende maatregel om risico's voor het waterbeheer en de waterveiligheid weg te nemen noodzakelijk. In afstemming met Delfland is tot een ontwerp gekomen waar twee stuks pompen met een totale pompcapaciteit van 40 m³/minuut ingezet worden tijdens de

werkzaamheden. De pompen worden op een voor het watersysteem geschikte locatie neergezet in het park 't Loo. Met het innamepunt ter plaatse van de waterpartij (leggercode: POL41303600) wordt het oppervlaktewater middels de pompen verpompt naar de primaire boezemwatergang de *Broeksloot* (leggercode: NL15_440BS45 3000). De pompen moeten worden voorzien van een systeem welke automatisch detecteert wanneer het peil in de polder te hoog/laag wordt en het noodzakelijk is oppervlaktewater richting de boezemwatergang te verpompen. Hierbij geldt het inregelniveau van +/- 5 cm van het vastgestelde oppervlaktewaterpeil. Dit detecteren en aansturen moet volledig geautomatiseerd en 24 uur per dag plaatsvinden.

In de basis zal één van de twee pompen ingezet worden waarbij de tweede pomp als back-up dient, waardoor het oppervlaktewaterpeil effectief en efficiënter beheerst kan worden. De pompen zijn op afstand bedienbaar en kunnen ingeregeld worden op het automatisch af- en aanslaan bij een ingesteld waterpeil. Ook het inschakelen van de back-up pomp dient automatisch te gebeuren, evenals het inschakelen van deze pomp wanneer blijkt dat de eerste pomp niet voldoende capaciteit heeft om het geldende peil in de polder te handhaven. Aanvullend moeten de pompen op afstand communiceren, zodat storingen en functioneren doorgegeven worden.

Daarnaast dient er een storingsdienst te worden ingesteld, waarbij er maximaal 2 uur mag verstrijken tussen het optreden van een storing en de start van het oplossen van de storing. Wanneer blijkt dat de storing niet binnen 12 uur kan worden opgelost of eerder als de situatie daarom vraagt, moet het component wat de storing veroorzaakt worden vervangen.

Het geheel in beschouwing genomen te hebben worden geen risico's voor het waterbeheer en de waterveiligheid verwacht bij het tijdelijk afdammen van een primaire polderwatergang onder voorwaarde van de omschreven mitigerende maatregel met onder andere pompen op de aangewezen opstellocatie.

De aanvrager moet voor de start van de werkzaamheden inventariseren of er in het af te dammen gedeelte van de watergang hemelwaterafvoeren uitstromen. Indien dit het geval zal de aanvrager maatregelen moeten treffen om wateroverlast in de omgeving te voorkomen.

De werkzaamheden zullen naar verwachting geen belemmering vormen op het inspecteren en het beheer en onderhoud van de betrokken waterstaatswerken, mede gezien de tijdsduur van de werkzaamheden

Artikel 4.4 – *Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken*

De opstellocatie van de pompen bevindt zich boven op een regionale waterkering (leggervak: RK8a) langs de *Broeksloot*. De waterkering is als robuust te omschrijven door de overhoogte en het verheelde karakter. De pompopstelling met voorzieningen is van een tijdelijke aard, een beperkte omvang en gewicht. Hierdoor is de invloed op de waterkering verwaarloosbaar. Om verdere risico's te voorkomen moet het opstellen van de pompen in overleg met Delfland gebeuren.

Ter voorkoming van schade(s) aan het buitentalud en met name aan oever(s), moet de uitstroomvoorziening zodanig aangebracht worden, dat deze haaks op de watergang het water loost op een gepaste afstand van nabije oevers in de afvoerrichting van de boezemwatergang. Indien noodzakelijk zal de aanvrager voorzieningen moeten aanbrengen om uitspoeling van de waterbodem te voorkomen.

Het leidingwerk op de waterkering moet volledig waterdicht zijn, lekkage is niet toegestaan. Hiermee wordt voorkomen dat er eventuele uitspoeling of verzadiging van de waterkering kan plaatsvinden.

Ter plaatse van het innamepunt moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat slib en in het waterlevende organismen door de pompen worden aangetrokken.

Voor werkzaamheden zijn geen graafwerkzaamheden of aanpassingen aan de waterkering toegestaan. Op basis het voorgaande worden geen risico's op het falen van de regionale waterkering of een negatieve invloed op de waterkwaliteit te verwacht.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De uitvoeringsperiode moet worden afgestemd worden met Delfland. Indien de situatie daarom vraagt, kan het zijn dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Tijdens en ten gevolge van de uitvoering van de werken mag de oppervlaktewaterwaterkwaliteit niet verslechteren.
3. De watergang, inclusief het gedeelte ter plaatse van de duikerconstructie, moeten voor het openzetten van de watergang volledig worden geschoond van vuil en puin.

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De aanleg en het verwijderen van de tijdelijke dammen mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke dammen moeten zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem en omliggende landbodem.
4. De tijdelijke dammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
5. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dammen direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
6. De bovenkant van de tijdelijke dammen ligt op maximaal NAP -1,20 m en het oppervlaktewater moet in geval van nood hierover kunnen overstromen.
7. De tijdelijke dammen zijn toegestaan voor maximaal 30 dagen in een aaneengesloten periode.
8. Als maatregel moet een tijdelijke pompopstelling worden ingericht als mitigerende maatregelen om risico's voor het waterbeheer en de waterveiligheid te voorkomen. Deze pompopstelling dient voor minimaal de duur van en de aanwezigheid van de tijdelijke dammen aanwezig te zijn en volledig functioneel te zijn.
9. De totale pompcapaciteit dient 40 m³/minuut te zijn verdeeld over twee pompen. De pomprichting is van het park 't Loo naar de Broeksloot om de doorstroming en afvoer vanuit de polder te waarborgen. De pompen moet direct inzetbaar zijn.
10. De pompen moeten met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
11. De pompen moeten op afstand bedienbaar zijn en communiceren.
12. Het plaatsen en inregelen van de (gehele) pompopstelling in de omgeving van de aangewezen locatie voor watertransport naar de boezem moet in overleg met Delfland gebeuren.
13. De gehele pompopstelling moet gereed en inzetbaar zijn bij Delfland voorafgaand aan de aanleg van de tijdelijke dammen. Het tijdelijk afdammen van de watergang mag niet aanvangen voordat dit gebeurd is.

14. Ter plaatse van het innamepunt van de pompopstelling moeten maatregelen worden getroffen om het aanzuigen van slib en in het waterlevende organismen te voorkomen.
15. Ter plaatse van het uitstoompunt van de pompopstelling moeten, indien noodzakelijk, voorzieningen worden getroffen om uitspoeling van de waterbodem te voorkomen.
16. Het leidingwerk van de pompopstelling moet volledig waterdicht zijn, lekkage binnen de zoneringen van de waterkering zijn niet toegestaan.
17. Er moet een storingsdienst worden ingesteld, waarbij er maximaal 2 uur mag verstrijken tussen het optreden van een storing en de start van het oplossen van de storing. Wanneer blijkt dat de storing niet binnen 12 uur kan worden opgelost of eerder als de situatie daarom vraagt, moet het component wat de storing veroorzaakt worden vervangen. Het uitgangspunt is hierbij dat het watersysteem ten alle tijden moet blijven functioneren en niet tot overlast voor de omgeving mag zorgen.
18. Ter plaatse van de tijdelijke dammen moet het oppervlaktewater worden vrijgehouden van drijfvuil.
19. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
20. Na het verwijderen van de tijdelijke dammen moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. Ook moet eventueel afval of puin ontstaan door de werkzaamheden worden verwijderd.
21. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dammen moet(en) de watergang(en) over de gehele breedte van de tijdelijke dam met talud naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dammen moet volledig worden verwijderd.
22. De aanvang van de aanleg van de dam moet apart worden gemeld bij Delfland.
23. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de demping wordt uitgevoerd.

4.2.3 Tijdelijk dammen

1. Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
2. De dammen moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	grond dam voorzien van een stalen schot
Lengte	Maximaal 2,50 m
Breedte	Volledige watergangbreedte
Hoogte bovenkant	-1,20 mNAP (= circa 20 cm boven het schouwpeil)

3. Vrijkomende baggerspecie, ter voorbereiding op de aanleg van de dam(men), mag niet worden verspreid in een (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam en moet volledig worden verwijderd.
4. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur of minimaal de kwaliteit van de omliggende water- en landbodem, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Meersma Holding B.V. Katwijkerlaan 113, 2641 PE Pijnacker, voor het:
- tijdelijk voor 30 dagen afdammen en droogmaken van een primaire polderwatergang;
 - het inzetten van twee stuks waterpompen voor oppervlaktewatertransport vanuit een secundaire polderwatergang richting de primaire boezemwatergang als mitigerende maatregel voor risico's voor het waterbeheer en de waterveiligheid;
 - het tijdelijk plaatsen en hebben van twee stuks waterpompen inclusief benodigde voorzieningen op en bij een regionale waterkering in de beschermingszones en de zone waterstaatswerk.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- het werkplan zoals opgesteld door Meersma Holding B.V. voor de werkzaamheden, met de bestandsnaam: "Plan betononderhoud duiker droogzetten", zoals ingediend is op: 6 december 2024;
 - de ontwerptekening, met het kenmerk: "Overzichtstekening + lengteprofielen", met de titel: "Duiker Prins Bernhardlaan te Voorburg", de tekeningdatum: 24 oktober 2024, zoals ingediend is op: 13 december 2024;
 - de ontwerptekening, met het kenmerk: "Overzichtstekening + dwarsprofielen", met de titel: "Duiker Prins Bernhardlaan te Voorburg", de tekeningdatum: 2 oktober 2024, zoals ingediend is op: 13 december 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.