

Nummer: 729773

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 januari 2024, ingekomen op 2 januari 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652724240.

Van: Evides N.V.
Schaardijk 150
3063 NH te Rotterdam

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 701674.
2. Deze vergunning is verleend voor het onttrekken van maximaal 495.000m³ grondwater in een periode van 8 maanden ten behoeve van de aanleg van de Biesboschleiding in de Leidingenstraat tussen de Westelijke Havendijk te Roosendaal en de Zoomweg te Heerle.
3. Op basis van het bemalingsplan is aangetoond dat het totale waterbezwaar aanzienlijk zal afnemen van 495.000m³, zoals in de vergunning is opgenomen, naar een verwacht totaal waterbezwaar van 106.328m³.
4. Het verzoek betreft het aanpassen van de maximaal te onttrekken hoeveelheid grondwater.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

6.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bijlagen: - wijzigingsvergunning
- mededelingenblad

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
14. Doordat de hoeveelheden te onttrekken water afnemen is het effect op de omgeving ook kleiner dan berekend. De in de vergunning opgenomen monitoring van de omgeving blijft echter van toepassing.

Algemeen

15. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 701674 verleend aan Evides N.V., Schaardijk 150, 3063 NH te Rotterdam en zijn rechtverkrigenden, als volgt te wijzigen:

I Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

- 6.1 Binnen een periode van maximaal 8 maanden mag maximaal 495.000m³ grondwater onttrokken worden.
- 6.2 Er mag niet meer dan 450m³ per uur, 9.600m³ per dag en 75.000m³ per maand onttrokken worden.
- 6.5 Ten minste 50% van het onttrokken grondwater dient teruggebracht te worden in de bodem.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- 6.1 Binnen een periode van maximaal 8 maanden mag maximaal 106.328m³ grondwater onttrokken worden.
- 6.2 Er mag niet meer dan aangegeven in de tabel Waterbezwaar (kolommen 'Berekend met reductie') zoals opgenomen in de bijlage van dit wijzigingsbesluit.

Breda, 29 januari 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Bijlage tabel Waterbezwaar

Deellocatie	Start	eind	Tijdsduur + 1 dag dagen	Berekend Fugro		Berekend met reductie			Voorgenomen bemalingswijze	Spannings- bemaling
				Debiet m ³ /uur	Water- bezwaar m ³	Reductie %	Debiet m ³ /uur	Water- bezwaar m ³		
Aansluiting op bestaand Roosendaalse Vliet	8-1-2024	12-2-2024	37	75	66.600	79	15,8	13.986	Filterbemaling	
Kruising Leidingenstraat	8-4-2024	12-4-2024	6	120	17.280	79	25,2	3.629	Deepwell + open bbm	
Veldstrekking I (47,65-48,5)			2	97,2	4.667	79	20,4	980	Horizontale bemaling	
Veldstrekking I (47,65-48,5)			4	116,7	11.200	79	24,5	2.353	Horizontale bemaling	
Kruisingen leidingen Damsigt	2-4-2024	4-4-2024	4	180	17.280	79	37,8	3.629	Deepwell + open bbm	
Veldstrekking II (48,55-48,85)			3	58,3	4.200	79	12,2	881	Horizontale bemaling	
Kruising Noordstraat te Roosendaal	27-3-2024	29-3-2024	4	40	3.840	79	8,4	806	Filterbemaling	
Veldstrekking III (48,9-50,55)			9	512	110.592	79	107,5	23.224	Horizontale bemaling + filterbemaling	ja
Kruising Heirweg	21-3-2024	22-3-2024	3	110	7.920	79	23,1	1.663	Filterbemaling	
Veldstrekking IV (50,58-51,15)			4	200	19.200	79	42,0	4.032	Horizontale bemaling + filterbemaling	ja
Kruising Wouwbaan	13-3-2024	20-3-2024	9	55	11.880	79	11,6	2.495	Open bemaling + filterbemaling	
Veldstrekking V (51,2-51,75)			3	106,9	7.700	79	22,4	1.616	Horizontale bemaling	
Kruising Vinkebroeksestraat	11-3-2024	12-3-2024	3	20	1.440	79	4,2	302	Filterbemaling	
Veldstrekking VI (51,77-51,93)			2	31,1	1.493	79	6,5	313		
Kruising Hollewegje	7-3-2024	8-3-2024	3	30	2.160	79	6,3	454	Filterbemaling	
Veldstrekking VII (51,95-52,05)			2	14,1	675	79	3,0	142	Horizontale bemaling	
Kruising leidingen nabij Hollewegje	7-3-2024	8-3-2024	3	34	2.448	79	7,1	514	Filterbemaling	
Veldstrekking VIII (52,2-52,4)			2	22,2	1.067	79	4,7	224	Horizontale bemaling	
Kruising Spoor Roosendaal-Vlissingen Noord HDD	26-2-2024	28-2-2024	4	150	14.400	79	31,5	3.024	Deepwell + open bbm	Ja
Kruising Spoor Roosendaal-Vlissingen Zuid HDD	29-2-2024	4-3-2024	6	80	11.520	79	16,8	2.419	Deepwell + open bbm	Ja
Veldstrekking IX (53,15-53,75)			4	83,3	8.000	79	17,5	1.679	Horizontale bemaling	
Kruising A58	8-1-2024	18-1-2024	12	35	10.080	79	7,4	2.117	Filterbemaling	
Veldstrekking X (53,83-53,95)			2	10	480	79	2,1	101	Open bemaling + filterbemaling	
Aansluiting ontvangstuip				5		79	1,1	0	Filterbemaling	
Kruising GFT ontvangstuip	8-2-2024	12-2-2024	6	5	720	79	1,1	151	Deepwell + open bbm	
Kruising GFT perskuip	5-2-2024	7-2-2024	4	20	1.920	79	4,2	403	Deepwell + open bbm	
Aansluiting perskuip				20		79	4,2	0	Filterbemaling	
Veldstrekking XI (54,1-54,38)			3	50	3.600	79	10,5	756	Horizontale bemaling	
Kruising Plantagebaan	24-1-2024	31-1-2024	9	20	4.320	79	4,2	907	Filterbemaling	
Veldstrekking XII (54,4-55,19)			4	66,7	6.400	79	14,0	1.345	Horizontale bemaling	
Kruising Akkerstraat	22-1-2024	23-1-2024	3	45	3.240	79	9,5	680	Filterbemaling	
Veldstrekking XIII (55,3-56,4)			4	83,3	8.000	79	17,5	1.679	Horizontale bemaling	
Veldstrekking XIII (55,3-56,4)			3	19,4	1.400	79	4,1	293	Horizontale bemaling	
Veldstrekking XIII (55,3-56,4)			2	20,8	1.000	79	4,4	210	Horizontale bemaling	
Kruising Westelaarsestraat	8-1-2024	19-1-2024	13	35	10.920	79	7,4	2.293	Filterbemaling	
Veldstrekking XIV (56,45-57,9)			3	75	5.400	79	15,8	1.134	Horizontale bemaling	
Kruising leidingen nabij Zoomvlietweg	21-12-2023	22-12-2023	3	40	2.880	79	8,4	605	Filterbemaling	
Veldstrekking XV (57,11-57,3)			2	38,9	1.867	79	8,2	392	Horizontale bemaling	
Aansluiten op bestaand Zoomweg	11-1-2024	14-2-2024	36	20	17.280	79	4,2	3.629	Filterbemaling	
Zinker kruising 473	18-12-2023	20-12-2023	4	**	**	79	**	**	Filterbemaling	
Kruising Westelijke havendijk	5-4-2024	5-4-2024	2	**	**	79	**	**	Filterbemaling	
Kruising weg LS NED	23-2-2024	23-2-2024	2	**	**	79	**	**	Deepwell + open bbm	
				Totaal	405.068			85.062		
				Veiligheids marge				25%		
				Totaal incl. marge				106.328		