

Advies vakgroep Geluid

Gegevens opdrachtgever:

Opdrachtgever:	Gemeente Steenwijkerland
Contactpersoon:	[REDACTED]
Telefoonnummer:	14-038
Mailadres:	[REDACTED]
Datum adviesaanvraag:	12 mei 2023
Zaaknummer IJVI	Z2023-0002599-001
Locatie:	Cellemuiden 36 te Hasselt

Omschrijving adviesaanvraag:

Beoordeling bouwplan Wet geluidhinder

Bijbehorende documenten:

- Ruimtelijke onderbouwing Cellemuiden 36, Hasselt, buRO, 21 februari 2023;
- Notitie Geluid advies, Omgevingsdienst IJsselland, 1 juni 2018;
- Bouwtekeningen bestaande en gewijzigde situatie.

Advies / Inhoudelijke beoordeling:

De uit te breiden woning Cellemuiden 36 ligt in de zone van de Cellemuiden in de gemeente Steenwijkerland. Uit eerder onderzoek uit 2018 is gebleken dat de 48 dB-contour vanwege deze weg op 12 meter uit de hart van de weg ligt. De gemeente Zwartewaterland heeft het beleid om nieuwe woningen in het buitengebied alleen te realiseren bij een geluidbelasting van maximaal 48 dB vanwege wegverkeerslawaai. Van de Cellemuiden zijn geen verkeersgegevens opgenomen in het huidige

verkeersmodel van Overijssel. De berekende geluidbelasting/geluidcontour uit 2018 is nog toepasbaar.

De huidige uitbreiding van de woning Cellemuiden 36 ligt op circa 11 meter uit het hart van de weg. Omdat de zichthoek ter plaatse van de uitbouw t.o.v. de weg voor 50 % wordt afgeschermd voor de bestaande woning, is sprake van een geluidsreductie van circa 3 dB t.o.v. de situatie zonder afscherming. Uitgaande van een geluidbelasting van 48-49 dB (op basis van de afstand tot de weg van 11 meter) leidt deze afscherming tot een geluidbelasting van circa 45-46 dB. Omdat geen sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde stuit het bouwplan niet op bezwaren vanuit de Wet geluidhinder. Er hoeven ook geen nadere eisen te worden gesteld aan de karakteristieke geluidwering anders dan de standardeis van 20 dB uit het Bouwbesluit.

Conclusies / aanbevelingen:

Het plan voor de uitbreiding van de woning Cellemuiden 36 te Hasselt stuit niet op bezwaren vanuit de Wet geluidhinder. Er is geen sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.

Bijlage(n):

-

Opsteller/datum:

Naam:	[REDACTED]
Tel.nr.:	[REDACTED]
Mailadres:	[REDACTED]
Datum advies:	19 juni 2023

Collegiale toets *(indien van toepassing):*

Naam:	
Tel.nr.:	
Mailadres:	
Datum advies:	

