














Legenda

- Laagspanning 
- LS Aansluitkabel 
- Lage Druk 
- LD Aansluitleiding 
- Nieuw tracé 
- Te verwijderen tracé 
- Nog niet definitief ingetekend 
- Mantelbuis 
- Geplande topografie 
- Hulplijn 
- Aftakking 
- Buitenkast 
- Lichtmast 

Opmerkingen

NWE AANSL E Laadpaal
CityCharging
Nieuwe aansl: 3x25A HAK + meter
Hoofdkabel:
4x150Al+4x6Cu+50CuAs
Kabelnummer: 300510
Aansl. kabel: 4*16CU + AS16 ± 28
meter
Materiaal: VG-VMvKhsas
GEEN AARDE LEVEREN
Cilinderslot plaatsen
Werkplan n.v.t. i.v.m. MOF naast
aftak locatie. Visuele selectie
uitvoeren.

1: 250



Tijdstip opmaak: 12:22 09-11-2022

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden



BV. Z24/3628469

