

# Watervergunning

Ons kenmerk: 0539155652

OLO nummer: 8138859

Indieningsdatum: 27 november 2023

Gemachtigde: Cauberg-Huygen B.V te Zwolle

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 28 november 2023

Aanvullende gegevens ontvangen op 24 januari 2024. Termijn verlengd met 8 dagen

Beslistermijn verlengd op 29 januari 2024 met 6 weken

## Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om uitvoeren van werkzaamheden in het watersysteem op de DAF Proefbaanlocatie aan de Weverspad 2 te Sint-Oedenrode. De werkzaamheden bestaan uit het:

- afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van 2590 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
- aanleggen van een dam met duiker in b-water met code OWL41892;
- plaatsen van een inkoopstation nabij b-water met code OWL41892.

## Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan DAF Trucks N.V, Weverspad 2, 5491 RL te Sint-Oedenrode. De vergunning gaat over het aanleggen en behouden van een dam met duiker in b-water met code OWL41892 te plaatse van Weverspad 2 te Sint-Oedenrode.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstreams (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl).

### Dam met duiker

5. De dam met duiker moet voldoen aan:
  - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,30 meter;
  - binnenonderkant van de duiker (bob): 0,05 meter onder de waterbodem;
  - duikerlengte: maximaal 5 meter;
  - gronddekking op de duiker: tenminste 70 centimeter.
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden of grasbetontegels.
7. Na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. De vergunninghouder is verplicht om op de plek van de te plaatsen dam met duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

## Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig.

De aanvraag gaat over:

DAF Trucks N.V. is voornemens op haar proefbaanlocatie aan Weverspad 2 te Sint Oedenrode een extra parkeerterrein en laadperrons voor e-trucks te realiseren.

### *Inkoopstation*

Voor het laden van de e-trucks is het beschikbare elektrisch vermogen binnen de inrichting op dit moment echter onvoldoende om te voorzien in de benodigde laadcapaciteit. Hiertoe wil netbeheerder Enexis een inkoopstation realiseren op de strook grond langs Weverspad tussen de proefbaanlocatie en b-water met code OWL41892.

### *Dam met duiker*

Om het inkoopstation te kunnen ontsluiten is het nodig een dam met duiker aan te leggen in b-water met code OWL41892. De gemeente Meierstad heeft als kadastraal eigenaar van het b-water haar toestemming gegeven mits de duiker niet langer wordt dan 5 meter en er tenminste een gronddekking op de duiker wordt aangebracht van 70 centimeter.

### *Toename verhard oppervlak*

Door het realiseren van een extra parkeerterrein en laadperrons voor e-trucks op perceel kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode (ODR01), sectie E, nummer 2114 ontstaat er een toename van 2590 m<sup>2</sup> verhard oppervlak. Om versnelde afvoer van hemelwater via toename van 2590 m<sup>2</sup> verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam tegen te gaan is een compenserende maatregel nodig in de vorm van een voorziening met een berging van 155,4 m<sup>3</sup>. Daf Trucks NV wil 135 m<sup>3</sup> waterberging realiseren door de greppel in het binnenterrein van de testbaan over een lengte van 180 meter te verruimen. De resterende 20 m<sup>3</sup> waterberging wordt gerealiseerd in de greppel aan de noordzijde van het nieuwe parkeerterrein.

Gelet op voorgaande wordt daarmee voldaan aan de voorschriften voor toepassing van algemene regel 15 "Afvoer hemelwater door toename en afkoppeling van verhard oppervlak".

Het (bouwkundig) onderhoud voor de instandhouding van de bergingsvoorziening is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

## Toetsing

### Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

## Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels.

Voor afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van 2590 m<sup>2</sup> verhard oppervlak geldt Algemene regel 15. Door realiseren van waterberging op het terrein aan de Weverspad 2 in de vorm van een voorziening met een berging van totaal 155,4 m<sup>3</sup> wordt voldaan aan de rekenregel.

Het plaatsen van een inkoopstation nabij b-water met code OWL41892 is vrijgesteld van de vergunningplicht en de meldplicht.

Voor de aangevraagde activiteit het aanleggen van een dam met duiker in b-water met code OWL41892 is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteit is getoetst aan de Beleidsregels van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Het aanleggen van een dam met duiker in b-water met code OWL41892 is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt een vernauwing op van het oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming van het water vermindert. Afhankelijk van de lengte van de dam en de diameter van de duiker treedt opstuwning en verlies aan berging op, wat problemen kan geven bij bijvoorbeeld piekafvoeren. In de watervergunning is een minimale binnen diameter en een maximale lengte van de duiker opgenomen waardoor de doorstroming en waterberging is gegarandeerd.

Het onderhoud aan het b-water met code OWL41892 ligt niet bij waterschap De Dommel.

Bij het aanleggen van een duiker moet rekening gehouden worden met de stabiliteit van de taluds. Daarom is een voorschrift opgenomen om een goede taludafwerking te waarborgen.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 19 februari 2024 digitaal ondertekend door:

  
*procesmanager Vergunningen*

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.


Bijlage 2: Kaart met locatie



Bijlage 3: Tekening



Figuur 6: Locatie verruiming greppel binnenterrein testbaan



Figuur 7: Principeprofiel verruiming bestaande greppel binnenterrein testbaan