Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden

BV Z24/3636554

Inpandige ruimte klant

NTL: VM 3x240 - 3x1x240

NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW

NTL: MB PVCbuis 110
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 P1MeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 P1MeKrvas lqwd,NW
NTL: MB PVCbuis 110

NTL: MB PVCbuis 110
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 P1MeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 P1MeKrvas lqwd,NW
NTL: MB PVCbuis 110

NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 P1MeKrvas lqwd,NW
NTL: MB PVCbuis 110
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 P1MeKrvas lqwd,NW
NTL: MB PVCbuis 110

Best: 20kV-1x630Al XLPE,05NP46
Best: 20kV-1x630Al XLPE,05NP46
Best: 20kV-1x630Al XLPE,05NP46
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 P1MeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 3x240Alrm+as50 P1MeKrvas lqwd,NW

OTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_131 00VV09
NTV: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_131 00VV09
UTN: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_131 00VV09
NTV: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_131 00VV09
OTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_131 00VV09

UTN: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_132 55
UTN: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_132 55
UTN: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_132 55
OTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_133 06GG95
NTV: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_133 06GG95
Best: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_133 06GG95
NTV: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_133 06GG95
OTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd_RU_133 06GG95

UTN: 3x240Al XLPE,_RU_133 06GG95
UTN: 3x95Cu GPLK,_RU_132 55
Best: 3x95Cu GPLK,911832
UTN: 3x95Cu GPLK,_RU_131 00VV09

NTL: VM

NTL: 6x VM 1x630

NTL: IMSR

UTN: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd,03JX28
UTN: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd,03JX28
UTN: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd,03JX28
UTN: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd,03JX31
UTN: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd,03JX31
UTN: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd,03JX31
NTL: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x630Alrm+as50 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW
NTL: 12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrvas lqwd,NW

NTL: VM

1:200 Detail

NTL: IMSR

UTN: 12/20kV

2 003 174 EB 50/10KV RU LEIDEN LDN LEIDEN

2 003 173 RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN

2 003 177 DANIELS BOHRWEG 15 LEIDEN

Robert Boyleweg

Wassenaarseweg

Avicennapad

Niels Bohrweg

Verklaring E & OV

- Aarde
- Mantelbuis
- LS 230V, 400V of 600V
- LS+OV of OV
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- 10kV bed, 50kV bed. of 150kV bed.

- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- TN Mof
- Eindsluiting
- Loodkop
- Beschermmof
- LS verdeelkast
- OV verdeelkast
- Bestaande lichtmast
- Te verwijderen lichtmast
- Te plaatsen lichtmast

- Mof
- Aarde
- MS Station

- Geaarde beschermmof 2 OHM
- Geaarde mof 2 OHM
- Geaarde beschermmof
- Geaarde mof
- TN Aftak eindmof
- Aardbuis

PP Robert Boyleweg 3 LEIDEN NW AC6a_STD TL

Beheerkaart :	
Datum	: 13-09-2023
Status	: Voorbereiding
Schaal	: 1:200 / 1:500
Discipline	: E-MS
Blad nr: 1/1	Formaat: A1
CS nr: 3149958	
Regio: IPZ	
Case nr: 0272290	

Liander onderdeel van alliander

Gemeente: Leiden

Get. : K. Baalhuis — Datum: 13-09-2023

Wijz. A : Tnoé aangepast — Datum: 12-02-2024 Par.: K.B.

Wijz. B : — Datum: Par.:

Wijz. C : — Datum: Par.:

Engineer : Ibrahim Uarrich — Tel. nr : 06-21850993