

WATERVERGUNNING

Z-23-108383/D-24-109387



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 21 februari 2024/21 februari 2024
Datum aanvraag: 29 december 2023
OLO-nummer: 8321467
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 32 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Van der Valk Galgeweg B.V., Zwartendijk 73, 2681 LP Monster
Gemachtigde: Triple Group Logistics, Honderdland 71, 2676 LS Maasdijk
Locatie activiteit: Galgeweg 46A, 2691 MG 's-Gravenzande
Aanvraagnaam: Watervergunning Valk Solar Systems 2023-12

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het kader van de herontwikkeling van het plangebied wordt er nieuwe waterpartij gegraven. Deze waterpartij wordt verbonden met een nieuwe duiker als aftakking van de bestaande duiker (30700201) langs de noordelijke plangrens en een nieuwe duiker op het bestaande secundair polderwater (POL30701210) langs de zuidelijke plangrens. Langs een deel van de te graven waterpartij wordt op de nieuwe oeverlijn een natte ecologische zone gerealiseerd.

Verder wordt in de beschermingszone van deze nieuwe waterpartij een verharde opstelplaats voor blusvoertuigen aangelegd, waarbij een maaiveldhoge damwandconstructie wordt gerealiseerd op de oeverlijn. In de nieuw te graven waterpartij wordt een betonring aangelegd waarin de slang wordt gelegd ten behoeve van het onttrekken van oppervlaktewater voor de blusvoertuigen bij een calamiteit.

De voorgenoemde activiteiten zijn allen vergunningsplichtig.

Oeverbescherming

Het aanleggen en hebben van een oeverbescherming en het onttrekken van oppervlaktewater bij een calamiteit vallen onder de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland. Voor deze activiteiten geldt geen meldingsplicht. Wel moet u voldoen aan de eisen uit § 2.6 (oeverbescherming) en § 3.1 (onttrekken van oppervlaktewater). Deze activiteit wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Daarnaast zijn de Algemene regels natuurvriendelijke oevers (2010) geraadpleegd.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan (de uitgangspunten van) het beleid en hebben geen tot verwaarloosbaar effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Graven van water

In het kader van de herontwikkeling van het plangebied is een waterstudie¹ opgesteld, waarin onder meer de compensatieopgave is bepaald door de toename van verhard oppervlak en klimaatverandering met zichtjaar 2050. Er moet als compensatiemaatregel in totaal 816 m² water worden gegraven. Het voornemen is om 820 m² aan water te graven, waarmee wordt voldaan aan deze compensatieopgave uit de watersleutel.

De toekomstige waterpartij wordt als secundair polderwater aangemerkt. Met een beoogde waterdiepte van 0,6 m wordt voldaan aan de minimale waterdiepte van 0,5 m.

Waterkwaliteit

Ter voorbereiding op de herontwikkeling is bodemonderzoek² uitgevoerd. De onderzochte bodemlagen vanaf 0,5 tot ongeveer 1,5 m-mv zijn ten hoogste licht verontreinigd. Vanwege sterk verhoogde concentraties in het grondwater is aanvullend grondwateronderzoek³ uitgevoerd, waarbij de eerder aangetoonde sterk verhoogde concentraties niet meer zijn vastgesteld. Het aangetoonde verontreinigingsbeeld in de grond komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarde Wonen) op basis van de ligging van het plangebied op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Westland⁴. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat de waterkwaliteit door het graven van dit water aantoonbaar wordt verslechterd.

Ecologie

Langs een deel van de te graven waterpartij wordt over een lengte van ongeveer 100 m op de nieuwe oeverlijn een natte ecologische zone gerealiseerd. Voor het ontwerp is aangesloten op de eisen van het ontwerp-principe voor een diepe berm. De aanleg en het hebben van deze natte ecologische zone draagt bij aan de ontwikkeling van ecologie in de nieuwe waterpartij.

Duikers

De bestaande duiker (30700201) langs de noordelijke plangrens wordt uitgebreid met een inspectieput en een duiker met een lengte van 8 m naar de nieuw te graven waterpartij. De bestaande duikerbuis heeft een diameter van Ø 0,4 m. Door een inspectieput te plaatsen tussen de bestaande duiker, ontstaat de mogelijkheid om de

¹ Rapport 'waterstudie Galgweg 46a 's-Gravenzande', opgesteld door Aqua-Terra Nova B.V. met kenmerk 23048/Aqua-Terra Nova 301d/RS WT van 12 februari 2024

² Rapport 'verkennend bodemonderzoek Galgweg 46 's-Gravenzande', opgesteld door Ingenieursbureau Mol met kenmerk A4409 van 14 januari 2019

³ Notitie 'aanvullend bodemonderzoek Galgweg 46 te 's-Gravenzande', opgesteld door opgesteld door Ingenieursbureau Mol met kenmerk A4409 van 11 januari 2019

⁴ Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door TAUW B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

nieuwe duiker daarop aan te sluiten met de minimale diameter van Ø 0,6 m. Het schouwpeil is aanwezig op NAP -0,15 m. Met een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -0,55 m bestaat 1/3 van de duikerbuis uit lucht. Hiermee wordt aangesloten op de voorgeschreven eisen uit het beleid.

De nieuwe waterpartij wordt middels een nieuw aan te leggen duiker (16 m) aangesloten op het bestaande secundair polderwater (POL30701210) langs de zuidelijke plangrens. Net als de voorgenoemde nieuwe duiker heeft deze duiker een diameter van Ø 0,6 m met een binnen-onderkant-buis op NAP -0,55 m. Hiermee wordt aangesloten op de voorgeschreven eisen uit het beleid.

Verharding in de beschermingszone van de nieuwe waterpartij

In de beschermingszone van de nieuw te graven waterpartij wordt een opstelplaats aangelegd voor blusvoertuigen. Deze opstelplaats bestaat uit waterdoorlatende grasbetontegels. Er worden geen objecten voorzien op deze verhardingsconstructie leidt niet tot beperkingen bij het uitvoeren van (rijdend) onderhoud van de nieuw te graven waterpartij.

In de nieuw te graven waterpartij wordt op de toekomstige leggerdiepte een betonnen ring geplaatst met een binnendiameter van Ø1,0 m en een hoogte van 0,45 m (NAP - 0,3 m). De impact van dit object op de doorstroming in de nieuw te graven waterpartij is verwaarloosbaar. Doordat juist vanuit deze betonnen ring water wordt onttrokken, draagt deze voorziening bij dat erosie van de waterbodem en/of oever wordt voorkomen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich voornamelijk op de uitvoering van de activiteiten.

Onderhoud

In de Legger zijn bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit->

[melden/start-stop-melding/](#). Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven

1. Er moet ten minste 820 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.
2. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekeningen met kenmerken 202310210-050 en -051, versie A van 19 februari 2024
Lengte	
Bodembreedte	
Toekomstige leggerdiepte	0,6 m (NAP -0,75 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,15 m

- Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Natte ecologische zone

- De natuurvriendelijke oever moet aan de volgende afmetingen voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type natuurvriendelijke oever	Diepe berm
Lengte, gemeten op de oeverlijn	100 m
Talud tussen natte en droge deel	1:1
Breedte droge deel, gemeten vanuit insteek bovenwatertalud tot aan de oeverlijn	1,0 m
Breedte natte deel, gemeten vanuit de oeverlijn tot aan de leggerdiepte	0,6 m
Breedte ten behoeve van begroeiing	1,6 m

- De natuurlijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

4.2.4 Duikers

- De duikers naar de nieuwe te graven waterpartij moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Aftakking bestaande duiker (30700201)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 8 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,6 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -0,55 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	1
Schouwpeil	NAP -0,15 m

Aansluiting bestaande secundair polderwater (POL30701210)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 16 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,6 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -0,55 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,15 m

- De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.

4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Werken

4.3.1 Opstelplaats in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam

1. De onderhoudsstrook moet voor eventueel inspectie-, schouw- en/of onderhoudswerkzaamheden te allen tijde worden vrijgehouden.
2. De verhoogde stootrand en het markeringsbord moet op minimaal 4 meter afstand ten opzichte van de maaiveldhoge damwandconstructie worden aangelegd.
3. Maaiveldhoge damwandconstructie met verharding in de beschermingszone moeten worden verwijderd, indien het uitvoeren van het rijdend (buiten)gewoon onderhoud in secundair polderwater niet mogelijk meer is.
4. Verhardingen in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.

4.3.2 Objecten in oppervlaktewaterlichaam

1. Het object moet worden verwijderd indien het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud hierdoor wordt beperkt.
2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het (buiten)gewoon onderhoud in de betonnen ring en tot 1,0 m rondom en boven dit object.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Van der Valk Galgweg B.V. Zwartendijk 73, 2681 LP Monster, voor het:
 - Graven van water;
 - Aanleggen en hebben van een natte ecologische zone;
 - Aanleggen en hebben van twee duikers;
 - Aanleggen en hebben van een opstelplaats in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam;
 - Aanleggen en hebben van een object binnen de oeverlijnen van een oppervlaktewaterlichaam.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'waterprofielen 1/2', opgesteld door Triple Group Logistics met kenmerk 20231021-050, versie A van 19 februari 2024;
 - Tekening 'waterprofielen 2/2', opgesteld door Triple Group Logistics met kenmerk 20231021-051, versie A van 19 februari 2024;
 - Principetekening 'opstelplaats open water op eigen terrein', zonder auteur en afgiftedatum.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'B' and a long horizontal stroke at the end.

B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.